

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
spisová značka	MeUKM/065700/2025/03/OZP/DoS
číslo jednací	MeUKM/110854/2025/0263/25
číslo záměru	Z/2025/86281
číslo řízení	R/2025/89507
datum	20.08.2025
počet stran	4

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 písm. d) a § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: 1040026511: Střílky, Hřbitovní, obnova NN

žadatel: EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ 21055050, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Petr Špičák, [REDAKCE], *zástupce žadatele:* M Plus elektro s.r.o., Boršice 759, 687 09 Boršice, IČ 28330081, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Miroslav Rokyta, [REDAKCE]

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 12.05.2025

záměr: nová stavba zemního kabelového vedení NN.

umístění záměru: v rámci stavby dojde ke křížení vodního toku ve správě Povodí Moravy s.p. - DVT Střílecký potok - IDVT 10198958. Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod (DYYJ_0680) Litava (Cezava) od pramene po Litenečský potok včetně. V hydrologickém pořadí 4-15-03-0300-0-00, určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X 1171386.150; Y 554792.067 Y a 1171410.458; 554755.733.

katastrální území: Střílky

pozemek parc. č.: 2965, 1874/71, 1874/72, 1874/73, 1874/74, 1874/52, 2964, 287/46, 2310, 292/4, 292/2, 292/1, 145, st. 467/1, 1874/17, st. 123, st. 325, st. 326, st. 339, st. 331, st. 332, st. 336, 1874/95.

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* M Plus elektro s.r.o., Boršice 759, 687 09 Boršice, IČ 28330081, *datum zpracování:* 04/2025, *číslo stavby:* 1040026511, *ID dokumentace:* SR00X00R6JJV

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „**1040026511: Střílky, Hřbitovní, obnova NN**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Nová stavba zemního kabelového vedení NN.

Délka projektovaného vedení NAYY 4x95 bude 140 m, NAYY 4x150 515 m, NAYY 4x240 382 m. Nadzemní část bude tvořena pilíři a jedním podpěrným bodem, který bude měněn za stávající, který nesplňuje technické parametry. Konkrétně se jedná o umístění nových SS100(200)/NK 10 ks, SD932 1 ks, SR652 1 ks a podpěrný bod JB 9/20.

Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení:

SO.01 Vedení NN

DEMONTOVANÉ ZAŘÍZENÍ

Bude provedena demontáž nadzemního vedení ve dvou směrech od stávající trafostanice TS NOVÁ 511009. Jedna oblast je v úseku TS – podpěrný bod č. 262 na pozemku parc. č. 287/46. Konkrétně zde bude demontováno nadzemní vedení AlFe 4x25 v délce 88 m. V trase dojde k demontáži jednotlivých podpěrných bodů:

PB č. 259 – demontáž dřevěného sloupu typu A, včetně VPS konzoly

PB č. 260 – demontáž dřevěného sloupu typu J 9 m, včetně VPS konzoly

PB č. 261 – demontáž dřevěného sloupu typu J 9, včetně VPS konzoly

PB č. 262 – demontáž dřevěného sloupu typu A, včetně VPS konzoly, kabelový svod AY 4x10 do ER v délce 9 m, oceloplechová SP127

Druhý směr demontáže je v celé ulici Hřbitovní. V úseku TS – p.b.č. 256 dojde k demontáži vedení 2x AlFe 4x50 v délce 54 m, demontováno bude rovněž vedení AlFe 1x16 pro VO délka 54 m a v úseku mezi bodem 257 a 258 se zruší AlFe 4x16 délka 50 m. Dále budou demontovány tyto podpěrné body: PB č. 257 – demontáž betonového sloupu JB 9/10, demontáž 2x průběžné konzoly, 1x koncové a lampa VO PB č. 257A – demontáž betonového sloupu JB 9/10, 1x průběžná konzola, svod AYKY 4x16 pro RD č. 148

PB č. 258 – demontáž koncového střešníku s kotvou, VPS konzoly, svod, HDS SP127 odzbrojit, ponechat PB č. 256 – demontáž betonového sloupu JB 9/10, SV201 R231032 2x svod do SV201 AYKY 3x95+70 délka 8 m, 2x průběžná konzola 1x koncová konzola, 3x rozhlas, 1x SP127

PB č. 255 – demontáž nosného střešníku s kotvou, průběžné konzoly, svod AYKYz 4x16, HDS SP100 odzbrojit, ponechat

PB č. 254 – demontáž nosného střešníku, průběžné konzoly, svod 1-NAYY-J 4x16, HDS SP100 odzbrojit a ponechat, demontovat lampu VO + vedení VO a rozhlas

PB č. 253 – demontáž nosného střešníku, průběžné konzoly, svod 1-NAYY-J 4x16, HDS SP100 odzbrojit a ponechat, demontovat vedení VO a rozhlas

PB č. 252 – demontáž nosného střešníku, průběžné konzoly, 2x svod AYKYz 4x16, 2x HDS SP100 odzbrojit a ponechat, demontovat lampu VO + vedení VO a rozhlas

PB č. 251 – demontáž betonového sloupu JB 9/3 průběžné konzoly, svod 1-NAYY-J 4x16, HDS SP100/NS demontovat vedení VO a rozhlas

PB č. 250 – demontáž nosného střešníku, průběžné konzoly, svod AYKYz 4x16, HDS SP100 odzbrojit a ponechat, demontovat výložník VO + vedení VO a rozhlas

PB č. 249 – demontáž betonového sloupu JB 9/10, koncové konzoly, 2x svod 1-NAYY-J 4x16, 2x SP100/NS

Dále bude provedena samostatná demontáž na ulici Hlavní před barokním hřbitovem olejového kabelu 3x50 + 35, spolu s tím bude na PB č. 42 provedena demontáž rozpojovací jističí skříňe SV201 R227560.

NOVÉ ZAŘÍZENÍ

Ze stávající TS NOVÁ 511009 bude dvěma směry vyvedeno nové zemní kabelové vedení. Jeden směr vede podél polní cesty přes pozemek parc. č. 2310, cca v půlce trasy přechází kabel NAYY 4x95 přes cestu na druhou stranu a pokračuje podél oplocení směrem k pozemku parc. č. 287/46 a zde je ukončen v novém pilíři SS 100/NK č. 1, který bude umístěn na rohu plotu, zády pilíře dorovnány k oplocení. Zde bude uzemněn vodič PEN na hodnotu 5 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4, jelikož se jedná o koncovou skříň distribuční sítě. Druhým směrem přes potok a skrze celou ulici Hřbitovní bude provedena obnova druhé části trasy. Z trafostanice budou vyvedeny ve společném výkopu dva kabely NN NAYY 4x150. Potok bude křížován dvěma neřízenými protlaků v hloubce cca 1,5 m pod úrovní koryta. Dále kabely pokračují ve směru ke stávajícímu PB č. 256. V rámci trasy jeden kabel přechází na druhou stranu směrem k RD č. p. 148, kde smyčkuje nově osazený pilíř SS200/NK č. 2 v rámci dřevěného plotu. Vedle zmíněného sloupu bude usazena nová rozpojovací skříň SD932 R231032, která bude odjišťovat přívodní kabely 2x NAYY 4x150, dále z ní budou na PB č. 256 vyvedeny tři kabely NAYY 4x95, které budou připojeny na nadzemní vedení NN – AYKYz 4x25 a AlFe 4x50 ve směru ulice Nová a AlFe 4x50 pro ulici Dolní. Na tomto sloupě se umístí nové omezovače přepětí, které se napojí na uzemnění přilehlé skříňe SD. Uzemnění bude provedeno dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4 a umístění omezovačů přepětí dle PNE 33 0000-7. V SD932 bude dále na jedné pozici vel. 2 osazena redukce na 2x vel. 00. Z jedné pozice bude vyvedeno HDV, které připojí vedle umístěný elektroměrový rozvaděč. Dále z SD932 budou vyvedeny ve společném výkopu dva kabely NN NAYY 4x240, který zde bude umístěn pro budoucí účely a nebude připojen prozatím na síť. Druhý kabel NAYY 4x150 bude napájet stávající odběrná místa v ulici Hřbitovní. Kabely povedou po východní straně ulice v travnatém pásu a k jednotlivým přípojkovým pilířům bude proveden překop/protlak. V úrovni RD č. 79 bude kabel NAYY 4x150 přecházet překopem, kabel bude smyčkovat nově osazený pilíř SS100/NK č. 3 umístěný před oplocením. Další přechod cesty bude proveden v úrovni domu č. 255, zde bude kabel smyčkovat pilíř SS100/NK č. 4, který bude osazen vedle plyn. skříňe v tělese plotu. Před domem č. p. 256 bude proveden rovněž překop a opět kabel bude smyčkovat pilíř SS100/NK č. 5. V úrovni domů č. p. 262 a 259 bude opět proveden překop a kabel NAYY 4x150 smyčkuje SS200/NK č. 6, který bude umístěn na soumezí zmíněných RD. Další přechod bude v úrovni RD č. p. 260, kde bude umístěn před domem pilíř SS100/NK č. 7. Poslední překop bude proveden v úrovni domu č. p. 265, zde bude osazen pilíř SS100/NK č. 8. Zde bude uzemněn vodič PEN na hodnotu 15 OHM dle PNE 33 0000-1 ed.6 a PNE 33 0000-4 ed.4. Dále se kabel vrací zpět na východní stranu ulice a opět pokračuje v přilehlém travnatém pásu. Před domem č. p. 309, vedle plyn skříňe, bude umístěn pilíř SS100/NK č. 9. Dále kabel pokračuje ještě cca 9 m, zde bude vykopána cílová jáma protlaku, zde bude křížit cestu 2x neřízený protlak, kabel dále jde směrem k plotu, kde uhýbá a směřuje ke skříni vodoměru, kde bude osazen nový pilíř SS100/NK č. 10. Kabel NAYY 4x150 se dále vrací zpět a ve společném výkopu s NAYY 4x240 pokračují v travnatém pásu podél cesty až nahoru směrem ke konci ulice Hřbitovní, kolem dřevěného infocentra. Zde vedle podpěrného bodu č. 42. Na zmíněném podpěrném bodu bude demontována stávající SV201, kterou nahradí vedle sloupu umístěná skříň SR652 R227560. Zde budou ukončeny kabely NAYY 4x150 a NAYY 4x240, dále ze skříňe vychází vývod NAYY 4x95 na sloup č. 42, který bude napojen na stávající vedení AlFe 3x35+25. Další pojistková sada bude obsazena vývodem NYY 4x10, který bude coby HDV napojovat ER na sloupě č. 42. A poslední vývod bude kabel NAYY 4x240, který nahradí stávající olejový kabel. Tento kabel vyjde ze skříňe, protlakem překlene cestu a dále pokračuje v trase stávajícího olejového kabelu, který vede podél hřbitova popozemku parc. č. 1874/74 až ke stávajícímu sloupu č. 198, kde bude zapojen do SV201 R227561.

Upozornění pro výkopové práce – v celé oblasti je jílovité podloží s vydatným výtlakem spodních vod.

Doručené podklady:

Dne 12.05.2025 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 06.08.2025 byl záměr doplněn do ISSŘ jako verze č. 2 a to o podklady vodoprávnímu úřadu. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, souhlas podle § 17 odst. 1) se nevydává. K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko správce povodí a příslušného správce vodního toku – Povodí Moravy, s.p. Brno, PM-20808/2025/5203/PI ze dne 27.05.2025.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Jana Urbanová

Toto JES bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1).

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Upozorňujeme, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany ZPF ve smyslu zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a § 11 - 15 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky>

Ing. Petr Vodák
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

M Plus elektro s.r.o., Boršice 759, 687 09 Boršice, IČ 28330081, IDDS kpbjkjp

Na vědomí:

Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ 00287776, IDDS ighbis4

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351