

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.zn. 02/334/110542/2051/113/2025/Pe
Oprávněná úřední osoba: Pavlína Pešáková
Telefon: 573 321 385
E-mail: pavlina.pešáková@mestokm.cz
Záměr: Z/2025/33301
Řízení: R/2025/165898

Kroměříž, dne 08.09.2025

Město Morkovice-Slížany
Náměstí 29
768 33 Morkovice-Slížany

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Město Morkovice-Slížany, IČO 00287504, Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany, které zastupuje Zdeněk Vladyka s.r.o., IČO 06409393, Na Honech I 5540, 760 05 Zlín (dále jen "stavebník") dne 13.08.2025 podal žádost o povolení záměru:

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA MORKOVICE, INFRASTRUKTURA

(dále jen "záměr") na pozemcích parc. č. 21/1, 21/2, 21/24, 21/36, 21/42, 21/44, 21/45, 21/172, 1453/11, 1454, 1467/1, 1780/154, 1780/160, 1780/163, 1780/164, 1780/166, 1786/13, 1786/14 v katastrálním území Morkovice. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

zpevněné plochy a inženýrské sítě pro průmyslovou zónu v Morkovicích-Slížanech. Zóna propojuje silnice II/443 a II/428. Jedná se o komunikace, odstavné plochy, chodník pro pěší, cyklostezku a autobusové zastávky, dešťovou kanalizaci, splaškovou kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení. Průmyslová zóna je navržena v prostoru mezi silnicemi II/433 a II/428, v stavebních objektech:

- SO 101.1 - KOMUNIKACE OBEC, SO 101.2 - KOMUNIKACE HYPERMARKET. Dopravní řešení průmyslové zóny spočívá v hlavní páteřní komunikaci a dvou vedlejších, které jsou na páteřní komunikaci kolmo napojeny. Areálová páteřní komunikace A pro novou průmyslovou zónu v šířce 6,50m, délce 260,87m s asfaltobetonovým povrchem je napojena na silnici II/443 a II/428. Obousměrná dvoupruhová komunikace v jednotném příčném klonu 2,5% bude ohraničena silničními obrubníky s převýšením 120mm a v některých částech zapuštěnými betonovými obrubníky pro odtok vody na terén. V místech sjezdů a vstupů na vozovku bude položen nájezdový obrubník s převýšením 20mm. Na páteřní areálovou komunikaci jsou napojeny jsou dvě vedlejší komunikace šíře 6,00m, ozn. B délky 76,92m, C délky 75,85m, z jedné strany lemované silničními obrubníky s převýšením 120mm a z druhé zapuštěnými betonovými obrubníky pro odtok vody na terén. Odvodnění komunikací bude provedeno podélným a příčným sklonem na zatravněný terén nebo do nových uličních vpustí. Odtud se voda pomocí kanalizačních přípojek PVC DN 150 odvodní do nové dešťové kanalizace s povrchovým vsakem.
- SO 102.1 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA je navržen pro pohyb chodců z autobusové zastávky se zálivem až ke vstupu do areálů. Chodník šíře 1,65m, v příčném sklonu 2%, z betonové dlažby šedé barvy bude ohraničen ze strany komunikace silničním obrubníkem

- s převýšením 120mm, ze strany terénních úprav betonovým obrubníkem s nášlapem 60mm. V místech určených pro vstup na vozovku je navržen nájezdový obrubník s převýšením 20mm. Odvodnění chodníku bude příčným a podélným sklonem na stávající komunikaci. Pro odbavení cestujících pracujících v průmyslové zóně jsou navrženy dvě protisměrné autobusové zastávky. Jedna je navržena s autobusovým zálivem, druhá se zastávkovým pruhem na komunikaci. Zastávkový záliv šíře 2,75m, délky 12,0m je od areálové páteřní komunikace oddělen zapuštěným betonovým obrubníkem. Kryt tvoří superplastifikovaný beton. Délka vyřazovacího úseku je 25,0m, zařazovacího 15,0m. Nástupní hrana zastávky je z bezbariérového obrubníku s rádiusem pro odražení kola s převýšením 160mm. Samotná nástupní plocha je šířky 2,0m, délky 14,0m. Kryt bude tvořit betonová dlažba šedé barvy v příčném sklonu 2%. Druhá autobusová zastávka je řešena formou zastávkového pruhu šířky 3,0m v komunikaci, s nástupní hranou navrženou jako bezbariérovou z obrubníku převýšením 160mm. Samotná nástupní plocha šířky 2,0m, délky 12,0m, bude provedena z betonové dlažby šedé barvy v příčném sklonu 2%. Zastávky jsou vybaveny zastávkovými přístřešky o půdorysu 1,80x4,00m z ocelové konstrukce se skleněnými výplněmi.
- SO 102.2 - CHODNÍK PRO PĚŠÍ SILNICE II/433 propojuje město s průmyslovou zónou, je veden podél silnice II/433, začíná u rodinného domu č. p. 511. Chodník je projektován v šířce 2,0m (u napojení na stávající chodník jsou navrženy šířky 1,60m a 1,70m), v konstrukci z betonové dlažby, v příčném sklonu 2%. Ohraničení chodníku je ze strany komunikace silničním obrubníkem s převýšením 120mm, ze strany terénních úprav betonovým obrubníkem s nášlapem 60mm - vodící linie pro nevidomé osoby. V místech odvodu vody z chodníku na terén je navržen betonový obrubník zapuštěný. V místech určených pro vstup na vozovku bude nájezdový obrubník s převýšením 20mm. V trase navrženého chodníku je umístěno místo pro přecházení v šířce 3,0m, délce 6,0m, nasvětlené přechodovými stožáry výšky 6,0m v rámci SO 401. Při realizaci tohoto objektu bude provedena úprava sjezdu k rodinnému domu č.p. 511 a na pole, v šíři 4,00 a 6,00m. Chodníky vč. autobusových zastávek budou vybaveny prvky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
 - SO 103.1 - SMÍŠENÁ CYKLOSTEZKA PRŮMYSLOVÁ ZÓNA OBEC
 - SO 103.2 - SMÍŠENÁ CYKLOSTEZKA PRŮMYSLOVÁ ZÓNA HYPERMARKET navrhuje smíšenou stezku vedoucí průmyslovým areálem podél páteřní komunikace, napojenou na stezku u silnice II/433 kterou překonává místem pro přecházení, končící napojením na samostatný projekt "CYKLOSTEZKA MORKOVICE KROMĚŘÍŽ" ÚSEK 1. MORKOVICE" Smíšená cyklostezka délky 237,21m, šíře 3,00m s asfaltobetonovým povrchem, bude ohraničena z jedné strany silničním obrubníkem s převýšením 120,0mm, z druhé betonovým obrubníkem BO 10/25 s převýšením 60,0mm, v příčném sklonu 2%, bude rozdělena vodorovným dopravním značením V2b.
 - SO 103.3 - SMÍŠENÁ CYKLOSTEZKA SILNICE II/433 je vedena podél silnice II/433, napojena na stezku procházející průmyslovým areálem. Komunikace délky 40,79m začíná u místa pro přecházení přes silnici II/433, končí u místa pro přecházení přes areálovou páteřní komunikaci, je navržena a vybavena shodně se SO 103.1 a 103.2. Pro převod dešťových vod přes novou smíšenou cyklostezku u silnice II/433 je navržený propustek dl. 6,0m z korugovaných trub DN 400/6000 - bez hrdla a těsnění. Vtok a výtok bude proveden šikmým čelem obklad lomovým kamenem vloženým do cementové malty. Stávající příkop se na vtoku i výtoku upraví tak, aby plynule navazoval na nový propustek. V místě ukončení silničního příkopu se vybuduje monolitická horská vpust s odtokem kanalizační troubou DN 400 napojenou do nově navržené dešťové kanalizace.
 - SO 104 - Odstavná plocha pro kolmá stání je navržena podél páteřní komunikace A, v počtu 5 stání. Rozměr jednoho stání je 2,50m x 6,0m (krajní 2,75m x 6,0m). Odstavná plocha bude provedena z betonové vsakovací dlažby 200/200/80mm šedé barvy, oddělení řešeno řádkem klasické betonové zámkové dlažby červené barvy. Odstavná plocha bude ohraničena silničním obrubníkem s převýšením 120mm, od komunikace bude plocha oddělena zapuštěným betonovým obrubníkem.
 - SO 301.1 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ PRŮMYSLOVÁ ZÓNA řeší odvedení a likvidaci dešťových vod v části areálu průmyslové zóny. Dešťová kanalizace "D1-1" začíná vyústním objektem 1 pro přebytečnou vodu ze vsakovacích nádrží, která bude odváděna do stávajícího terénního příkopu podél silnice II/428, později po vybudování cyklostezky do navrženého travnatého příkopu, kde bude plošně zasakována společně s dešťovou vodou z nezastavěných ploch. Dále navazuje vsakovací nádrž 1, do které dešťová voda přitéká stokou "D1-2", vsakovací nádrž 2 tvořená dvojicí výškově oddělených prostorů spojených stokou "D1-3" a poslední stokou je "D1-4". Vyústní objekt 1 (VO 1) je široký 1,75 m, délky 1,60 m, hloubky 0,50 m, zpevněný dlažbou z lomového

kamene tl. 150 mm do betonu, vyspárováno cementovou maltou. Ukončení bude zavazovací patkou šířky 0,30 m, hloubky 0,80 m. Vsakovací nádrž 1 (VN 1) je otevřená nádrž s minimálním objemem zadržené vody 14,5 m³, tvořená zemním tělesem se sklony svahů 1:2, zatravněnou humusovou vrstvou a zpevněným vtokovým a přelivným bezpečnostním odtokem. Celkový rozměr nádrže je cca 5,20 m šířky a délka cca 29,50 m. Niveleta odtokového potrubí je 0,60 nade dnem, celková hloubka nádrže je 1,00m. Vsakovací nádrž 2 (VN 2) je otevřená nádrž tvořená dvojicí výškově oddělených prostorů s minimálním objemem zadržené vody 5,7 m³ u větší části resp. 3,9 m³ u menší části, tvořená zemním tělesem se sklony svahů 1:2, zatravněnou humusovou vrstvou a zpevněným vtokovým a přelivným bezpečnostním odtokem. Zpevněný povrch bude tvořen dlažbou z lomového kamene tl. 150 mm do betonu, vyspárováno cementovou maltou. Ukončení bude zavazovací patkou šířky 0,30 m a hloubky 0,80 m.

- SO 301.2 KANALIZACE DEŠŤOVÁ SILNICE II/433 řeší odvedení a likvidaci dešťových vod v části mezi areálem průmyslové zóny a stávající zástavbou města Morkovice-Slížany. U stávající komunikace II/433 v současné době není dešťová kanalizace, voda je svedena částečně příkopem u komunikace a částečně přímo na okolní hospodářsky využívanou plochu, případný přebytek dešťové vody může plošně odtékat až do vodního toku Morkovického potoku. Vzhledem k doplnění řešeného prostoru o chodník spojující průmyslovou zónu s pěšími komunikacemi města je v části území znemožněno odvádět dešťové vody povrchově a je proto tato část doplněna dešťovou kanalizací s napojením na původně uvažovaný systém likvidace dešťové vod navržený a povolený v dokumentaci rekonstrukce silnice II/433. Dešťová kanalizace "D2" je umístěna v trase nového chodníku, začíná výústním objektem 2, který bude doplňkem navrženého vsakovacího objektu v rámci projektu Silnice II/433: Hranice kraje Morkovice, část 2. Na stoku "D2" jsou napojeny uliční vpusti UV1 až UV5. Vyústní objekt VO 2 je pouze doplnění vsakovacího objektu z projektu Silnice II/433: Hranice kraje Morkovice, část 2 o zpevnění boční stěny dlažbou z lomového kamene, ukončení bude zavazovací patkou. Rozměry zpevněné plochy jsou 1,00 m x 1,32 m. Dešťová kanalizace "D3" je umístěna na protější straně podél silnice II/432, začíná v šachtě D12, která bude náhradou vtokové jímky navržené v rámci projektu Silnice II/433: Hranice kraje Morkovice, část 2, pokračuje v ploše chodníku rovnoběžně s komunikací až po ukončení stoky v šachtě D15. Poslední částí dešťové kanalizace je stoka "D3-1", která vede v ploše chodníku s napojením na stoku "D3" v šachtě D12 a ukončením v šachtě D16, do které je napojena uliční vpust UV6.

Specifikace potrubí

SO 301.1 - Kanalizace dešťová průmyslová zóna

Označení:	Materiál:	Profil:	Délka:
"D1-1"	PVC SN 12	DN 200	6,90 m
"D1-2"	PVC SN 12	DN 250	74,40 m
"D1-3"	PVC SN 12	DN 250	5,30 m
"D1-4"	PVC SN 12	DN 250	50,20 m

SO 301.2 Kanalizace dešťová silnice II/433

Označení:	Materiál:	Profil:	Délka:
"D2"	PVC SN 12	DN 250	171,50 m
"D3"	PVC SN 12	DN 400	127,70 m
"D3-1"	PVC SN 12	DN 250	42,20 m

- SO 302 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ zahrnuje odvedení splaškových vod z průmyslového areálu a jejich přečerpání do stávající kanalizace. V řešené lokalitě průmyslové zóny bude vybudována nová síť splaškové kanalizace s kmenovou stokou "S1" ukončenou čerpací stanicí ČS a následným výtlačným potrubím "SV" napojeným na stávající jednotnou kanalizaci krátkou gravitační stokou "S2". Páteřní stoka splaškové kanalizace "S1" začíná napojením na čerpací stanici ČS a směřuje podél páteřní areálové komunikace až do místa jejího napojení na komunikaci II/433, kde končí šachtou S8. Na stoku "S1" jsou napojeny odbočné stoky tak, aby bylo zajištěno kompletní odkanalizování splaškových vod z prostoru celého navrženého areálu. Pro pozemky na straně průmyslové zóny blíže k Morkovicím jsou navrženy stoky "S1-1" a "S1-3", které pouze přecházejí komunikaci a končí v šachtě S9, respektive S12. Pro opačnou stranu území jsou navrženy odbočné stoky "S1-2" a "S1-4" včetně jejich odbočení "S1-2-1" a "S1-4-1". Stoka "S1-2" vede podél areálové

komunikace C a je ukončena šachtou S11. Přibližně v polovině se napojuje odbočka "S1-2-1". Stoka "S1-4" vede podél areálové komunikace B a je ukončena šachtou S14. Přibližně v polovině se napojuje odbočka "S1-4-1". Poslední částí splaškové kanalizace je krátká gravitační stoka "S2" ukončená ukliďňovací šachtou UŠ na kterou navazuje výtlačné potrubí "SV", které vede v prostoru pěší přístupové komunikace do průmyslové zóny, v prostoru přechodu pro chodce prochází pod stávající komunikací II/433 v chrániče a pokračuje ve smíšené cyklostezce zalomenou trasou až do prostoru průmyslové zóny, kde pokračuje podél páteřní komunikace až do místa přechodu přes tuto komunikaci a ukončením napojením na čerpací stanici. Na výtlačném řadu bude přibližně v polovině osazena čistící šachta ČŠ s možností proplachu, případně přístupem do potrubí k jeho vyčištění a zprůchodnění vodou anebo tlakovým vzduchem. Čerpací stanice se separací pevných látek typ 74/2 - 400 V, 50 Hz, 3 kW, 3000 ot./min - IP 67 je přečerpávací stanice odpadních vod se sběrači nerozpuštěných látek (separátory). Suché zařízení s plynotěsnou a vodotěsnou provozní nádrží, v kovovém provedení, které obsahuje uvnitř nádrže zdvojený systém sběrače pevných látek, jištěným proti ucpávání. Separátory uvnitř provozní nádrže jsou samočistící a nevyžadují jakoukoli údržbu, jejich samočistící efekt nastává při čerpací fázi tlakem a průtokem média. Za separátory jsou umístěna čerpadla, každé s oběžným kolem pro odpadní vodu, které je vysoce účinné a tříkanálové konstrukce. Jako čerpadla jsou použita odstředivá hydrodynamická čerpadla s ochranou motoru IP67 zatopitelné provedení motoru. Objekt bude připojen k distribuční síti NN ve správě EG.D z podzemního vedení, jdoucí podél navržené komunikace v průmyslové zóně.

- SO 303 VODOVOD je řešeno odbočení navrženého vodovodu do prostoru průmyslové zóny. Souběžně s projektem průmyslové zóny je samostatnou stavbou řešeno propojení vodovodního řadu v obci Počenic (součást skupinového vodovodu Kroměříž) s vodovodním řadem města Morkovice-Slížany (místní zdroj) jakožto záložního zdroje vody pro Morkovice-Slížany v období, kdy by nebylo možno z vážných důvodů používat místní zdroj pitné vody. Toto propojení vodovodních řadů je v rámci průmyslové zóny vedeno v souběhu s výtlačným potrubím splaškové kanalizace a bude využito k napojení odbočných řadů "V1" a "V2", které budou sloužit k zásobení části areálu pitnou a požární vodou. Zbýlá část areálu bude přímo obsluhována propojovacím řadem a jednotliví odběratelé se na tento řad budou napojovat. Současně bude zajištěno požární zabezpečení lokality. Nový vodovodní řad "V1" začíná napojením na navržené propojení skupinových vodovodů z PE D225 v místě areálové komunikace C, nový vodovodní řad "V2" začíná napojením na navržené propojení skupinových vodovodů z PE D225 v místě areálové komunikace B. Za napojením bude osazeno uzavírací redukované šoupě DN 200/150. Odsud vede potrubí kolmo k navržené páteřní komunikaci a přechází ji v chrániče PE D250 na opačnou stranu komunikace kde pokračuje v ploše chodníku několikrát zalomenou trasou. Pokračuje rovnoběžně s komunikací až k ukončení podzemním hydrantem HP2 DN 100, který slouží jako požární a také může být využit k odvodušnění řadu.

Potrubí

"V1" PE 100RC D160x14,6 mm, SDR 11, dl. 91,10 m

Chránička PE 100RC D250x14,8 mm, SDR 17, dl. 7,50 m

"V2" PE 100RC D160x14,6 mm, SDR 11, dl. 94,30 m

Chránička PE 100RC D250x14,8 mm, SDR 17, dl. 7,50 m.

- SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO 402 VEDENÍ SEK. V rámci výstavby nových zpevněných ploch, komunikací a inženýrských sítí pro průmyslovou zónu bude provedeno nové veřejné osvětlení (dále jen VO) navazující na stávající VO v lokalitě, pokračující směrem k nově navrženému konci obce (podél silnice II/433), dále do nově navržené průmyslové zóny. K podzemnímu vedení VO bude připolozena 2x HDPE chránička pro budoucí zatažení optického kabelu pro síť elektronických komunikací (dále jen SEK). Nově je navrženo 27 ks silničních stožárů s obloukovým výložníkem, výška světelného bodu 8,0m nad terénem. Dále budou osazeny 4 stožáry pro nasvětlení dvou míst pro přecházení. Dva stávající stožáry na konci obce se zruší a nahradí novými na protější straně komunikace II/433. Nově bude také provedena kabeláž veřejného osvětlení a uzemňovací soustava veřejného osvětlení, celková délka trasy kabeláže cca 840m.

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),

vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky **do 13.10.2025.**

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hodin budova C, ulice 1. máje č.p. 3191).

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

otisk úředního razítka

Pavlaína Pešáková
referent odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

Zdeněk Vladyka s.r.o., IDDS: 5gzqpkz

sídlo: Na Honech I č.p. 5540, 760 05 Zlín 5

zastoupení pro: Město Morkovice-Slížany, Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Ladislav Derka, Bystřec č.p. 342, 561 54 Bystřec

Milan Šarapatka, Podvinný mlýn č.p. 2282/14, 190 00 Praha 9-Libeň

Jan Králík, Nová č.p. 653, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Zdenka Snítlová, Uhřická č.p. 435, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

ing. Jaromír Janček, Kazimíra Rudého č.p. 3817/111, 767 01 Kroměříž 1
Jiří Krsek, K Habrovce č.p. 668/9, 140 00 Praha 4-Krč
AGRODRUŽSTVO MORKOVICE, družstvo, IDDS: ibijvqp
sídlo: Sokolská č.p. 700, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany
Ing. Evžen Janček, Lutopecny č.p. 145, 767 01 Kroměříž 1
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
sídlo: Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxfki9
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j
sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

Účastníci, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1450, 1456, 1467/46, 1503/48, 1503/49, 1503/50, 1503/51, 1503/52, 1780/161, 1780/162, 1780/167, 1780/168, 1780/169, 1780/170, 1780/171, 1780/172, 1780/173, 1780/174, 1780/175, 1786/5, 1786/9, 1786/10, 1786/11, 1786/12, 1786/37, 1786/38, 1786/40, 1786/49 v katastrálním území Morkovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Morkovice-Slížany č.p. 511, č.p. 428 a č.p. 868.

Dotčené orgány:

MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r

sídlo: Havlíčkovy nábřeží č.p. 600, 760 01 Zlín 1

Ministerstvo vnitra, IDDS: 6bnaawp

sídlo: Nad štolou č.p. 936/3, 170 00 Praha 7-Holešovice

Dále obdrží:

Úřední deska MěÚ Kroměříž, úřední deska, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Město Morkovice-Slížany, IDDS: kgxb2yq

sídlo: Náměstí č.p. 29, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a Městského úřadu Morkovice-Slížany.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.