

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
spisová značka	MeUKM/118701/2025/03/OZP/DoS
číslo jednací	MeUKM/140314/2025/0532/25
číslo záměru	Z/2025/164169
číslo řízení	R/2025/168646
datum	27.10.2025
počet stran	4

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 písm. d) a § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Břest, TS U Křížku, VN a NN, obnova

žadatel: EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ 21055050, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Vlastimil Bednařík, nar. xxx, *zástupce žadatele:* MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Petr Totecký, nar. xxx

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 04.09.2025

záměr: částečná kabelizace distribučního vedení NN v obci Břest.

umístění záměru: Hydrologické pořadí 4-12-02-1350-0-00, určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X 1149786,02; Y 536625,55. Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod MOV_1140 Rusava od toku Roštěnka po ústí do toku Morava.

vodohospodářské řešení: nová úložná trasa povede překopem přes potok Stonáč IDVT 10194924.

katastrální území: Břest

pozemek parc. č.: 1073, 1130/1, 1079, 1147, 410/11, 978/2, 410/2, st. 300, 1076, 1084/2, 888, st. 248, st. 2, st. 229, 1066, st. 3, 1044/1, st. 4, st. 5, st. 339, st. 503, st. 10, st. 11, st. 12, 394, st. 542, st. 30, st. 29, 978/3, st. 610, st. 16, st. 18/1, st. 18/2, st. 21, st. 9, st. 8, st. 6, st. 22/1, st. 23, st. 581, 1084/52, 890/3, 979/3, st. 228, 979/7, 1129/6, 981/1, 979/1, st. 188/1, st. 187, st. 186/1, st. 185, st. 217/1, st. 217/2, 991/1, 889, 890/1.

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *hlavní projektant:* Petr Totecký, ČKAIT: 213069255, *datum zpracování:* 07/25, *číslo stavby:* 1040021292, *ID dokumentace:* SR00X013A0SO

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „**Břest, TS U Křížku, VN a NN, obnova**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Částečná kabelizace distribučního vedení NN v obci Břest.

Spolu s kabelovým vedením NN bude položeno kabelové vedení VN s chráničkou pro optický kabel.

- Na parc. č. 410/2 vznikne vydělením nová parcela pod trafostanicí. Na této parcele bude umístěna nová trafostanice T14 706931 U KŘÍŽKU.

- Stávající trafostanice T1 410294 U HASIČŮ bude demontována a bude ponechán jen sloup. Na tento sloup bude umístěn odpínaný kabelosvod. Kabel VN pak bude uložen v parc. č. 1073, 410/11, 410/2 s bude napájet trafostanici T14 706931 U KŘÍŽKU.

- Z trafostanice T14 410294 U KŘÍŽKU bude vyveden VN kabel, který bude uložen v parc. č. 410/2, 1076, 978/2, protlakem v komunikaci na parc. č. 1066, dále pak v parc. č. st. 3, protlakem v komunikaci na parc. č. 978/3, a dále uložením v této parc. č. 978/3 a v parc. č. st. 581, kde bude kabel VN před domem č. p. 331 ukončen – pokračuje ve stavbě č. 1040024764.

- Ke kabelovému vedení VN bude svazkována optotrubka HDPE 40/33.

- Ve společné trase a v místech, kde to dovolí prostorová norma, bude kabel VN položen do stejného výkopu spolu s kabely NN.

- Z trafostanice T14 410294 U KŘÍŽKU bude vyveden kabel NAYY 4x150, který bude uložen v parc. č. 410/2, 410/11, 1073, 1130/1, 1079, 1147 a ukončen bude v rozpojovacím pilíři SR432/NK č. 708068 na parc. č. 1147. Z tohoto pilíře bude proveden propoj na podpěrný bod č. 213 – betonový sloup, který bude vyměněn do stejného místa.

- Z trafostanice T14 410294 U KŘÍŽKU bude vyveden kabel NAYY 4x95, který bude uložen v parc. č. 410/2, 410/11, 1073, kde bude naspojován na stávající kabel AYKY 4x70.

- Z trafostanice T14 410294 U KŘÍŽKU bude vyveden kabel NAYY 4x95, který bude uložen v parc. č. 410/2 a zaústěn do rozpojovacího pilíře SD852/NK č. R436484, z tohoto pilíře budou přepojeny stávající odběry pro hasičskou zbrojnicí a technologii firmy CETIN a.s. Dále do tohoto pilíře bude přepojen stávající kabel AYKY 4x50. Pak z tohoto pilíře budou vyvedeny 2 ks kabelů NAYY 4x150, které budou uloženy v parc. č. 410/2, 410/11, 978/2, protlakem pod silnicí na parc. č. 1084/2 a ukončeny budou v rozpojovací skříni SV201 č. R434674 na podpěrném bodě č. 172 – betonový sloup, který bude vyměněn do stejného místa na parc. č. 888.

- Z trafostanice T14 410294 U KŘÍŽKU bude vyveden kabel NAYY 4x150, který bude uložen v parc. č. 410/2, 1076, 978/2, protlakem pod silnicí na parc. č. 1084/2, dále v parc. č. 1084/52, 890/3, 979/3, kde bude zaústěn do rozpojovacího pilíře SR432/NK č. R434673. Z tohoto pilíře pak bude vyveden kabel NAYY 4x150, který bude smyčkovat dům č. 150 na parc. č. st. 228 a kabel bude dále uložen v parc. č. 1129/6 a 981/1, kde bude ukončen zaústěním do stávajícího rozpojovacího pilíře SR532/NK č. R434675. Z nově projektovaného rozpojovacího pilíře SR432/NK č. R434673 bude dále vyveden kabel NAYY 4x150, který bude uložen v parc. č. 979/3, 979/1, 991/1 a ukončen bude zaústěním do stávajícího rozpojovacího pilíře SR552/NK č. R771071. V trase bude smyčkovat domy č. p. 114, č. p. 120, č. p. 129, č. p. 102, č. p. 131 a č. p. 134.

- Z trafostanice T14 410294 U KŘÍŽKU bude vyveden kabel NAYY 4x150, který bude uložen v parc. č. 410/2, 1076, 978/2, st. 229, 1066, 1044/1, 978/3, st. 3, st. 581 a ukončen bude v rozpojovacím pilíři SR432/NK č. R739564 (tento pilíř je součástí stavby č. 1040024764).

V trase bude kabel smyčkovat domy č. p. 157, č. p. 127, č. p. 149, č. p. 113, č. p. 106, č. p. 112, č. p. 103, č. p. 92, dílnu na parc. č. st. 503, č. p. 93, č. p. 42, č. p. 43, dům bez čísla popisného na parc. č. st. 542, č. p. 138, č. p. 46, č. p. 45, č. p. 48, č. p. 143, č. p. 50, dům bez čísla popisného na parc. č. st. 9, č. p. 108, č. p. 110 a č. p. 51.

- V hlavní trase kabelového vedení bude ke kabelu NAYY 4x150 připoložen posilovací kabel NAYY 4x240 a tento bude uložen v parc. č. 410/2, 1046, 978/2, st. 229, 1066, st. 3, 978/3, st. 581 ukončen bude v rozpojovacím pilíři SR432/NK č. R739564 (tento pilíř je součástí stavby č. 1040024764).

- Stávající nadzemní vedení NN v trase projektovaného kabelového vedení bude demontováno – související dokumentace o odstranění stavby

Doručené podklady:

Dne 04.09.2025 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 08.09.2025 byl záměr doplněn přes ISSŘ do přílohy a to o žádost o souhlas dle § 17 (vodní zákon) a stanovisko Povodí Moravy, dne 09.10.2025 byl záměr doplněn do přílohy a to o stanovisko VaK, a.s., Kroměříž. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, souhlas podle § 17 odst. 1) je tímto nahrazen.

K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko: Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 08.09.2025, zn. PM-35043/2025/5203/Ku a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 08.10.2025, č. j. VaKKM/HO/25/2558.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Ing. Petra Buřinská

Toto JES bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1)

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Upozorňujeme, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany ZPF ve smyslu zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a § 11 - 15 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <http://arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/>.

Ing. Petr Vodák
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, IDDS cienki2

Na vědomí:

Obec Břest, Břest č. 87, 768 23 Břest, IČ 00287105, IDDS t36bfbz

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351