

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
spisová značka	MeUKM/144104/2025/03/OZP/DoS
číslo jednací	MeUKM/155637/2025/0662/25
číslo záměru	Z/2025/203210
číslo řízení	R/2025/208931
datum	28.11.2025
počet stran	5

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 písm. d) a § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Kroměříž, Albertova-přel.kab.VN+NN, Město 1030098528 1040026363

žadatel: EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ 21055050, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Vlastimil Bednařík, nar. xxx, *zástupce žadatele:* MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Jiří Malát, nar. xxx

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 03.11.2025

záměr: přeložka stávajícího podzemního kabelového vedení VN a NN, které je v kolizi s plánovanou komunikací a parkovištěm v ulici Albertova v Kroměříži.

katastrální území: Kroměříž

pozemek parc. č.: 820/9, 813/35, 820/8, 820/6, 690/11, 690/13, 813/119, 817/7, 817/8

nová trasa parc. č.: 817/7, 817/8, 820/9, 813/35, 820/8, 820/6, 690/11, 690/13, 813/119

výměna ve stávající trase parc. č.: st. 6112, 817/7, 817/8, 813/55, 813/35, 820/8, 820/6

demontované zařízení nebo rušená trasa parc. č.: st. 6112, 817/7, 817/8, 820/9, 813/35, 820/8, 820/6, 690/11, 690/13, 813/119, 690/23, 820/2, 813/2, 813/22, 690/6

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *hlavní projektant:* Václav Hladil, autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT 1302143, *datum zpracování:* 10/2025, *číslo stavby:* 1030098528, *ID dokumentace:* SR00X01994KJ

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**Kroměříž, Albertova-přel.kab.VN+NN, Město 1030098528 1040026363**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

za těchto podmínek:

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) se stanovují tyto podmínky:

Po provedení přeložky stávajícího podzemního kabelového vedení VN a NN, stavebník v souladu s § 93a zákona o odpadech zašle, příp. předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

II.

Toto JES se vydává namísto následujících správních úkonů:

- stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst. 3 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)
- vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§ 146 odst. 3 písm. b) zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech)

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Přeložka stávajícího podzemního kabelového vedení VN a NN, které je v kolizi s plánovanou komunikací a parkovištěm v ulici Albertova v Kroměříži.

- Stávající podzemní kabelové distribuční vedení VN - ANKTOYPVs 240 (linky č. VN815) na pozemku parcely č. 813/119 k. ú. Kroměříž bude naspojkováno novým kabelem 3x (NA2XS2Y 1x240 mm²) a bude vedeno v nové trase v plánovaném chodníku a před stávající trafostanicí č. 410272 T37 UBYTOVNA OÚNZ výměnou ve stávající trase zaústěno do stávající trafostanice. Stávající podzemní kabelové distribuční vedení VN - ANKTOYPVs 240 (linky č. VN815) na pozemku parcely č. 820/6 k. ú. Kroměříž bude naspojkováno novým kabelem 3x (NA2XS2Y 1x240 mm²) a bude vedeno v nové trase v plánovaném zatravněném pásu, dále výměnou ve stávající trase v plánované komunikaci, v nové trase v plánovaném chodníku a před stávající trafostanicí č. 410272 T37 UBYTOVNA OÚNZ výměnou ve stávající trase zaústěno do stávající trafostanice. K novému kabelovému vedení VN bude v celé trase připořena trubka HDPE 40/33 pro budoucí optické kabelové vedení jako součást telekomunikační sítě v elektroenergetice. Podzemní kabelové distribuční vedení VN - ANKTOYPVs 240 (linky č. VN815) bude zrušeno a demontováno v místech plánované komunikace a parkoviště. V místech, kde to není možné demontovat, zůstane kabelové vedení VN odpojené v zemi a konce kabelů se zajistí uzávěrem.
- Stávající podzemní kabelové distribuční vedení NN – 2x (AYKY 3x120+70 mm²) na pozemku parcely č. 690/13 a 690/11 k. ú. Kroměříž bude naspojkováno novými kabely 2x (NAYY 4x150 mm²) a bude vedeno v nové trase v chodníku a dále v souběhu s novým kabelem VN 3x (NA2XS2Y 1x240 mm²) v plánovaném chodníku a před stávající trafostanicí č. 410272 T37 UBYTOVNA OÚNZ výměnou ve stávající trase zaústěno do stávající trafostanice.

Stávající podzemní kabelové distribuční vedení NN – 2x (AYKY 3x185+95 mm²) na pozemku parcely č. 820/9 k. ú. Kroměříž bude naspojováno novými kabely 2x (NAYY 4x240 mm²) a bude vedeno v nové trase v zatravněném pásu, v plánované komunikaci a chodníku a před stávající trafostanicí č. 410272 T37 UBYTOVNA OÚNZ výměnou ve stávající trase zaústěno do stávající trafostanice. Stávající podzemní kabelové distribuční vedení NN – AYKY 3x240+120 mm² na pozemku parcely č. 817/8 k. ú. Kroměříž bude naspojováno novým kabelem NAYY 4x240 mm² a bude vedeno v nové trase v plánovaném chodníku a před stávající trafostanicí č. 410272 T37 UBYTOVNA OÚNZ výměnou ve stávající trase zaústěno do stávající trafostanice. Podzemní kabelové distribuční vedení NN bude zrušeno a demontováno v místech plánované komunikace a parkoviště. V místech, kde to není možné demontovat, zůstane kabelové vedení NN odpojené v zemi.

Doručené podklady:

Dne 03.11.2025 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 21.11.2025 byl záměr doplněn přes ISSŘ Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru s § 5 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky tohoto ustanovení.

Jedná o záměr vyžadující JES, závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona je tímto nahrazeno.

Orgán příslušný k vydání JES došel dále k závěru, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Zákon o odpadech:

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že za předpokladu splnění podmínek lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy

chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námitky. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, závazné stanovisko dle §146 odst. 3 písm. b) se nevydává.

Odůvodnění stanovených podmínek:

Podmínka týkající se předložení dokladů prokazujících nakládání v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství vychází z § 93a zákona o odpadech.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Ing. Petra Buřinská
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Ing. Josef Pospíšil

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Upozorňujeme stavebníka na povinnosti původce odpadů dle § 13 a § 15 (zejména odst. 2) zákona o odpadech.

Upozorňujeme, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany ZPF ve smyslu zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a § 11 - 15 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Dotčené pozemky parc. č. 820/6, 820/8, 820/9, 817/7, 817/8, 813/35, 813/119, 690/11, 690/13 k. ú. Kroměříž nejsou kulturní památkou evidovanou v ÚSKP ČR, nachází se však v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Kroměříž. Závazné stanovisko v předmětné věci dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, bude vydáno samostatně:

- dle platného organizačního řádu MěÚ Kroměříž,
- dle usnesení č. j. MeUKM/144771/2025, datce 05.11.2025, o vyloučení orgánu SPP ze společného řízení dle §140 odst. 3 zákona 500/2004 Sb. správní řád, v platném znění (vyřizuje oprávněná úřední osoba Ing. Alena Staňová).

Ing. Petr Vodák
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, IDDS cienki2

Na vědomí:

Město Kroměříž, Odbor investic, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351, IDDS
bg2bfur

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu
úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351