

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.zn. 02/328/101113/1892/107/2025/Do
Oprávněná úřední osoba: Bc. Martin Dolák
Telefon: 573321103
E-mail: martin.dolak@mestokm.cz

Kroměříž, dne 12.02.2026

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje EEIKA Brno, s.r.o., IČO 25573829, Kšírova 385, 619 00 Brno,
kterou zastupuje ENTEKO s.r.o., IČO 10994122, J. Středovského 1076, 763 31 Brumov-Bylnice,
zastoupená Ing. Petrem Kozubíkem, jednatelem společnosti

(dále jen "žadatel") podal dne 27.06.2024 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

"Blišice obnova NN p.bč. 75-85"
Koryčany, Blišice

na pozemcích parc. č. 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21/11, 22, 24, 26, 29, 30, 35, 36, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 63/1, 63/2, 63/100, 63/103, 75/3, 87, 89, 90, 102/3, 288, 290, 292, 293, 295/1, 296/1, 298/1, 313/2, 503/18 v katastrálním území Blišice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:

- Jedná se o úpravu (obnovu) distribuční sítě elektrické energie v hladině nízkého napětí spočívající v náhradě stávajícího nadzemního vedení nově umístěným podzemním vedením. Nadzemní vedení bude odstraněno na základě rozhodnutí vydaného v samostatném řízení.
- Z rozvaděče NN stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN č. 510978 Blišice U ZD na pozemku parc. č. 75/3 se vyvede dvojice páteřních podzemních distribučních kabelových vedení NN 2x NAYY 4x150 mm². Jedno podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² v délce trasy 406,5m povede přes pozemek parc. č. 63/1 podél komunikace, dále bude smýčkovat protlakem pod komunikací novou přípojkovou skříň č. 1 typu SS100/NK umístěnou na pozemku parc. č. 56 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 41, překopem přes komunikaci na pozemku parc. č. 52 novou přípojkovou skříň č. 2 typu SS100/NK umístěnou na pozemku parc. č. 51 (v dřevěném oplocení) ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 80 (tato skříň bude uzemněna), novou přípojkovou skříň č. 3 typu SS100/NV umístěnou pod stávající ER do výklenku ve stěně domu č.p. 8 na pozemku parc. č. 87 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen tento dům, překopem přes komunikaci na pozemku parc. č. 52 novou přípojkovou skříň č. 4 typu SS100/NV umístěnou do výklenku ve stěně domu č.p. 79 na pozemku parc. č. 49 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen tento dům, překopem přes komunikaci na pozemku parc. č. 52 novou přípojkovou skříň č. 5 typu SS100/NK umístěnou na pozemku parc. č. 102/3 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 9 na pozemku parc. č. 89 (tato skříň bude uzemněna), novou přípojkovou skříň č. 6 typu SS100/NV umístěnou do výklenku ve stěně domu č.p. 84 na pozemku parc. č. 48 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen tento dům, novou přípojkovou skříň č. 7 typu SS100/NV umístěnou do výklenku ve stěně domu č.p. 77 na pozemku parc. č. 47 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen tento dům, novou přípojkovou skříň č. 8 typu SS100/NV umístěnou do výklenku ve stěně domu č.p. 83 na pozemku parc. č. 46 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen tento dům, překopem přes komunikaci novou přípojkovou skříň č. 9 typu SS100/NV umístěnou do výklenku ve stěně domu č.p. 10 na pozemku parc. č. 90 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen tento dům, a

bude zaústěn do nové kabelové rozpojovací skříň-pilíře R231083 typu SR552/NK, která bude osazena na rozhraní parcely číslo 52 a parcely číslo 35 (tato skříň bude uzemněna).

- Druhé podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² v délce trasy 415m povede v souběhu s prvním kabelem bez odbočení k jednotlivým přípojovacím skříním a bude zaústěn do nové rozpojovací skříň-pilíře R231063 typu SR652/NK osazené celým svým objemem na parcele číslo 313/2 (tato skříň bude uzemněna). V kabelovém úseku od stávající distribuční trafostanice č. 510978 U ZD po novou rozpojovací skříň-pilíř R231063 SR652/NK v délce trasy 415m bude v trase pod novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm² uložena kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33 mimo odbočky k novým přípojkovým skříním NN.
- V rozpojovací skříní R231083 se napojí stávající podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x95 mm², jenž bude v místě stávajícího ukončení (bývalý betonový podpěrný bod NN JB č.78) před stávajícím rodinným domem č.p.138 naspojován pomocí nové kabelové spojky NN č.1 na nové podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x95 mm², který bude smyčkovat novou přípojkovou skříň č. 10 typu SS100/NV umístěnou do výklenku ve stěně domu č.p. 138 na pozemku parc. č. 42 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen tento dům, novou přípojkovou skříň č. 11 typu SS200/NK umístěnou na pozemku parc. č. 35 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 6 na pozemku parc. č. 40 (tato skříň bude uzemněna), novou přípojkovou skříň č. 12 typu SS100/NV umístěnou do výklenku ve stěně domu č.p. 5 na pozemku parc. č. 36 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen tento dům, novou přípojkovou skříň č. 13 typu SS100/NV umístěnou do výklenku ve stěně domu č.p. 4 na pozemku parc. č. 30 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen tento dům, přes pozemek parc. č. 29 novou přípojkovou skříň č. 14 typu SS100/NV umístěnou do výklenku ve stěně domu č.p. 109 na pozemku parc. č. 24 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen tento dům, novou přípojkovou skříň č. 15 typu SS100/NK umístěnou na pozemku parc. č. 5 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 88 a bude zaústěn a zapojen do nové R231083 typu SR552/NK. Pro rodinný dům č.p. 7 na pozemku parc. č. 44 bude zřízeno nové HDV přímo z nové rozpojovací skříň-pilíře R231083 typu SR552/NK.
- Z nové kabelové rozpojovací skříň-pilíře NN R231083 typu SR552/NK se vyvede nové páteřní podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x150mm² v délce trasy 165m jenž povede částečně v souběhu s výše uvedeným podzemním distribučním kabelem NN typu NAYY 4x150 mm² a bude smyčkován přes stávající přípojkovou skříň-pilíř č.16 typu SS100/NK na pozemku parc. č. 313/2 (stávající SS100/NK u budoucího kulturního domu) a dále bude smyčkovat přes pozemek parc. č. 2 novou přípojkovou skříň č. 17 typu SS100/NV umístěnou do výklenku ve stěně domu č.p. 72 na pozemku parc. č. 7 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen tento dům, novou přípojkovou skříň č. 18 typu SS100/NK umístěnou do na pozemku parc. č. 2 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 42 na pozemku parc. č. 6, novou přípojkovou skříň č. 19 typu SS100/NK umístěnou do na pozemku parc. č. 2 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 43 na pozemku parc. č. 4 (tato skříň bude uzemněna), novou přípojkovou skříň č. 20 typu SS100/NV umístěnou do výklenku ve stěně domu č.p. 89 na pozemku parc. č. 3/1 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen tento dům a bude zaústěn do nové rozpojovací skříň-pilíře č. R1 typu SR452/NK umístěné na pozemku parc. č. 2 u podpěrného bodu NN JB č. 83 před rodinným domem č.p.3 (tato skříň bude uzemněna). Z rozpojovací skříň-pilíře č. R1 bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 3 na pozemku parc. č. 19, dále z ní bude vyvedeno nové HDV typu NYY 4x10 mm² do stávajícího elektroměrového pilíře osazeného na pozemku parc. č. 2 u stávajícího JB č. 83 a také do ní bude přepojeno stávající podzemní distribuční kabelové vedení NN typu NAYY 4x25 mm² sloužící pro napojení stávající čerpací stanice kanalizace.
- Z nové rozpojovací skříň-pilíře č. R1 bude vyveden nový páteřní podzemní distribuční kabel NN typu NAYY 4x150 mm² v délce trasy 123,5 m, který bude smyčkovat novou přípojkovou skříň č. 21 typu SS100/NK umístěnou do na pozemku parc. č. 2 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 18 na pozemku parc. č. 22, novou přípojkovou skříň č. 22 typu SS100/NK umístěnou do na pozemku parc. č. 2 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 2 na pozemku parc. č. 16 (tato skříň bude uzemněna), novou přípojkovou skříň č. 23 typu SS100/NK umístěnou do na pozemku parc. č. 2 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 76 na pozemku parc. č. 15, novou přípojkovou skříň č. 24 typu SS100/NK umístěnou do na pozemku parc. č. 2 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 99 na pozemku parc. č. 13, novou přípojkovou skříň č. 25 typu SS100/NK umístěnou do na pozemku parc. č. 2 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 1 na pozemku parc. č. 11 a bude zaústěn do nové rozpojovací skříň-pilíře R231063 typu

SR652/NK. Z nové rozpojovací skříň-pilíře R231063 typu SR652/NK bude vyvedeno nové HDV typu NYY 4x10 mm² v délce trasy 4,5m vedoucí směrem do stávajícího elektroměrového rozváděče veřejného osvětlení ER RVO osazeného na parcele číslo 313/2 poblíž stávajícího betonového podpěrného bodu NN JB č.62 a bude do něj pomocí kabelové spojky zaústěno stávající podzemní kabelové vedení 4x95 1-NAYY-J.

- Z nové rozpojovací skříň-pilíře R231063 typu SR652/NK se vyvede nové podzemní distribuční páteřní kabelové vedení NN typu NAYY 4x150 mm² v délce trasy 221m, které bude smyčkovat novou přípojkovou skříň č. 26 typu SS100/NK umístěnou do na pozemku parc. č. 213/2 ze které bude kabelem HDV 4x10 připojen dům č.p. 92 na pozemku parc. č. 9, novou přípojkovou skříň č. 27 typu SS200/NK umístěnou do na pozemku parc. č. 296/1 ze které budou dvojicí kabelů 4x10 připojeny domy č.p. 110 na pozemku parc. č. 288 a č.p. 113 na pozemku parc. č. 290, novou přípojkovou skříň č. 28 typu SS100/NK umístěnou do na pozemku parc. č. 296/1 ze které bude kabelem HDV 4x16 připojen dům č.p. 112 na pozemku parc. č. 292 (tato skříň bude uzemněna), novou přípojkovou skříň č. 29 typu SS100/NV umístěnou do výklenku ve stěně domu č.p. 141 na pozemku parc. č. 295/1 ze které bude kabelem HDV 4x16 připojen tento dům a protlakem přes pozemek parc. č. 313/2 pod komunikací bude zaústěn do nové rozpojovací skříň R2 typu SV101/NS osazené na vyměněném betonovém podpěrném bodu NN JB č. 96 typu 9/15 kN – nový koncový podpěrný bod NN na pozemku parc. č. 503/18, na kterém bude ukončeno stávající nadzemní venkovní vedení NN s vodiči AlFe 3x50+35 mm². Původní podpěrný bod JB č. 96 typu 9/6 kN bude opraven/vyměněn do stejného místa za nový JB č. 96 typu 9/15 kN stylem bod za bod. Na vyměněném betonovém podpěrném bodu NN JB 9/15 kN bude zřízeno nové uzemnění, které bude propojeno i do nové rozpojovací skříň R2 typu SV101/NS osazené na tomto vyměněném JB č.96 a na stávajícím venkovním vedení NN typu AlFe 3x50+35 mm² budou osazeny nové omezovače přepětí – Isada. V kabelovém úseku od nové rozpojovací skříň-pilíře R231063 SR652/NK po novou rozpojovací skříň R2 typu SV101/NS osazenou na vyměněném betonovém podpěrném bodu NN JB č.96 typu 9/15 kN v délce trasy 221m bude v trase pod tímto novým páteřním distribučním kabelovým vedením NN typu NAYY 4x150 mm² uložena i kabelová chránička d=200 a HDPE trubka 40/33.
- Trasa nových podzemních distribučních kabelových vedení NN typu NAYY 4x150 mm² a typu NAYY 4x95 mm² v úseku od stávající sloupové distribuční trafostanice VN/NN č. 510978 U ZD po novou rozpojovací skříň R2 typu SV101/NS osazenou na vyměněném JB č.96 typu 9/15kN povede přes pozemky parcelových čísel 75/3, 63/1, 63/2, 63/103, 63/100, 52, 56, 51, 87, 49, 102/3, 48, 47, 46, 90, 35, 42, 36, 30, 29, 24, 26, 21/11, 5, 313/2, 2, 7, 3/1, 296/1, 295/1, 298/1, 503/18 vše v k.ú. Blišice (okres Kroměříž);669652, obec Koryčany, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž.
- Kabely NN pod pojezdnými plochami, v blízkosti stromů a při křížení inženýrských sítí budou uloženy do kabelových chráničků (betonových žlabů).
- Všechny nové přípojkové skříň NN do výklenku (fasád, oplocení, atd..) budou osazeny tak, aby jejich spodní hrana byla minimálně 0,6m nad definitivně upraveným terénem. U rodinných domů, které mají fasádu z polystyrenu budou nové přípojkové skříň NN do výklenku těchto fasád provedeny s obložením do hořlavého podkladu (např. deska CETRIS tloušťky 10 mm).

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NSZ") ve spojení s § 330 odst. 3 věty první NSZ v souladu s § 330 odst. 1 NSZ oznamuje podle § 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "liniový zákon") zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hodin budova C, ulice 1. máje č.p. 3191).

Poučení:

Na územní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, neboť jde o stavbu podle § 1 odst. 5 tohoto zákona.

V souladu s § 2 odst. 5 liniového zákona je oznámení o zahájení řízení doručováno postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení budou další písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

otisk úředního razítka

Bc. Martin Dolák
referent oddělení stavební úřad
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

EEIKA Brno, s.r.o., IDDS: 8az234n

sídlo: Kšírova č.p. 385/120, Horní Heršpice, 619 00 Brno 19

zastoupení pro: EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno
ENTEKO s.r.o., IDDS: 69r5y22
sídlo: J. Středovského č.p. 1076, Brumov, 763 31 Brumov-Bylnice
Město Koryčany, IDDS: 3p3bdj7
sídlo: Náměstí č.p. 401, 768 05 Koryčany
Dagmar Bartáková, Blišice č.p. 7, 768 05 Koryčany
Libuše Bartáková, Blišice č.p. 81, 768 05 Koryčany
Miroslav Daníček, Blišice č.p. 72, 768 05 Koryčany
Josef Fruhwirt, Blišice č.p. 42, 768 05 Koryčany
Ludmila Grulichová, Karlova č.p. 800/70, Maloměřice, 614 00 Brno 14
Pavel Hořínek, IDDS: k34j5fu
trvalý pobyt: Blišice č.p. 80, 768 05 Koryčany
Žaneta Hrušková, Komenského č.p. 562, 687 08 Buchlovice
Iveta Kachyňová, Blišice č.p. 8, 768 05 Koryčany
Martin Kejík, IDDS: 8rbvhyi
trvalý pobyt: Dubová č.p. 644/19, Jundrov, 637 00 Brno 37
Ing. Karel Klem, Ph.D., Blišice č.p. 10, 768 05 Koryčany
Eliška Klemová, Blišice č.p. 79, 768 05 Koryčany
Radmila Klemová, Blišice č.p. 79, 768 05 Koryčany
Ing. Zuzana Klemová, Blišice č.p. 10, 768 05 Koryčany
Barbora Kohout, IDDS: wn8rykq
trvalý pobyt: Blišice č.p. 99, 768 05 Koryčany
Ivana Kopečná, Blišice č.p. 9, 768 05 Koryčany
Vladimír Kopečný, Blišice č.p. 9, 768 05 Koryčany
Jan Kosíř, Tyršova č.p. 785, 768 05 Koryčany
Jana Kosířová, Tyršova č.p. 785, 768 05 Koryčany
Jaroslav Kotiba, Moravská č.p. 3414/47, 767 01 Kroměříž 1
Jana Kotibová, Moravská č.p. 3414/47, 767 01 Kroměříž 1
Rostislav Kubačák, IDDS: um82bea
trvalý pobyt: Jana Uhra č.p. 176/18, Veveří, 602 00 Brno 2
Ing. Ivana Lukšová, Blišice č.p. 138, 768 05 Koryčany
Jana Maršálová, Blišice č.p. 65, 768 05 Koryčany
Tadeáš Michalík, Koryčanská č.p. 249, 768 04 Střílky
Katarína Mohlerová, Bajkalská č.p. 4863/23, 080 01 Prešov, Slovensko
Jiří Nečas, Horníkova č.p. 2060/4, Líšeň, 628 00 Brno 28
Zlataše Nečasová, Horníkova č.p. 2060/4, Líšeň, 628 00 Brno 28
Jiří Orel, Blišice č.p. 26, 768 05 Koryčany
Ing. Dana Pittelová, Mirka Nešpora č.p. 4890/26, 080 01 Prešov, Slovensko
Pavel Průša, Blišice č.p. 113, 768 05 Koryčany
Božena Průšová, Blišice č.p. 113, 768 05 Koryčany
Eduard Říha, Ženkla č.p. 194, 742 67 Ženkla
Oldřich Sádlick, Blišice č.p. 65, 768 05 Koryčany
Jaroslav Sekanina, Blišice č.p. 110, 768 05 Koryčany
Martin Skipala, Blišice č.p. 92, 768 05 Koryčany
Petra Skipalová, Blišice č.p. 92, 768 05 Koryčany
Tereza Šimová, Blišice č.p. 72, 768 05 Koryčany
Rostislav Škrabal, IDDS: 6bte428
trvalý pobyt: Blišice č.p. 5, 768 05 Koryčany
Alena Škrabalová, Blišice č.p. 5, 768 05 Koryčany
Ing. Tamara Švejdová, Blišice č.p. 124, 768 05 Koryčany
Monika Tesaříková, Mouchnice č.p. 7, 683 33 Nesovice
Pavla Tesaříková, Masarykova č.p. 268, 768 05 Koryčany
František Trnka, Blišice č.p. 43, 768 05 Koryčany
Vlasta Trnková, Blišice č.p. 43, 768 05 Koryčany
Michaela Tvrzníková, Jana Uhra č.p. 176/18, Veveří, 602 00 Brno 2
Stanislav Vacl, Blišice č.p. 85, 768 05 Koryčany
Mária Valníčková, Uhřice č.p. 205, 696 34 Žarošice
Radka Valníčková, Blišice č.p. 84, 768 05 Koryčany

Martin Vysloužil, Blišice č.p. 141, 768 05 Koryčany
Magda Zabloudilová, Blišice č.p. 6, 768 05 Koryčany
Kateřina Robinson, 11 The Close, Leeds, LS17 7RD, Spojené království V
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Zdeňka Dvouletá, Blišice č.p. 85, 768 05 Koryčany
Ludmila Klemmová, Blišice č.p. 5, 768 05 Koryčany
Komerční banka, a.s., IDDS: 4ktes4w
sídlo: Na příkopě č.p. 969/33, 110 00 Praha 1-Staré Město
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., IDDS: vf4e8u8
sídlo: Bělehradská č.p. 222/128, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
Pavel Růžička, Blišice č.p. 6, 768 05 Koryčany
trvalý pobyt: Blišice č.p. 6, 768 05 Koryčany
Ludmila Říhová, Blišice č.p. 83, 768 05 Koryčany
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IDDS: b7dgfvj
sídlo: Antala Staška č.p. 1292/32, 140 00 Praha 4-Krč
Zdeňka Stromská, Blišice č.p. 3, 768 05 Koryčany
Jana Tesaříková, Blišice č.p. 77, 768 05 Koryčany
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IDDS: a2pgx2s
sídlo: Purkyňova č.p. 2933/2, 695 01 Hodonín 1
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč

Ostatní účastníci (veřejná vyhláška):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k dotčeným pozemkům:

parc. č. 47 v katastrálním území Blišice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 8, 27, 63/3, 76/1, 76/2, 77/1, 77/2, 77/3, 77/5, 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5, 78/6, 79/1, 81/1, 84, 85, 88/1, 286, 289, 503/22, 503/114 v katastrálním území Blišice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Koryčany, Blišice č.p. 70 a č.p. 85

Dotčené orgány:

MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

MěÚ Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

MěÚ Kroměříž, Odbor investic, oddělení územního plánování, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1