

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
spisová značka	MeUKM/014399/2026/03/OZP/DoS
číslo jednací	MeUKM/032286/2026/0062/26
číslo záměru	Z/2026/17212
číslo řízení	R/2026/22150
datum	09.03.2026
počet stran	5

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 písm. d) a § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Hulín, Jiráskova-kabel. vedení NN, FORT-KM 1030093692

žadatel: EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ 21055050, *zástupce žadatele:* MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Ing. Miroslava Řezníčková

podklad pro: povolení odstranění stavby a povolení stavby

den podání žádosti: 28.01.2026

záměr: kabelizace vedení NN v Hulíně ulice Javorová, Třebízského a částečně Boženy Němcové a s kabelizací související demontáž nadzemního vedení NN.

umístění záměru: hydrologické pořadí 4-12-02-1320-0-00, řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod MOV_1140 Rusava od toku Roštěnka po ústí do toku Morava. Stavba se nachází v záplavovém území VVT Rusava v rozlivu Q₁₀₀ a částečně v rozlivu Q₂₀ a v oblasti ochranného pásma II.b vodních zdrojů Hulín.

katastrální území: Hulín

pozemek parc. č.: demontovaného zařízení nebo rušené trasy parc. č. 209, 220/1, 207/1, 205/1, 130/1, 131, 208, 210/1, 210/2, 211/1, 276, 212/1, 132, 134/1, 135, 139/1, 140/4, 140/3, 141, 194, 183/1, 182, 179, 178, 171, 168/2, 167, 163, 161/1, 142, 144, 145/1, 147/2, 159/1, 157/1, 156/2, 156/1, 155

umístění stavby parc. č. 209, 220/1, 207/1, 205/1, 130/1, 208, 210/1, 210/2, 211/1, 276, 212/1, 190, 132, 135, 138/3, 138/2, 139/1, 140/3, 194, 183/1, 182, 179, 178, 171, 168/2, 167, 163, 161/1, 144, 145/1, 159/1, 157/1, 156/2, 156/1, 155, 150

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *hlavní projektant:* Ing. Miroslava Řezníčková, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT 1302144, *datum zpracování:* 01/2026, *číslo stavby:* 1030093692, *ID dokumentace verze č. 3:* SR00X01Q39V6

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**Hulín, Jiráskova-kabel. vedení NN, FORT-KM 1030093692**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) se stanovují tyto podmínky:

Po provedení výkopových prací, demontáže stávajícího nadzemního vedení NN, stavebník v souladu s § 93a zákona o odpadech zašle, příp. předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

II.

Toto JES se vydává namísto následujících správních úkonů:

- souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“))
- vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§ 146 odst. 3 písm. b) zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech)

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Kabelizace vedení NN v Hulíně ulice Javorová, Třebízského a částečně Boženy Němcové a s kabelizací související demontáž nadzemního vedení NN.

- Stávající kabelové vedení NN AYKY 3x 185+95 v ulici Boženy Němcové v zeleném pásu u č. p. 432 bude přerušeno, naspojováno kabelem NAYY 4x240 a zapojeno do projektovaného kabelového pilíře R781049 SD952/NK (parc. č. 220/1).
- Z kabelového pilíře R781049 SD952/NK bude překopem místní komunikace položeno podzemní kabelové vedení NN NAYY 4x95 (parc. č. 220/1), které na podpěrném bodě č. 173 (výměna do stávajícího místa) připojí stávající nadzemní vedení NN (parc. č. 209).
- Z kabelového pilíře R781049 SD952/NK bude provedeno nové hlavní domovní vedení pro připojení č. p. 432 (parc. č. 207/1).
- Z kabelového pilíře R781049 SD952/NK bude v komunikaci ul. Boženy Němcové ve společné trase položeno 3x kabelové vedení NN (parc. č. 220/1). První kabel NN NAYY 4x240 nahradí stávající kabelové vedení AYKY 3x185+95. Prosmyčkuje stávající kabelový pilíř č. 1 SS100/NK na pozemku parc. č. 205/3 (na pozemku 205/3 bude provedena výměna ve stávajících trubkách – nebudou prováděny výkopy.), dále prosmyčkuje novou kabelovou skříň na č. p. 206 (parc. č. 205/1) lékárna a bude překopem místní komunikace ulice Třebízského a v chodníku (parc. č. 130/1)

směrem k náměstí pokračovat do stávající kabelové skříň R430147 SR402/NV ve fasádě domu č. p. 166 (parc. č. 131). Zbývající dva kabely budou pokračovat ve společné trase v chodníku ulice Třebízského podél domů č. p. 197, 167, 196, 195, pak překopem překříží místní komunikaci a parkoviště v ulici Třebízského (parc. č. 130/1) a budou ukončeny v projektovaném kabelovém pilíři R781639 SR752/NK na okraji parku (parc. č. 190). Kabel NAYY 4x240 bude položen bez přerušení, kabel NAYY 4x150 prosmyčkuje kabelové skříň ve fasádách domů č. p. 197, 196 a 195 pro přepojení stávajících odběratelů. Pro č. p. 197, 167, 196 a 195 budou provedena nová hlavní domovní vedení (parc. č. 208, 210/1, 210/2, 211/1).

– Z kabelového pilíře R781639 SR752/NK (na okraji parku) bude položeno kabelové vedení NAYY 4x240 překopem parkoviště a místní komunikace ul. Třebízského (společně s napájecími kabely), pak bude pokračovat podél kulturního domu č. p. 194 do projektovaného kabelového pilíře na křižovatce ulic Třebízského a Žižkova (parc. č. 276). Tento kabelový pilíř nahradí stávající kabelovou skříň ve fasádě kulturního domu. Stávající kabely budou naspojovány a přepojeny. Kulturní dům č. p. 194 bude přepojen novým hlavním domovním vedením (parc. č. 212/1).

– Z kabelového pilíře R781639 SR752/NK (na okraji parku) bude položeno nové hlavní domovní vedení pro připojení č. p. 1319 (parc. č. 194).

– Z kabelového pilíře R781639 SR752/NK (na okraji parku) bude položeno nové kabelové vedení NN NAYY 4x150 - překopem místní komunikace ul. Jiráskova, pak podél domů č. p. 701, 700, 1318, 162 (městský úřad), 161 (stavební úřad) a bude ukončen v projektovaném kabelovém pilíři R781640 SR552/NK, umístěném blízko stavebního úřadu v zeleném pásu před stávajícím oplocením (parc. č. 130/1). Kabelové vedení prosmyčkuje kabelové skříň pro přepojení jednotlivých odběratelů. Pro č. p. 701, 700, 1318, 162 a 161 budou provedena nová hlavní domovní vedení (parc. č. 132, 135, 138/2, 138/3, 139/1, 140/3).

– Z kabelového pilíře R781639 SR752/NK (na okraji parku) bude položeno nové kabelové vedení NN NAYY 4x150 v chodníku podél domů č. p. 1319, 695, 587, 569, 551, 577, 1268 (parc. č. 190, 130/1, 179, 178, 171), překopem místní komunikace v blízkosti stavebního úřadu (parc. č. 130/1) a kabelové vedení bude ukončeno v projektovaném kabelovém pilíři R781640 SR552/NK v blízkosti stavebního úřadu. Kabelové vedení prosmyčkuje kabelové skříň pro přepojení jednotlivých odběratelů. Pro č. p. 587, 569, 551, 577 a 1268 budou provedena nová hlavní domovní vedení (parc. č. 182, 179, 178, 171, 168/2).

– Z kabelového pilíře R781640 SR552/NK v blízkosti stavebního úřadu bude položeno kabelové vedení NAYY 4x150 – ve výkopu přes místní komunikaci ul. Jiráskova, pak v chodníku podél domů č. p. 1003, 394, 776, dále překopem místní komunikace k domu č. p. 471, pak v chodníku podél domů č. p. 471 a 470, poté překopem místní komunikace k domu č. p. 156, pak v chodníku podél domů č. p. 156, 391, 155, 33, 337, dále před č. p. 337 podélně v okraji místní komunikace a v chodníku podél domu č. p. 154 (parc. č. 131/1) do kabelového pilíře R430645 SR652/NK (výměna do stávajícího místa) (parc. č. 150). Kabelové vedení prosmyčkuje kabelové skříň pro přepojení jednotlivých odběratelů. Novým hlavním domovním vedením případně úpravou stávajícího bude provedeno přepojení domů č. p. 1003, 394, 776, 471, 470, 156, 391, 155, 33 a 337 (parc. č. 167, 163, 161/1, 144, 145/1, 159/1, 157/1, 156/2, 156/1, 155).

– V rozsahu projektovaného kabelového vedení bude provedena demontáž stávajícího nadzemního vedení NN v ulicích Boženy Němcové, Třebízského a Jiráskova.

Blíže výkresová část dokumentace.

Všechny výše uvedené pozemky se nachází v katastrálním území Hulín.

Doručené podklady:

Dne 28.01.2026 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 26.02.2026 byl záměr doplněn do ISSŘ jako verze č. 3 a to o dodání podkladů pro vodoprávní úřad a opravu podkladů pro odpadové hospodářství. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, souhlas podle § 17 odst. 1) je tímto nahrazen.

K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko: Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 17.02.2026, zn. PM-3961/2026/5203/Ku a Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 19.02.2026, č. j. VaKKM/HO/26/0183.

Zákon o odpadech:

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že za předpokladu splnění podmínek lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, výkopových prací, demontáže stávajícího nadzemního vedení NN, kabelového distribučního vedení NN nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námitky. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, závazné stanovisko dle § 146 odst. 3 písm. b) se samostatně nevydává.

Odůvodnění stanovených podmínek:

Podmínka týkající se předložení dokladů prokazujících nakládání v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství vychází z § 93a zákona o odpadech.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Ing. Petra Buřinská
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Ing. Marie Zavadilová

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Upozorňujeme, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany ZPF ve smyslu zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a § 11 - 15 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Upozorňujeme stavebníka na povinnosti původce odpadů dle § 13 a § 15 (zejména odst. 2) zákona o odpadech.

Do projektových dokumentací tabulky nakládání s odpady je třeba uvádět váhové množství.

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky>

Bc. Alena Kotasová
vedoucí oddělení ekologie krajiny
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, IDDS cienki2

Na vědomí:

Město Hulín, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, IČ 00287229, IDDS 2prbftx

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351