

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ**  
**ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115**

---

Č.j.	02/334/023335/524/30/2026/Fo	Kroměříž, dne 10.04.2026
Oprávněná úřední osoba:	Iveta Fousková	
Telefon:	573 321 117	
E-mail:	iveta.fouskova@mestokm.cz	
Záměr:	Z/2026/2883	

---

**EG.D, s.r.o.**  
**Lidická 1873**  
**602 00 Brno**

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**  
**POVOLENÍ STAVBY**

**Výroková část:**

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru v souladu s ustanovením zákona č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 16.02.2026 podala společnost

**EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,**  
kterou zastupuje **ENPRO Energo s.r.o., IČO 28628250, Sokolská 137, 757 01 Valašské**  
**Meziříčí, zastoupená projektantem Alešem Gabrielem, nar. 25.11.1999, nábř. Dr. Edvarda**  
**Beneše 1913/20, 750 02 Přerov**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

**I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona**

**p o v o l u j e**

stavbu:

**"Morkovice, Uhřická ul.-přeložka NN"**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 21/1 (ostatní plocha), parc. č. 21/3 (ostatní plocha), parc. č. 21/24 (ostatní plocha), parc. č. 21/42 (ostatní plocha), parc. č. 21/44 (ostatní plocha) v katastrálním území Morkovice.

Druh stavby:

- Jedná se o přeložku nadzemního izolovaného vedení, které bude nahrazeno zemním kabelovým vedením NN. Stavba je jednoduchou stavbou.

Účel stavby:

- Účel stavby je distribuce elektrické energie v hladině NN – provozování distribuční soustavy v rozsahu předmětného záměru.

Popis stavby:

V zájmovém území se nachází p.b. a nadzemní izolované vedení AES 4x95. Toto vedení bude v kolizi s plánovaným veřejným osvětlením, v rámci vyprojektované stavby pod názvem průmyslová zóna Morkovice, infrastruktura.

- Na základě požadavku bude provedena přeložka stávajícího nadzemního izolovaného vedení AES 4x95mm<sup>2</sup>, které se nahradí zemním kabelovým vedením NAVY-J 4x150 mm<sup>2</sup> a to na pozemcích parc. č. 21/1, 21/3, 21/24, 21/42, 21/44 v katastrálním území Morkovice.
- V rámci stavby bude na parcele č. 21/3 postaven nový podpěrný bod č. 536 (JB 9m/15 kN). Na p.b. č. 536, bude osazena koncová konzola 1200 VVS,4VK+pás, svodiče přepětí, které budou připojeny na stávající vedení ALFE 4x35mm<sup>2</sup>. Dále bude proveden kabelový svod kabelem NAVY-J 4x95mm<sup>2</sup>, kabelový svod bude připojen na vedení ALFE 4x35mm<sup>2</sup>. Kabelový svod bude ukončen v rozpojovacím pilíři SR431/K (R430494). Uzemnění, které slouží pro svodiče přepětí, bude propojeno s rozpojovacím pilířem SR432/K (R430494). Z rozpojovacího pilíře SR432/K (R430494) bude vyvedeno zemní kabelové vedení NAVY-J 4x150mm<sup>2</sup>. Toto vedení bude uloženo v pozemku p.č. 21/3 a p.č. 21/24. Kabelové vedení NAVY-J 4x150mm<sup>2</sup> bude zapojeno v rozpojovacím pilíři SR432/K (R429365).
- V této trase dojde k postavení pilíře SS100/K (R707144). Tento pilíř bude prosmyčkován kabelem NAVY-J 4x150mm<sup>2</sup>. Z pilíře SS100/K (R707144) bude vyveden kabel NAVY-J 4x25mm<sup>2</sup>, který bude naspojován pomocí spojky na stávající kabel NAVY-J 4x25mm<sup>2</sup>.
- U rozpojovacího pilíře SR432/K (R429365), bude postavený nový podpěrný bod č. 529 (JB 9m/15kN). Na p.b. č. 529 bude osazena 2x oko objímka, 2x svodiče přepětí, které budou připojeny na nové opětovně namontované izolované vodiče AES 4x95mm<sup>2</sup>. Dále budou provedeny 2x kabelové svody, pomocí kabelů 2x NAVY-J 4x95mm<sup>2</sup>. Kabelové svody budou ukončeny v rozpojovacím pilíři SR432/K (R429365). Uzemnění, které slouží pro svodiče přepětí, bude propojeno s rozpojovacím pilířem SR432/K (R429365).
- Smyčkovací pilíř a rozpojovací pilíře budou přístupné z veřejného prostranství. Minimální výška spodního okraje skříní je 60 cm od definitivní úpravy terénu.
- Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu nákladem stavebníka. V rámci stavby bude demontováno vedení NN (podpěrné body, konzole, izolované vodiče, rozpojovací skříně, izolátory), které již nebude využito.

Délka trasy nového kabelového zemního vedení NN..... 132 m

Délka trasy opětovně montovaného nadzemního vedení NN..... 77 m

Nový podpěrný bod:

- nový betonový sloup s označením JB č.536, č.529 – 2 ks

Umístění stavby na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemcích pozemku parc. č. 21/1 (ostatní plocha), parc. č. 21/3 (ostatní plocha), parc. č. 21/24 (ostatní plocha), parc. č. 21/42 (ostatní plocha), parc. č. 21/44 (ostatní plocha) v katastrálním území Morkovice.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Je dáno přímo dotčenými pozemky a dále ochranným pásmem podzemního vedení NN, které činí 1 m na obě strany od jeho krajních vodičů.

## **II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Radek Matela, ČKAIT 1202065, TT-00 autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti EG.D., s.r.o., zn. H 18502-26424383 ze dne 16.01.2026:

*V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:*

*Podzemní vedení VN*

*Nadzemní vedení VN*

*Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu §46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.*

*Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje E.G.D, s.r.o. (dále EGD).*

*S podáním žádosti o souhlas, prosím předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost prosím podejte elektronicky na [www.egd.cz](http://www.egd.cz)-**Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu.***

*Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dodržovat veškeré relevantní předpisy, přičemž jste povinni zejména učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:*

*1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Řehulka, tel. 57350-3608, mail:pavel.rehulka@egd.cz***

*2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.*

*3. Výkopové práce v blízkosti vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN.*

*4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a zneprůstupnění zařízení distribuční soustavy.*

*5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD 800 22 55 77.*

3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti EG.D., s.r.o., zn. H 18502-27177823 ze dne 20.01.2026:

*Na základě předložené dokumentace souhlasíme s provedením výše akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:*

*1. V ochranných pásmech (dále OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:*

*c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob.*

*d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.*

*2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.*

*3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG,D, s.r.o.(dále jen EGD).**Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Řehulka, tel.:57350-3608, mail:pavel.rehulka@egd.cz.***

*4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.*

5. *Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.*

6. *Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.*

7. *Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.*

8. *Při dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN61 936-1, ČSN 73 6005.*

9. *Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:*

a) *zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky*

b) *provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce*

c) *u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m*

d) *u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.*

10. *V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve Sdělení č. 26424383, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 16.01.2028.*

11. *Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.*

12. *Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.*

**V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací; v krajním případě může takové nedodržení vést až k nařízení odstranění stavby.**

4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření č. j. VaKKM/HO/26/0042 společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 12.01.2026:

*V zájmovém území stavby se nachází vodovodní řady PVC D90, LtDN100 a kanalizační stoka beton DN300, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o jejich vytyčení včetně vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek v místě stavby. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, a před provedením případného protlaku je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce společnosti VaK Kroměříž, a.s.*

*Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba ani zařízení) skříní, pilíř apod.).*

*Při stavbě inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při zapravení zpevněných ploch a při terénních úpravách požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Během stavebních prací i po dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně.*

*K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.*

*Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řádů a kanalizační stoky dle výše uvedených podmínek.*

5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření č.2543/26 společnosti CETIN a.s., ze dne 06.01.2026:

*2.1 Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti, společnost CETIN:*

- a) potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;*
- b) souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;*
- c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany;*
- d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a stavebníkem Stavby;*
- e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společností CETIN a stavebníkem Stavby byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.*

6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření zn. 5003482874 společnosti GasNet, s.r.o. zastoupené společností GasNet Služby, s.r.o., ze dne 20.01.2026:

*V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):*

*- STL PE 63 plynovod vč. přípojek*

*Ochranné pásmo plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.*

*V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.*

*Pro realizaci kabelových rozvodů NN stanovujeme tyto podmínky:*

*-Pro uložení kabelů NN bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).*

*- Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříň pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s ČSN 332000-5-52 ed.2 minimálně 0,6 m od plynárenského objektu.*

*- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od PZ – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.*

*- Hloubku základů sloupu je nutné provést tak, aby stabilita sloupu zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.*

*-Pro zamezení případných tepelných vlivů od zemnicí sítě a rozvodů NN a PZ požadujeme realizovat tato opatření:*

*-při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.*

*-Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být zhutněná vrstva písku.*

*Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.*

*-Křížení zemnicí sítě s PZ bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.*

*-Při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.*

*-Páska zemnicí sítě bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždici.*

*Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investore stavby.*

*Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.*

*Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení.*

*Objednání vytyčení a kontroly na: (<http://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>)*

**PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:**

1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení je třeba objednat min. 5 dnů předem. Formulář naleznete na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>. Lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA.

Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

**BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**

2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04. zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.

4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použítou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásyvu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu si objednejte na: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>. Lze využít i QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy "Zásady pro projektování, výstavu, rekonstrukce a opravy", který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

7. Budou dodrženy podmínky uvedené v závazném stanovisku MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MeUKM/013320/2026/0011/26, č. řízení R/2026/5597 ze dne 28.01.2026.

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vyjádření jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 písm. d) a § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst.1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle §6 odst. 1 ZJES toto

### **SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:**

#### **I.**

*Záměr „Morkovice, Uhřická-přel.NN Město“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný** za těchto podmínek:*

*Příslušný správní orgán ve smyslu v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen vodní zákon) stanovuje následující podmínku:*

*Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedocházelo ke kontaminaci podzemních vod a aby byly zachovány odtokové poměry v území.*

#### **II.**

*V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) se stanovují tyto podmínky:*

*Po provedení přeložky vedení NN, stavebník v souladu s § 93a zákona o odpadech zašle, příp. předloží obecnímu úřadu s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.*

#### **III.**

*Toto JES se vydává namísto následujících správních úkonů:*

*-stanovisko k umístování a povolování staveb (§ 104 odst.3 zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon)*

*-vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§ 146 odst. 3 písm.b) zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech).*

8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení společnosti Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje, příspěvková organizace se sídlem ve Zlíně zn. ŘSZK/00391/2026/225 k projektové dokumentaci ze dne 09.01.2026:

K žádosti sdělujeme následující:

*-Zlínský kraj je vlastníkem silnice II/433 umístěné na silničních pozemcích p.č. 21/1, p.č. 21/3, p.č. 21/24, p.č. 21/42, p.č. 21/44 v obci Morkovice-Slížany, v k.ú. Morkovice.*

*-vzhledem k tomu, že při realizaci dojde ke zvláštnímu užívání silnice (zásahu do silničního tělesa a pozemků) podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., požádá zhotovitel stavby o povolení ke zvláštnímu užívání silnice příslušný silniční správní úřad – Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend*

*-v případě, že při realizaci dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, požádá zhotovitel stavby rovněž o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci příslušný silniční správní úřad na základě předchozího vyjádření Policie ČR, DI Kroměříž a ŘSZK a označí stavbou dotčený úsek silnice II/433 přechodným dopravním značením. Omezení provozu bude zpoplatněno dle „Sazebníku ŘSZK“ částkou 20,- Kč/m<sup>2</sup>/den + DPH, která bude stavebníkem uhrazena na základě faktury vystavené ŘSZK před protokolárním převzetím úseku silnice zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku*

-stavba bude provedena v souladu s platným povolením stavby, které vydá příslušný stavební úřad (bude-li stavba předmětem řízení o povolení stavby), v souladu s odsouhlasenou PD a stanovisky ŘSZK

-při předmětné stavbě nedojde ke změně tělesa silnice

-stavebník má povinnost uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním jako objednatelem a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění příslušných staveb

-stavebník před zahájením prací na stavbě požádá zástupce ŘSZK o předání staveniště (předmětného úseku silnice II/433 a pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu

-stavebník přizve zástupce ŘSZK ke kontrole výkopu po jeho dokončení a před zásypem kabelového a uzemňovacího vedení

-záruční doba na práce na výkopu je stanovena v délce 36 měsíců a započne dnem protokolárního předání místa výkopu zpět zástupci ŘSZK

-stavebník má povinnost uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním jako objednatelem a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění příslušných staveb

-stavebník po dokončení stavby požádá zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (předmětného úseku silnice II/433 a pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu

-stavebník písemně předem přizve zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajících se stavebních činností na pozemní komunikaci ve vlastnictví Zlínského kraje dotčené touto stavbou

-před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavebník zajistí vytyčení technických zařízení umístěných v silničních pozemcích

Stavebník má povinnost při realizaci stavby zajistit odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek stavby

-stavebník předá ŘSZK geodetické zaměření skutečného provedení stavby „Morkovice, Uhřická – přel. NN, Město“ umístěné v silničním tělese a pozemcích ve vlastnictví ZK na podkladu katastrální mapy nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby

-stavebník předloží ŘSZK v jedno vyhotovení ověřenou kopii pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem (bude-li stavba předmětem kolaudačního řízení)

-stavebník zajistí vypracování GP s vyznačením rozsahu služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) k části pozemků dotčených stavbou a tento GP předloží ŘSZK a Zlínskému kraji nejpozději do 6 měsíců ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby, nebude-li stavba předmětem kolaudačního řízení, předloží stavebník GP ŘSZK a Zlínskému kraji do 6 měsíců ode dne zahájení užívání stavby

-stavebník na základě vyhotoveného GP uzavře se Zlínským krajem smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) na části pozemků dotčených stavbou, a to nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo ode dne zahájení užívání stavby (nebude-li stavba předmětem kolaudačního řízení)

-bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK není stavebník oprávněn umožnit v rámci realizace stavby „Morkovice, Uhřická-přel.NN,Město“ provedení jakékoliv přípoje (ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů) ani provedení jakékoliv chráničky, kolektoru či obdobného zařízení pro prvky infrastruktury elektronických komunikací. Bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK není stavebník oprávněn ani uzavřít jakoukoliv dohodu o přípoji, která by měla být (byť jen částečně) umístěna na tělese silnice II/433 v obci Morkovice-Slížany, k.ú. Morkovice

-stavební práce provádět mimo zimní období, které se datuje od 1.11. do 31.3. příslušného kalendářního roku. V případě, že v tomto období budou dobré klimatické podmínky, souhlasíme s prováděním stavebních prací, a to za předpokladu, že podmínky budou s pracovníkem MS SZK předem projednány. V opačném případě požadujeme práce zastavit, s tím, že stavba bude zabezpečena tak, aby nedošlo k poškození tělesa silnice a byl možné provádět zimní údržbu

-stavební a výkopový materiál nesmí být skladován na silničním tělese, stavebními pracemi nesmí docházet ke znečišťování silnice II/433 ani jejího příslušenství. Po ukončení budou prací budou silniční těleso a pozemky uvedeny do odpovídajícího stavu, upraveny a řádně vyčištěny

*-v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je stavebník povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou*

*-požadujeme **přizvání k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky***

*-nedílnou součástí vyjádření je **Koordinační situační výkres, č.v. C 3***

*-při dodržení příslušných ustanovení Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (v platném znění), prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. (v platném znění) a splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním příslušného povolení stavby*

9. Před započítím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění jejich podmínek. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu.
10. Výkopy základových rýh a jam budou otevřeny jen po nezbytně nutnou dobu.
11. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy budou stavbou dotčeny.
12. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků.
13. Stavebník bude při realizaci dbát na maximální omezení hluku a prašnosti ze stavby.
14. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
15. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, v souladu s § 159 odst. 1 stavebního zákona.

### **III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:**

1. Dokončení stavby stavebník neprodleně oznámí stavebnímu úřadu.
2. Stavbu lze užívat ihned po jejím dokončení, a to pouze v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929, 140 00 Praha

Zlínský kraj v zastoupení Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Město Morkovice-Slížany, Náměstí 900, 768 33 Morkovice-Slížany

Ladislav Derka, nar. 26.10.1947, Bystřec 342, 561 54 Bystřec

Ing. Milan Šarapatka, nar. 05.12.1955, Podvinný mlýn 2282, 190 00 Praha

Ing. Jaromír Janček, nar. 25.02.1955, Kazimíra Rudého 3817, 767 01 Kroměříž

### **Odůvodnění:**

Dne 16.02.2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- Plná moc pro zástupce stavebníka
- Projektová dokumentace záměru
- Dokladová část obsahující závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků a správců dotčené veřejné infrastruktury

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 188 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Záměr je v souladu s ochranou práv a právem chráněných účastníků řízení. Při vymezování účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že toto právní postavení svědčí dle § 182 stavebního zákona stavebníkovi, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastníkům dotčených pozemků a staveb, oprávněným z věcných břemen k těmto pozemkům a stavbám a osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být stavbou přímo dotčeno. Účastníky řízení tedy jsou: EG.D, s.r.o., Česká spořitelna a.s., Zlínský kraj v zastoupení Ředitelství silnic Zlínského kraje příspěvková organizace, město Morkovice-Slížany, Ladislav Derka, Milan Šarapatka, Jaromír Janček a dále vlastníkům sousedních pozemků a staveb a osobám majícím jiná věcná práva k těmto nemovitostem, jejichž práva mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Jedná se o tyto sousední pozemky a stavby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:

parc. č. 21/33, 21/36, 21/172, 1780/163, 1780/164, 1780/166, 1780/167, 1780/168, 1780/169, 1780/170, 1780/171, 1780/172, 1780/173, 1780/174, 1780/175, 1786/4, 1786/5, 1786/8, 1786/9, 1786/37, 1786/38, 1786/39, 1786/40 v katastrálním území Morkovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Morkovice-Slížany č.p. 868

a stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury (nadzemní vedení VN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, STL plynovod, sítě elektronických komunikací, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení). Vlastnická ani jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

V souladu s § 2 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb. se toto rozhodnutí doručuje jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení je rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 způsobem uvedeným v § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad v souladu s § 193 stavebního zákona posuzoval, zda je záměr v souladu s:

- a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,
- b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
- c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
- e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
- f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,

které hodnotil a poměřil ve vzájemných souvislostech.

Ad a) Umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem obce Morkovice-Slížany, úplné znění po vydání změny č. 4, datum nabytí účinnosti poslední změny 16.10.2024. Stavba se nachází na kraji obce v plochách DS – doprava silniční. Sítě technické infrastruktury jsou v těchto plochách přípustné.

Ad b) Záměr je v souladu s cíli územního plánování a nenaruší charakter území. Jedná se o přeložku nadzemního izolovaného vedení, které bude nahrazeno zemním kabelovým vedením NN. Jako podzemní síť technické infrastruktury není v kolizi s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

Ad c) Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a příslušných technických norem.

Ad d) Stavba splňuje požadavky zvláštních právních předpisů, tj. stavba veřejné technické infrastruktury ve veřejném zájmu v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, kdy dle § 187 odst. 5

stavebního zákona není třeba souhlas vlastníka, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro záměr stanovený zákonem účel vyvlastnění.

Předložená žádost a podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, případné jejich podmínky či požadavky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Dotčené orgány v průběhu řízení neuplatnily žádné požadavky na doplnění podkladů či dokumentace.

Ad e) Součástí záměru je přeložka části stávajícího nadzemního vedení, které bude nahrazeno zemním kabelovým vedením NAVY-J 4x150 mm<sup>2</sup> a vybudování dvou nových betonových sloupů č. 536 a č.529, na které bude stávající venkovní vedení NN napojeno. Jiné požadavky na napojení k veřejné dopravní ani technické infrastruktury stavba nemá. Stavba vyhovuje požadavkům či podmínkám stanovených vlastníky či správcí dopravní a technické infrastruktury dotčené touto stavbou, kteří se stavbou nevyslovili nesouhlas, ale případně stanovili podmínky, které byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury přesahující rámec nutného technického zajištění jimi spravovaných sítí (např. odkazy na konkrétní pracovníky správců, odkazy na povinnosti vyplývající ze zákona či požadavky na uzavírání občanskoprávních vztahů apod.) do podmínek rozhodnutí zahrnuty nebyly, neboť přesahují rozsah ochrany vlastnických práv těchto vlastníků a týkají se soukromoprávních vztahů jednotlivých subjektů, stejně jako požadavky, které byly již splněny zohledněním v dokumentaci záměru.

Ad f) Nikdo z prizvaných účastníků řízení před jeho začátkem ani v jeho průběhu nevyslovil nesouhlas se záměrem. Stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí požadavky správců technické a dopravní infrastruktury dotčených navrženou stavbou z důvodu ochrany této infrastruktury.

#### Stanoviska sdělili:

- EG.D., s.r.o., vyjádření zn. H 18502-26424383 ze dne 16.01.2026
- EG.D., s.r.o., vyjádření zn. H 18502-27177823 ze dne 20.01.2026
- CETIN a.s., vyjádření č. 2543/26 ze dne 06.01.2026
- GasNet, s.r.o. vyjádření zn. 5003482874 ze dne 20.01.2026
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. vyjádření č. j. VaKKM/HO/26/0042 ze dne 12.01.2026
- MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, závazné stanovisko č.j.MeUKM/013320/2026/0011/26, ze dne 28.01.2026
- Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje, příspěvková organizace se sídlem ve Zlíně vyjádření zn. ŘSZK/00391/2026/225 ze dne 09.01.2026
- Město Morkovice-Slížany – souhlas se stavbou, dne 16.01.2026
- Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, vyjádření č.j. KRPZ-3054-2/ČJ-2026-150806-PRO, ze dne 09.01.2026
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření zn. E00454/26, ze dne 15.01.2026
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření zn. 260106-1003907485, ze dne 06.01.2026
- České radiokomunikace a.s., vyjádření UPTS/OS/420420/2026, ze dne 07.01.2026
- Sekce majetková Ministerstva obrany, č.j. MO 47186/2026-1322- souhlasné závazné stanovisko, ze dne 15.01.2026
- Město Morkovice-Slížany, vyjádření ze dne 16.01.2026

#### Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### Poučení účastníků:

Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, neboť jde o stavbu podle § 1 odst. 4 tohoto zákona.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajský stavební úřad Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Koplík  
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí  
Městského úřadu Kroměříž

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen dne 19.03.2026.

#### **Obdrží:**

Účastníci (dodejky):

ENPRO Energo s.r.o., IDDS: fv8sdau

sídlo: Sokolská č.p. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí 1

zastoupení pro: EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno

Město Morkovice-Slížany, IDDS: kgxb2yq

sídlo: Náměstí č.p. 900, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Hlavní účastníci (veřejná vyhláška):

EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno

Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929, 140 00 Praha

Zlínský kraj v zastoupení Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Město Morkovice-Slížany, Náměstí 900, 768 33 Morkovice-Slížany  
Ladislav Derka, nar. 26.10.1947, Bystřec 342, 561 54 Bystřec  
Ing. Milan Šarapatka, nar. 05.12.1955, Podvinný mlýn 2282, 190 00 Praha  
Ing. Jaromír Janček, nar. 25.02.1955, Kazimíra Rudého 3817, 767 01 Kroměříž

Vlastníci staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:

parc. č. 21/33, 21/36, 21/172, 1780/163, 1780/164, 1780/166, 1780/167, 1780/168, 1780/169,  
1780/170, 1780/171, 1780/172, 1780/173, 1780/174, 1780/175, 1786/4, 1786/5, 1786/8, 1786/9,  
1786/37, 1786/38, 1786/39, 1786/40 v katastrálním území Morkovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Morkovice-Slížany č.p. 868

Dotčené orgány:

MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur  
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

ČR-MO Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk  
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

MěÚ Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, IDDS:  
bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, IDDS: w6thp3w  
sídlo: Březinova č.p. 2819/2, 767 01 Kroměříž 1

Dále obdrží:

Radek Matela, IDDS: b3ztj4w

trvalý pobyt: Riedlova č.p. 2245/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.