

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č. j.	02/334/160685/3313/181/2025/Kuč	Kroměříž, dne 20.04.2026
Oprávněná úřední osoba:	Lenka Kučerová	
Telefon:	573321149	
E-mail:	lenka.kucerova@mestokm.cz	
Záměr:	Z/2025/229406	
Řízení:	R/2025/238907	

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 09.12.2025 podala

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje ELMO a.s., IČO 15528588, Příluky 386, 760 01 Zlín, zastoupena pověřeným
zaměstnancem Romanem Novotným, nar. 12.07.1972

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

"Kvasice, Kroměřížská-k.vedení NN, zahrady"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 193/20 (zahrada), parc. č. 193/21 (zahrada), parc. č. 193/26 (zahrada), parc. č. 193/27 (zahrada), parc. č. 193/28 (zahrada), parc. č. 193/32 (zahrada), parc. č. 193/33 (zahrada), parc. č. 193/37 (zahrada), parc. č. 193/38 (zahrada), parc. č. 193/41 (zahrada), parc. č. 193/42 (zahrada), parc. č. 193/43 (zahrada), parc. č. 193/44 (zahrada), parc. č. 193/46 (zahrada), parc. č. 193/47 (zahrada), parc. č. 193/50 (zahrada), parc. č. 193/51 (zahrada), parc. č. 193/54 (zahrada), parc. č. 193/55 (zahrada), parc. č. 193/57 (zahrada), parc. č. 193/58 (zahrada), parc. č. 193/59 (zahrada), parc. č. 2462 (ostatní plocha), parc. č. 2548 (ostatní plocha), parc. č. 2549 (ostatní plocha), parc. č. 2550 (ostatní plocha), parc. č. 2555 (ostatní plocha) v katastrálním území Kvasice.

Druh stavby:

- Jedná se o novou stavbu veřejné technické infrastruktury, rozšíření elektrické distribuční soustavy NN pro nová odběrná místa – 16x zahrada. Stavba je jednoduchou stavbu ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) stavebního zákona.

Účel stavby:

- Účel stavby je distribuce elektrické energie v hladině NN – provozování distribuční soustavy v rozsahu předmětu záměru.

Popis stavby:

Bude provedeno rozšíření stávajícího kabelového vedení NN od křižovatky ulice Kroměřížská po ulici Cukrovar, kde bude osazen nový kabelový rozpojovací pilíř SR532, do kterého bude vysmyčkován jeden ze stávajících napájecích kabelů NAYY 4x240 mm². Odtud bude vedeno nové kabelové vedení NAYY 4x240 mm² protlakem přes místní komunikaci a pod pozemkem NVB LINE, pak protlakem pod silnicí II. třídy a pak souběžně s okrajem komunikace až do dalšího kabelového pilíře SR552, který bude osazen na okraji lokality zahrad u rozhraní parcel p. č. 193/3 a p. č. 193/4. Odtud kabelem NAYY 4x150 mm² kolem oplocení zahrad, smyčkováním přes nové kabelové pojistkové pilíře SS200, které budou osazeny vždy na soumezí hranic pozemků dvou připojovaných odběrných míst a ukončením v koncovém kabelovém pilíři SR552 u poslední zahrady p. č. 193/59. Pod komunikací a pod stromy bude proveden protlak.

Celková délka trati.....0,605 km.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemcích na pozemcích parc. č. 193/20 (zahrada), parc. č. 193/21 (zahrada), parc. č. 193/26 (zahrada), parc. č. 193/27 (zahrada), parc. č. 193/28 (zahrada), parc. č. 193/32 (zahrada), parc. č. 193/33 (zahrada), parc. č. 193/37 (zahrada), parc. č. 193/38 (zahrada), parc. č. 193/41 (zahrada), parc. č. 193/42 (zahrada), parc. č. 193/43 (zahrada), parc. č. 193/44 (zahrada), parc. č. 193/46 (zahrada), parc. č. 193/47 (zahrada), parc. č. 193/50 (zahrada), parc. č. 193/51 (zahrada), parc. č. 193/54 (zahrada), parc. č. 193/55 (zahrada), parc. č. 193/57 (zahrada), parc. č. 193/58 (zahrada), parc. č. 193/59 (zahrada), parc. č. 2462 (ostatní plocha), parc. č. 2548 (ostatní plocha), parc. č. 2549 (ostatní plocha), parc. č. 2550 (ostatní plocha), parc. č. 2555 (ostatní plocha) v katastrálním území Kvasice.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Je dáno přímo dotčenými pozemky a dále ochranným pásmem podzemního vedení NN, které činí 1 m na obě strany od jeho krajních vodičů.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Roman Novotný, ČKAIT - 1302234; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Umístění stavby bude v souladu se zákresem v katastrální situaci (výkres č. C.02), která je součástí projektové dokumentace záměru.
3. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření obce Kvasice ze dne 04.08.2025:
 - *Před vydáním povolení stavby bude uzavřena „smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě“.*
 - *Před provedením výše uvedené stavby bude uzavřena smlouva o rozkopání komunikace, veřejného prostranství a bude stanovena výše poplatku.*
 - *Kabel NN požadujeme dát do chráničky a umístit v min. hloubce 1,0 m pod upravený terén (měřeno od vrchního líce chráničky po upravený terén) a co nejvíce umístit pod travnatou plochu.*
4. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, zn. ŘSZKKM11978/25-225 ze dne 22.07.2025:

K žádosti sdělujeme následující:

- *Zlínský kraj je vlastníkem silnice II/367 umístěné na silničním pozemku p.č. 2462 v obci Kvasice, k.ú. Kvasice*
- *nové zemní kabelové vedení NN NAYY 4 x 240 mm² bude částečně umístěno v silničním pozemku p.č. 2462, silnice II/367, v uzlovém úseku č. 39 Rokoko, km 1,485 křížením silnice protlakem, délka uložení je 13,5 m, krytí minimálně 1,2 m od úrovně nivelety vozovky, protlakové jámy budou umístěny mimo silniční těleso a silniční pozemek, zemní kabel NN při uložení v silničním pozemku bude*

umístěný v kabelové chrániče PE 110 mm. Pozemek p.č. 2462 v obci Kvasice, k.ú. Kvasice je ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK

- vzhledem k tomu, že při realizaci dojde ke zvláštnímu užívání silnice (zásahu do silničního tělesa a pozemku) podle § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., požádá zhotovitel stavby o povolení ke zvláštnímu užívání silnice příslušný silniční správní úřad – Městský úřad Kroměříž, odbor občansko-správních agend

- v případě, že při realizaci dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, požádá zhotovitel stavby rovněž o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci příslušný silniční správní úřad na základě předchozího vyjádření Policie ČR, DI Kroměříž a ŘSZK a označí stavbou dotčený úsek silnice II/367 přechodným dopravním značením. Omezení provozu bude zpoplatněno dle „Sazebníku ŘSZK“ částkou 20,- Kč/m²/den + DPH, která bude stavebníkem uhrazena na základě faktury vystavené ŘSZK před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice zpět pracovníkem ŘSZK. Úhrada bude stanovena po ukončení prací na základě zápisů ve stavebním deníku

- stavba bude provedena v souladu s platným povolením stavby, které vydá příslušný stavební úřad (bude-li stavba předmětem řízení o povolení stavby), v souladu s odsouhlasenou PD a stanovisky ŘSZK

- při předmětné stavbě nedojde ke změně tělesa silnice

- stavebník má povinnost uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním jako objednatel a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění příslušných staveb

- stavebník před zahájením prací na stavbě požádá zástupce ŘSZK o předání staveniště (předmětného úseku silnice II/367 a pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu

- stavebník přizve zástupce ŘSZK ke kontrole protlaku po jeho dokončení a před zásypem kabelového vedení

- záruční doba na práce na protlaku je stanovena v délce 36 měsíců a započne dnem protokolárního předání místa protlaku zpět zástupci ŘSZK

- stavebník po dokončení stavby požádá zástupce ŘSZK o zpětné převzetí staveniště (předmětného úseku silnice II/367 a pozemku), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu

- stavebník písemně předem přizve zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajících se stavebních činností na pozemní komunikaci ve vlastnictví Zlínského kraje dotčené touto stavbou

- před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavebník zajistí vytyčení technických zařízení umístěných v silničním pozemku

- stavebník má povinnost při realizaci stavby zajistit odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb

- stavebník předá ŘSZK geodetické zaměření skutečného provedení stavby „Kvasice, Kroměřížská – k.vedení NN, zahrady“ umístěné v silničním tělese a pozemku ve vlastnictví ZK na podkladu katastrální mapy nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby

- stavebník předloží ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem (bude-li stavba předmětem kolaudačního řízení)

- stavebník zajistí vypracování GP s vyznačením rozsahu služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) k části pozemku dotčeného stavbou a tento GP předloží ŘSZK a Zlínskému kraji nejpozději do 6 měsíců ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí stavby; nebude-li stavba předmětem kolaudačního řízení, předloží stavebník GP ŘSZK a Zlínskému kraji do 6 měsíců ode dne zahájení užívání stavby

- stavebník na základě vyhotoveného GP uzavře se Zlínským krajem smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) na části pozemků dotčených stavbou, a to nejpozději do 12 měsíců od vydání kolaudačního rozhodnutí stavby nebo ode dne zahájení užívání stavby (nebude-li stavba předmětem kolaudačního řízení)

- bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK není stavebník oprávněn umožnit v rámci realizace stavby „Kvasice, Kroměřížská – k.vedení NN, zahrady“ provedení jakékoliv přípoje (ve smyslu zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (liniový

zákon), ve znění pozdějších předpisů) ani provedení jakékoliv chráničky, kolektoru či obdobného zařízení pro prvky infrastruktury elektronických komunikací. Bez předchozího písemného souhlasu ŘSZK není stavebník oprávněn ani uzavřít jakoukoliv dohodu o přípoži, která by měla být (byť jen částečně) umístěna na tělese silnice II/367 v obci Kvasice, k.ú. Kvasice

- stavební práce provádět mimo zimní období, které se datuje od 1.11. do 31.3. příslušného kalendářního roku. V případě, že v tomto období budou dobré klimatické podmínky, souhlasíme s prováděním stavebních prací, a to ze předpokladu, že podmínky budou s pracovníkem MS ŘSZK předem projednány. V opačném případě požadujeme práce zastavit s tím, že stavba bude zabezpečena tak, aby nedošlo k poškození tělesa silnice a bylo možné provádět zimní údržbu

- stavební a výkopový materiál nesmí být skladován na silničním tělese, stavebními pracemi nesmí docházet ke znečišťování silnice II/367 ani jejího příslušenství. Po ukončení prací budou silniční těleso a pozemek uvedeny do odpovídajícího stavu, upraveny a řádně vyčištěny

- v souladu s § 28 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů je stavebník povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti způsobené danou stavbou

- požadujeme přizvání **k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky**

- nedílnou součástí vyjádření jsou Zákres projektovaného vedení NN do KM, v.č. C.02, Řez silnice – řízený podvrt, v.č. 02

- při dodržení příslušných ustanovení Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (v platném znění), prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. (v platném znění) a splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s vydáním příslušného povolení stavby

5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy společnosti EG.D, s.r.o., zn. H18502-26391393 ze dne 23.07.2025:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VVN

Podzemní vedení NN

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dodržovat veškeré relevantní předpisy, přičemž jste povinni zejména učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD.
 2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN.
 4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD.
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti EG.D, s.r.o., zn. H18502-27162447 ze dne 24.07.2025:

Na základě předložené dokumentace souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení, či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD, s.r.o. (dále jen EGD).
 4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
 9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
 10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve Sdělení č. 26391393, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 23.07.2027.
 11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
 13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku zn. 5003520501 společnosti GasNet, s.r.o. zastoupené společností GasNet Služby, s.r.o. ze dne 27.02.2026:
- V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení:

- VTL plynovod DN 150

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 060 05, tab. 1 a 2. Umístění kabelu a ostatního souvisejícího zařízení bude upřesněno dle skutečné polohy PZ na základě vytyčení plynárenského zařízení před zahájením stavby!

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení je třeba si objednat min. 5 dnů předem. Vytyčení trasy provede GasNet s.r.o. ZDARMA. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.).

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“ a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření č. j. 201695/25 společnosti CETIN a.s., ze dne 22.07.2025:

Na základě určení všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti, společnost CETIN:

- a) potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;*
 - b) souhlasí, aby Stavebník za splnění podmínek určených v odst.2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;*
 - c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecnými podmínkami ochrany;*
 - d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a stavebníkem Stavby;*
 - e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a stavebníkem Stavby byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.*
9. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
10. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu kompletní dokončení stavby.
11. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, v souladu s § 159 odst. 1 stavebního zákona.
12. Stavbu lze užívat ihned po jejím dokončení, a to pouze v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno
Obec Kvasice, A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442, 140 00 Praha
GasNet, s.r.o., Klášská 940, 400 01 Ústí nad Labem
René Novák, nar. 05.11.1971, Bří Mrštíků 1536, 765 02 Otrokovice
Pavla Nováková, nar. 02.09.1973, Bří Mrštíků 1536, 765 02 Otrokovice
Margita Brázdilová, nar. 11.03.1957, K. Čapka 1199, 765 02 Otrokovice
Mgr. Václav Macháček, nar. 19.05.1986, Přáslavice 269, 783 54 Přáslavice
Milan Večeřa, nar. 12.11.1961, Míškovice 181, 768 52 Míškovice
Mgr. Jana Večeřová, nar. 09.07.1962, Míškovice 181, 768 52 Míškovice
Jaroslav Ševčík, nar. 12.11.1972, Ulička 129, 768 21 Kvasice
Milada Klapilová, nar. 16.07.1953, U rybníčka 630, 768 21 Kvasice
Petr Klapil, nar. 25.11.1972, Cihelna 720, 768 21 Kvasice
Pavel Klapil, nar. 25.10.1980, U rybníčka 630, 768 21 Kvasice
Jan Ryba, nar. 10.03.1981, Osmek 600, 768 21 Kvasice
Karla Grebeňová, nar. 31.01.1957, Nová 390, 768 21 Kvasice
Jiří Ovečka, nar. 11.08.1989, Kvasice 1, 768 21 Kvasice
Martina Ovečková, nar. 18.12.1989, Kvasice 1, 768 21 Kvasice
Ing. Roman Kadlčák, nar. 25.08.1961, Příční 729, 763 61 Napajedla
František Zaoral, nar. 18.01.1953, Mánesova 7072, 765 02 Otrokovice
Milena Zaoralová, nar. 07.04.1956, Mánesova 7072, 765 02 Otrokovice
Tomáš Zaoral, nar. 24.09.1976, Dvořákova 5184, 765 02 Otrokovice
Lubomír Mašlík, nar. 24.09.1957, Jiráskova 1330, 765 02 Otrokovice
Ludmila Mašlíková, nar. 17.03.1961, Jiráskova 1330, 765 02 Otrokovice
Ing. Antonín Vaculík, Ph. D., nar. 06.07.1974, Nemocniční 1769, 787 01 Šumperk
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha
Jana Hostašová, nar. 21.10.1973, Velká Dlážka 309, 750 02 Přerov
Jiří Kašpárek, nar. 18.12.1975, Lichnov 156, 742 75 Lichnov

Helena Kašpárková, nar. 27.08.1977, Lichnov 156, 742 75 Lichnov
Marek Gilar, nar. 03.10.1976, Lichnov 159, 742 75 Lichnov
Ilona Gilarová, nar. 30.09.1981, Lichnov 159, 742 75 Lichnov
Pavel Pavlovský, nar. 17.02.1977, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Otakar Mareš, nar. 04.09.1973, A. Dohnala 29, 768 21 Kvasice
Eliška Vlčková, nar. 24.12.1961, Štěrковиště 1293, 765 02 Otrokovice
Vladimír Kuchař, nar. 25.12.1950, Husova 626, 768 21 Kvasice
Jaroslava Kuchařová, nar. 29.11.1951, Husova 626, 768 21 Kvasice
Kateřina Zikmund, nar. 10.06.1992, Dobrovského 6454, 765 02 Otrokovice
Martin Zikmund, nar. 14.09.1998, Borová 6425, 760 01 Zlín

Odůvodnění:

Dne 09.12.2025 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- Plná moc pro zástupce stavebníka
- Projektová dokumentace záměru
- Dokladová část obsahující závazná stanoviska dotčených orgánů a stanoviska vlastníků a správců dotčené veřejné technické infrastruktury

Stavební úřad vyznamenal o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Záměr je v souladu s ochranou práv a právem chráněných účastníků řízení. Při vymezování účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že toto právní postavení svědčí dle § 182 stavebního zákona stavebníkovi, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, vlastníkům dotčených pozemků a staveb, oprávněným z věcných břemen k těmto pozemkům a stavbám a osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být stavbou přímo dotčeno. Účastníky řízení tedy jsou:

EG.D, s.r.o., Obec Kvasice, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, NVB LINE s.r.o., MONETA Money Bank, a.s., GasNet, s.r.o., René Novák, Pavla Nováková, Margita Brázdilová, Mgr. Václav Macháček, Milan Večeřa, Mgr. Jana Večeřová, Jaroslav Ševčík, Milada Klapilová, Petr Klapil, Pavel Klapil, Jan Ryba, Karla Grebeňová, Jiří Ovečka, Martina Ovečková, Ing. Roman Kadlčák, František Zaoral, Milena Zaoralová, Tomáš Zaoral, Lubomír Mašlík, Ludmila Mašlíková, Ing. Antonín Vaculík, Ph. D., Státní pozemkový úřad, Jana Hostašová, Jiří Kašpárek, Helena Kašpárková, Marek Gilar, Ilona Gilarová, Pavel Pavlovský, Otakar Mareš, Eliška Vlčková, Vladimír Kuchař, Jaroslava Kuchařová, Kateřina Zikmund, Martin Zikmund a dále vlastníkům sousedních pozemků a staveb a osobám majícím jiná věcná práva k těmto nemovitostem, jejichž práva mohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Jedná se o tyto sousední pozemky a stavby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/22, 193/23, 193/24, 193/25, 193/29, 193/30, 193/31, 193/34, 193/36, 193/39, 193/40, 193/45, 193/48, 193/49, 193/52, 193/53, 193/56, 2554, 2556 v katastrálním území Kvasice

a stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury. Vlastnická ani jiná práva k dalším, vzdálenějším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

V souladu s § 2 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb. se toto rozhodnutí doručuje jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení je rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 způsobem uvedeným v § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad v souladu s § 193 stavebního zákona posuzoval, zda je záměr v souladu s:

- a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,

- b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
- c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
- e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
- f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení,

které hodnotil a poměřil ve vzájemných souvislostech.

Ad a) Umístění stavby je v souladu s platným Územním plánem Kvasice, úplné znění po vydání Změny č. 2, účinným od 20.10.2023. Stavba se nachází v zastavěném území obce ve stávajících plochách RZ – rekreace – zahrádkové osady, DS – doprava silniční, PU – veřejná prostranství a v návrhové ploše VD 45 – výroba drobná a služby. Sítě technické infrastruktury jsou v těchto plochách přípustné.

Ad b) Záměr je v souladu s cíli územního plánování a nenaruší charakter území. Jako podzemní síť technické infrastruktury není v kolizi s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.

Ad c) Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a příslušných technických norem.

Ad d) Stavba splňuje požadavky zvláštních právních předpisů, tj. stavba veřejné technické infrastruktury ve veřejném zájmu v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, kdy dle § 187 odst. 5 stavebního zákona není třeba souhlasu vlastníka, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro záměr stanovený zákonem účel vyvlastnění.

Ad e) Součástí záměru je napojení na stávající veřejnou technickou infrastrukturu – v křižovatce ul. Kroměřížská a ul. Cukrovar bude osazen nový kabelový rozpojovací pilř SR532, do kterého bude vysmyčkován jeden ze stávajících napájecích kabelů NAYY 4x240 mm². Jiné požadavky na napojení k veřejné dopravní ani technické infrastruktuře stavba nemá. Stavba vyhovuje požadavkům či podmínkám stanovených vlastníky či správcem dopravní a technické infrastruktury dotčené touto stavbou, kteří se stavbou nevyslovili nesouhlas, ale případně stanovili podmínky, které byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury přesahující rámec nutného technického zajištění jimi spravovaných sítí (např. odkazy na konkrétní pracovníky správců, odkazy na povinnosti vyplývající ze zákona či požadavky na uzavírání občanskoprávních vztahů apod.) do podmínek rozhodnutí zahrnuty nebyly, neboť přesahují rozsah ochrany vlastnických práv těchto vlastníků a týkají se soukromoprávních vztahů jednotlivých subjektů, stejně jako požadavky, které byly již splněny zohledněním v dokumentaci záměru.

Ad f) Nikdo z přizvaných účastníků řízení před jeho začátkem ani v jeho průběhu nevyslovil nesouhlas se záměrem. Stavební úřad zahrnul do podmínek rozhodnutí požadavky správců technické a dopravní infrastruktury dotčených navrženou stavbou z důvodu ochrany této infrastruktury.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Kroměříž, Závazné stanovisko podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) č.j. MeUKM/120760/2025/0442/25 ze dne 11.09.2025
- Obec Kvasice, vyjádření ze dne 05.09.2025
- Ředitelství silnice Zlínského kraje, příspěvková organizace, vyjádření zn. ŘSZKKM/11978/25-225 ze dne 22.07.2025
- EG.D, s.r.o., sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy zn. H18502-26391393 ze dne 23.07.2025
- EG.D, s.r.o., vyjádření zn. H18502-27162447 ze dne 24.07.2025
- GasNet, s.r.o zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o. stanovisko zn. 5003375491 ze dne 18.08.2025
- GasNet, s.r.o zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o. stanovisko zn. 5003520501 ze dne 27.02.2026
- CETIN a.s., vyjádření č. j. 201695/25 ze dne 22.07.2025
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., vyjádření č.j. VaKKM/HO/25/2307 ze dne 30.07.2025

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- V průběhu řízení byla podána námitka - nesouhlas společnosti GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o. ze dne 26.02.2026, pro stavbu „Kvasice, Kroměřížská-k.vedení NN, zahrady“, č.j. 02/334/160685/3313/181/2025/Kuč. Námitka byla stavebnímu úřadu doručena dne 26.02.2026. V námitce bylo uvedeno:

„Dobrý den, obdrželi jsme od Vás vyznění o zahájení řízení „Kvasice, Kroměřížská-k.vedení NN, zahrady“ na pozemku parc. č. 193/20, 193/21, 193/26, 193/27, 193/28, 193/32, 193/33, 193/37, 193/38, 193/41, 193/42, 193/43, 193/44, 193/46, 193/47, 193/50, 193/51, 193/54, 193/55, 193/57, 193/58, 193/59, 2462, 2548, 2549, 2550, 2555 v katastrálním území Kvasice (dále jen „záměr“). K této skutečnosti NEEVIDUJEME ŽÁDNÉ SOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ k neplynárenským stavbám, včetně plynárenských, které by bylo možné POUŽÍT PRO PROJEDNÁVÁNÍ SE STAVEBNÍM ÚŘADEM, PRO POVOLENÍ, UMÍSTĚNÍ NEBO REALIZACI BUDOUCÍCH NEPLYNÁRENSKÝCH STAVEB. Požadujeme, aby investor zažádal naši společnost o příslušná vyjádření. K dané stavbě jsme dohledali námi vydané NESOUHLASNÉ VYJÁDŘENÍ ZN. 5003375491, které zasíláme přílohou.“

Souhlasné vyjádření společnosti GasNet, s.r.o. zastoupené společností GasNet Služby, s.r.o. zn. 5003520501 ze dne 27.02.2026, stavebník doplnil stavebnímu úřadu dne 27.02.2026.

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, stavební úřad sdělil účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k upřesněným podkladům rozhodnutí v řízení.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajský stavební úřad Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyzoomí hlavního projektanta.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Koplík
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen dne 24.02.2026.

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

ELMO a.s., IDDS: m3t3vg9

sídlo: Příluky č.p. 386, 760 01 Zlín 1

zastoupení pro: EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno

Obec Kvasice, IDDS: quhbdab

sídlo: A. Dohnala č.p. 18, 768 21 Kvasice

Hlavní účastníci (veřejná vyhláška):

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín

NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

MONETA Money Bank, a.s., Vyskočilova 1442, 140 00 Praha

GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem

René Novák, nar. 05.11.1971, Bří Mrštíků 1536, 765 02 Otrokovice

Pavla Nováková, nar. 02.09.1973, Bří Mrštíků 1536, 765 02 Otrokovice

Margita Brázdilová, nar. 11.03.1957, K. Čapka 1199, 765 02 Otrokovice

Mgr. Václav Macháček, nar. 19.05.1986, Přáslavice 269, 783 54 Přáslavice

Milan Večeřa, nar. 12.11.1961, Míškovice 181, 768 52 Míškovice

Mgr. Jana Večeřová, nar. 09.07.1962, Míškovice 181, 768 52 Míškovice

Jaroslav Ševčík, nar. 12.11.1972, Ulička 129, 768 21 Kvasice

Milada Klapilová, nar. 16.07.1953, U rybníčka 630, 768 21 Kvasice

Petr Klapil, nar. 25.11.1972, Cihelna 720, 768 21 Kvasice

Pavel Klapil, nar. 25.10.1980, U rybníčka 630, 768 21 Kvasice

Jan Ryba, nar. 10.03.1981, Osmek 600, 768 21 Kvasice

Karla Grebeňová, nar. 31.01.1957, Nová 390, 768 21 Kvasice

Jiří Ovečka, nar. 11.08.1989, Kvasice 1, 768 21 Kvasice

Martina Ovečková, nar. 18.12.1989, Kvasice 1, 768 21 Kvasice

Ing. Roman Kadlčák, nar. 25.08.1961, Příční 729, 763 61 Napajedla

František Zaoral, nar. 18.01.1953, Mánesova 7072, 765 02 Otrokovice

Milena Zaoralová, nar. 07.04.1956, Mánesova 7072, 765 02 Otrokovice

Tomáš Zaoral, nar. 24.09.1976, Dvořákova 5184, 765 02 Otrokovice

Lubomír Mašlík, nar. 24.09.1957, Jiráskova 1330, 765 02 Otrokovice

Ludmila Mašlíková, nar. 17.03.1961, Jiráskova 1330, 765 02 Otrokovice
Ing. Antonín Vaculík, Ph. D., nar. 06.07.1974, Nemocniční 1769, 787 01 Šumperk
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha
Jana Hostašová, nar. 21.10.1973, Velká Dlážka 309, 750 02 Přerov
Jiří Kašpárek, nar. 18.12.1975, Lichnov 156, 742 75 Lichnov
Helena Kašpárková, nar. 27.08.1977, Lichnov 156, 742 75 Lichnov
Marek Gilar, nar. 03.10.1976, Lichnov 159, 742 75 Lichnov
Ilona Gilarová, nar. 30.09.1981, Lichnov 159, 742 75 Lichnov
Pavel Pavlovský, nar. 17.02.1977, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice
Otakar Mareš, nar. 04.09.1973, A. Dohnala 29, 768 21 Kvasice
Eliška Vlčková, nar. 24.12.1961, Štěrковиště 1293, 765 02 Otrokovice
Vladimír Kuchař, nar. 25.12.1950, Husova 626, 768 21 Kvasice
Jaroslava Kuchařová, nar. 29.11.1951, Husova 626, 768 21 Kvasice
Kateřina Zikmund, nar. 10.06.1992, Dobrovského 6454, 765 02 Otrokovice
Martin Zikmund, nar. 14.09.1998, Borová 6425, 760 01 Zlín

Vlastníci staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 193/3, 193/4, 193/5, 193/6, 193/8, 193/9, 193/10, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/22, 193/23, 193/24, 193/25, 193/29, 193/30, 193/31, 193/34, 193/36, 193/39, 193/40, 193/45, 193/48, 193/49, 193/52, 193/53, 193/56, 2554, 2556 v katastrálním území Kvasice

Dotčené orgány:

MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.