

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Sp.zn. | 02/334/103890/1944/224/2025/Do | Kroměříž, dne 20.04.2026 |
| Oprávněná úřední osoba: | Bc. Martin Dolák | |
| Telefon: | 573321103 | |
| E-mail: | martin.dolak@mestokm.cz | |
| Záměr: | Z/2025/46474 | |
| Řízení: | R/2026/79603 | |

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VYROZUMĚNÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje MSEM, a.s., zastoupená pověřeným zaměstnancem Lukášem Vrbkou, IČO
64610080, Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jen "stavebník") dne 31.07.2025 podala žádost o povolení záměru:

"Roštín, obnova vedení NN z T1 U ZD"
Roštín

(dále jen "záměr") na pozemcích st. p. 141/1, 141/2, 142, 143, 146/1, 146/3, 147/1, 147/2, 148, 149, 150, 151/2, 152/1, 152/2, 154/1, 154/3, 155/1, 156/1, 157, 158, 160/1, 160/2, 269, 307, 534, 536, 559, 596, parc. č. 169, 175/1, 176/3, 176/6, 176/7, 176/8, 178/2, 192/1, 195/1, 195/5, 195/8, 207, 1465/47, 1642/8, 1937/13, 2772/1, 2772/34, 2772/35, 2807/3, 2808/14, 2816/1, 2827/1, 2827/2, 2828, 2829, 3194 v katastrálním území Roštín. Řízení o povolení záměru bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Popis záměru:

- Jedná se o obnovu (úpravu) veřejné technické infrastruktury - nové podzemní vedení distribuční soustavy elektrické energie v hladině nízkého napětí. Dle kategorizace staveb se jedná o jednoduchou stavbu sloužící pro distribuci elektrické energie (2.2.2.4.2.2 Vedení místní NN podzemní), které nahradí stávající demontované nadzemní vedení distribuční soustavy elektrické energie v hladině nízkého napětí.
- Z rozvaděče NN trafostanice TS č.410046 T1 "U ZD" na pozemku parc. č. 1465/47 bude vyveden kabel NAYY-J 4x150, který bude veden přes pozemek parc. č. 2827/1 jihovýchodně napříč zpevněnou betonovou komunikací, dále ve volném terénu na východní straně zpevněné místní komunikace na téže pozemku. Hned za betonovou komunikací budou skáceny dva stromy jedle, u severozápadního rohu zahrady domu č. p. 47. Dále bude na pozemku parc. č. 2827/1 skácen strom tůje stojící před domem č. p. 59. Před vstupem na zahradu domu č. p. 47 (2m), před samotným domem č. p. 47 (10m) a před vstupem a vodoměrnou šachtou domu č. p. 60 (4m) bude kabel uložen podélným překopem do místní zpevněné komunikace. Kabelem budou postupně smyčkovány nové smyčkovací skříň/pilíře SS 100/K č. 1 na pozemku parc. č. 2827/1 v blízkosti hranice s pozemkem parc. č. st. 146/1, do které bude přepojeno stávající HDV pro dům č. p. 225 (na pozemku parc. č. st. 630), které je vedeno ze skříň SP na demontovaném p. b. č. 127, SS 200/V č. 2 na domě č. p. 47 (parc. č. st. 146/1) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, SS100/K č. 3 na pozemku parc. č. 2827/1 u domu č. p. 57 (pozemek parc. č. st. 146/3) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, SS100/K č. 4 na hranici pozemku parc. č. 2827/1 a st. 147/1 vedle domu č. p. 59 (parc. č. 147/1) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, tato skříň bude uzemněna, SS100/V č. 5 na domě č. p. 60 (pozemek parc. č. st. 149) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, SS100/k č. 6 na domě č. p. 61 (pozemek parc. č. st. 150) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, SS100/K č. 7 na pozemku

- parc. č. 2827/1 před domem č. p. 240 (pozemek parc. č. 151/2) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, SS 200/K č. 8 na pozemku parc. č. 2827/1 před domem č. p. 62 (pozemek parc. č. st. 151/1) a nebude do ní v rámci stavby přepojeno HDV, SS100/V č. 09 na domě č. p. 58 (pozemek parc. č. st. 152/2) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu. Kabel NAYY-J 4x150 bude ukončen v novém rozpojovacím pilíři SR532/K R779162, který bude umístěn na pozemku parc. č. 207, osazen do volného terénu čelem k travním panelům vedle zpevněné místní komunikace a bude uzemněn. Z tohoto rozpojovacího pilíře budou dále vyvedeny dva nové zemní kabely NAYY-J 4x150.
- První kabel NAYY-J 4x150 ze SR532/K R779162 bude veden řízeným protlakem pod místní zpevněnou komunikací a Roštínským potokem. Protlak bude zakončen ve volném terénu na pozemku parc. č. 176/6, před domem č. p. 43 (stojícím na pozemku parc. č. st. 535) kde bude ukončen v novém rozpojovacím pilíři SR432/K R432679. Tento pilíř bude osazen do stávajícího místa demontovaného pilíře SR302 R432679. Z nového rozpojovacího pilíře SR432/K R432679 bude vyveden nový zemní kabel NAYY-J 4x50. Tento kabel bude veden přes zpevněné plochy a volný terén pozemku parc. č. 176/6 do nové smyčkovací skříňě SS200/V č. 23 na domě č. p. 71 (pozemek parc. č. st. 534), která bude osazena do stejného místa demontované smyčkovací skříňě SS233/V odkud povede přes pozemky parc. č. 176/6, 176/7 a 176/8 do nové smyčkovací skříňě SS200/V č. 22 na domě č. p. 23 (pozemek parc. č. st. 536), která bude osazena do stejného místa demontované skříňě SS233, kde bude ukončen. Skříň č. 22 bude uzemněna. Do obou skříňí 22 a 23 budou přepojeny stávající vývody HDV.
 - Druhý kabel NAYY-J 4x150 ze SR532/K R779162 bude opět veden jihovýchodně ve volném terénu na východní straně zpevněné místní komunikace na pozemku parc. č. 2827/1. Před vyvýšeným vchodem k domu č. p. 67 bude kabel v délce 4m podélně uložen pod místní zpevněnou komunikací. Kabelem budou postupně smyčkovány smyčkovací skříňě/pilíře SS100/V č. 10 na domě č. p. 63 (pozemek parc. č. st. 152/1) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, SS100/V č. 11 na domě č. p. 64 (pozemek parc. č. st. 154/1) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, SS100/V č. 12 na domě č. p. 203 (pozemek parc. č. st. 154/3) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, SS100/V č. 13 na domě č. p. 65 (pozemek parc. č. st. 155/1) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, SS100/K č. 14 na pozemku parc. č. 2827/1 před domem č. p. 66 (pozemek parc. č. st. 156/1) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, tato skříň bude uzemněna, SS100/V č. 15 na domě č. p. 67 (pozemek parc. č. st. 157) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, SS100/V č. 16 na domě č. p. 68 (pozemek parc. č. st. 158) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, SS100/V č. 17 na domě č. p. 215 (pozemek parc. č. st. 160/2) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu, SS100/V č. 18 na domě č. p. 69 (pozemek parc. č. st. 160/1) a bude do ní přepojeno HDV z tohoto domu. Kabel bude zakončen v novém rozpojovacím pilíři SD732/K R432672 na pozemku parc. č. 2827/1 vedle stávajícího p. b. č. 139. Dále bude do pilíře zapojen nově provedený svod NAYY-J 4x95 z holých vodičů 3x50+35 AlFe na p.b.č. 139 na který budou osazeny nové svodiče přepětí a podpěrný bod i s rozpojovacím pilířem budou uzemněny.
 - Z nového rozpojovacího pilíře SD732/K R432672 bude dále vyveden nový kabel NAYY-J 4x150. Kabel bude veden překopem přes zpevněnou místní komunikaci. Na její protější straně bude kabel uchycen ke konstrukci mostu přes Roštínský potok (mezi domy č. p.69 a č. p.164). Za mostem bude kabel zakončen v novém rozpojovacím pilíři SR552/K R779163 umístěném na pozemku parc. č. st. 141/1 v oplocení před domem č. p. 164. Z pilíře bude proveden propoj HDV do elektroměru domu č. p. 164 a budou vyvedeny dva nové zemní kabely - NAYY-J 4x50 a NAYY-J 4x150.
 - Kabel NAYY-J4x50 bude veden severně podél Roštínského potoka v zahradách a bude smyčkovat skříňě/pilíře v zahradách domů č. p. 164, 239 a 165. Křížení zpevněného vjezdu k domu č. p. 165 na pozemku parc. č. st. 143 bude řešeno neřízeným protlakem. Tímto kabelem budou smyčkovány smyčkovací skříňě/pilíře SS100/K č. 19 na pozemku parc. č. st. 269 a bude do ní připojeno HDV domu č. p. 239, SS100/K č. 20 na pozemku parc. č. st. 143 a bude do ní připojeno HDV domu č. p. 165 a SS100/K č. 21 na pozemku parc. č. 175/1 a bude do ní připojeno HDV domu č. p. 94 stojícího na pozemku parc. č. st. 559. Skříň č. 21 bude uzemněna.
 - Kabel NAYY-J 4x150 bude veden dále podél nezpevněné komunikace přes pozemky parc. č. 2829 a st. 141/2 ke stávajícímu podpěrnému bodu č. 166 na pozemku parc. č. 2807/3 u kterého bude zakončen v novém rozpojovacím pilíři SR552/K R779164. Z tohoto pilíře bude připojeno HDV pro dům č. p. 51 na pozemku parc. č. st. 142. Dále bude do pilíře zapojen svod NAYY-J 4x150 z izolovaných vodičů AES 4x120 na p.b.č. 166, na které budou také osazeny nové svodiče přepětí, které budou připojeny na nový zemnicí svod p.b.č. 166, který bude spolu s novým pilíři SR552/K R779164 uzemněn.

- Na pozemku parc.č. 2808/14 ve volném terénu mezi domem č. p. 406 a Roštínským potokem bude odkopán stávající zemní kabel AYKY 3x185+95. Kabel bude přerušen a bude naspojován na dva nové zemní kabely NAYY-J 4x240. Kabel NAYY-J 4x240 bude neřízeným protlakem veden na protější stranu zpevněné komunikace na pozemek parc. č. 178/2, kde jím bude smyčkována nová smyčkovací skříň SS100/V č.24 na domě č. p. 147 na pozemku parc. č. st.148 a bude z ní připojeno HDV tohoto domu.
- Z rozvaděče NN trafostanice TS č.410046 T1 "U ZD" bude dále vyveden druhý kabel NAYY-J 4x150. Ten bude veden v souběhu s již popsáním kabelem NAYY-J 4x150 vedeným z této TS, a to až po nezpevněnou komunikaci na pozemku parc. č. 2828 (tedy hned za smyčkovací skříň č.4). Od tohoto bodu bude kabel veden na kraji této nezpevněné komunikace, směrem k silnici č. 432. V části, kde je komunikace zpevněná betonovými pražci, bude kabel uložen do volného terénu vedle betonových pražců. V místě křížení pražců budou pražce v celku vyzvednuty, a po uložení kabelu opět vráceny do původní pozice. Po stranách nezpevněné komunikace budou kabelem smyčkovány smyčkovací skříň SS100/K č. 25 na pozemku parc. č. 2828 při hranici s pozemkem parc. č. 192/1 a bude do ní připojeno HDV domu č. p. 445 stojícího na pozemku parc. č. st. 147/2, tato skříň bude uzemněna, SS100/K č. 26 na pozemku parc. č. 2828 při hranici s pozemkem parc. č. 195/2 a bude do ní ze skříň SP na stávajícím podpěrném bodě č. 119 připojeno stávající HDV domu č. p. 154 stojícího na pozemku parc. č. st. 526, kabel dále povede přes pozemek parc. č. 195/8 podél silnice II. třídy a bude smyčkovat skříň/pilíř SS100/K č. 27 na pozemku parc. č. 195/5 a bude do ní připojeno HDV domu č. p. 459 stojícího na pozemku parc. č. st. 596.
- Za SS č. 27 bude kabel neřízeným protlakem z pozemku parc. č. 2772/35 křížovat silnici II. třídy na pozemku parc. č. 2772/1 a přes pozemky parc. č. 2772/34 a 2816/1 bude smyčkovat skříň/pilíře SS100/V č. 28 na domě č. p. 267 stojícím na pozemku parc. č. st. 307 a bude do ní připojeno HDV z tohoto domu, SS100/K č. 29 na pozemku parc. č. 1937/13 a bude do ní ze skříň SP na podpěrném bodě č. 117 připojeno HDV domu č. p. 34 stojícího na pozemku parc. č. st. 615 a kabel bude následně ukončen v nové rozpojovací skříni SR532/K R432678 na pozemku parc. č. 1642/8 vedle podpěrného bodu č. 117 typu JB9/6, který bude vyměněn do stávajícího místa za nový sloup typu JB 10,5/20, na kterém bude osazena konzola VVS 1200-K a zemnicí svod a budou na něj opět ukotveny stávající holé vodiče 4x70 AlFe a holé vodiče 1x25 AlFe veřejného osvětlení vedoucích od stávajícího podpěrného bodu č. 116 stojícího na pozemku parc. č. 1642/4. Rozpojovací skříň SR532/K R432678 i podpěrný bod č. 117 budou uzemněny.
- V rámci stavby bude v úseku nového zemního kabelového vedení demontováno již nepotřebné nadzemní vedení, zejména tedy podpěrné body (sloupy a střešníky), holé i izolované vodiče, rozpojovací skříň a pilíře, etc. Jedná se o nadzemní vedení od trafostanice T1 po podpěrný bod č. 139 včetně podpěrných bodů č. 127 (sloup na pozemku parc. č. 2827/1), 126 (střešník na domě č. p. 47), 125 (střešník na domě č. p. 57), 124 (střešník na domě č. p. 59), 123 (sloup na hranici pozemků parc. č. 2828 a 195/1), 128 (střešník na domě č. p. 60), koncový střešník na domě č. p. 147, 129 (střešník na domě č. p. 61), 130 (střešník na domě č. p. 240), 131 (střešník na domě č. p. 62), 132 (sloup na pozemku parc. č. 2827/1), 132A (sloup na pozemku parc. č. 176/7), 132B (střešník na domě č. p. 58), 132C (střešník na domě č. p. 63), 133 (střešník na domě č. p. 64), 134 (střešník na domě č. p. 65), 135 (střešník na domě č. p. 65), konzola na domě č. p. 94, 136 (střešník na domě č. p. 67), koncový střešník na domě č. p. 165, 137, (střešník na domě č. p. 68), 138, (střešník na domě č. p. 215), střešník na domě č. p. 164, 139B koncový střešník na domě č. p. 239, nadzemní vedení od podpěrného bodu č. 23 po podpěrný bod č. 117 včetně podpěrných bodů č. 119 (sloup na hranici pozemků parc. č. 2828 a 195/2), 118 (sloup na pozemku parc. č. 195/3), podpěrný bod na pozemku parc. č. 195/1, konzola na domě č. p. 445, koncový střešník na domě č. p. 459 a koncový střešník na domě č. p. 267.
- Smyčkovací/rozpojovací pilíře a skříň budou osazeny ve výšce spodního okraje skříň 60 cm od země. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu nákladem stavebníka.
- Délka trasy nového kabelového zemního vedení NN je 650 m.
- V rámci stavby bude osazeno 12 výklenkových skříní SS100/V, 3 výklenkové skříň SS200/V, bude postaveno 13 smyčkovacích pilířů SS100/K, jedna SS200/K a 1 rozpojovací pilíř SD732/K (R432672), dva rozpojovací pilíře SR552/K (R779163 a R779164), dva rozpojovací pilíře SR532/K (R779162 a R432678) a jeden rozpojovací pilíř SR432/K (R432679).

- Při křížení inženýrských sítí bude kabel uložen do chráničky PE110. Při uložení pod komunikaci, chodníky či vjezdy bude uložen do chráničky PE110. Stejným způsobem budou chráněny všechny ostatní kabely DS NN zřizované touto stavbou.
- Křížení vjezdů bude řešeno překopem. Pokud nebude specifikováno jinak, budou stejně tak kříženy překopem všechny vjezdy křížené v rámci této stavby.

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 2 odst. 6 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "liniový zákon") vyrozumívá podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 hodin budova C, ulice 1. máje 3191).

Poučení:

Na řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, neboť jde o stavbu podle § 1 odst. 4 tohoto zákona.

V souladu s § 2 odst. 6 liniového zákona je oznámení o zahájení řízení doručováno postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti budou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení budou další písemnosti doručovány veřejnou vyhláškou.

Účastníci řízení mohou uplatňovat námítky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námítky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námítky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

otisk úředního razítka

Bc. Martin Dolák
referent oddělení stavební úřad
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

MSEM, a.s., IDDS: g7gfa6y

sídlo: Collo-louky č.p. 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

zastoupení pro: EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno

Obec Roštín, IDDS: 4pparei

sídlo: Roštín č.p. 450, 768 03 Roštín

Josefa Babušníková, Roštín č.p. 69, 768 03 Roštín

Ladislava Babušníková, Roštín č.p. 215, 768 03 Roštín

Markéta Bartošková, Velehradská č.p. 4249/24b, 767 01 Kroměříž 1

Dobromila Bělská, Roštín č.p. 68, 768 03 Roštín

Josef Bělský, IDDS: zegjpmg

trvalý pobyt: Roštín č.p. 68, 768 03 Roštín

Jiří Hoffmann, Čechova č.p. 327, 768 24 Hulín

Stanislav Horák, Roštín č.p. 239, 768 03 Roštín

Stanislav Horák, Roštín č.p. 18, 768 03 Roštín

Ing. Lenka Indrová Houserová, Roštín č.p. 94, 768 03 Roštín

Lucie Jemelková, Nová č.p. 82/13, Přerov VIII-Henčlov, 750 02 Přerov 2

Sylva Kalasová Strašáková, Roštín č.p. 445, 768 03 Roštín

Eva Králíková, Roštín č.p. 43, 768 03 Roštín

Miroslava Krejčí, Roštín č.p. 23, 768 03 Roštín

Jan Lehar, Roštín č.p. 60, 768 03 Roštín

Božena Leharová, IDDS: uunbrtj

trvalý pobyt: Roštín č.p. 60, 768 03 Roštín

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8

Ing. Jitka Mozgová, Roštín č.p. 65, 768 03 Roštín

Aleš Nábělek, Nerudova č.p. 2822/15, 767 01 Kroměříž 1

Ing. Jan Nábělek, Roštín č.p. 66, 768 03 Roštín

Jaroslava Nábělková, Roštín č.p. 71, 768 03 Roštín

Bc. Jakub Nerada, IDDS: je9xw2a

trvalý pobyt: Roštín č.p. 47, 768 03 Roštín

JUDr. Marie Neulsová, tř. Gen. Janouška č.p. 2594/1, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Regina Nováková, Roštín č.p. 58, 768 03 Roštín

Jana Ohlídalová, Roštín č.p. 63, 768 03 Roštín

Eva Padevětová, Hrubínova č.p. 1822, 256 01 Benešov u Prahy

Jiří Procházka, IDDS: 72zz87v

trvalý pobyt: Roštín č.p. 267, 768 03 Roštín

Jana Procházková, IDDS: 9rbfim4

trvalý pobyt: Roštín č.p. 267, 768 03 Roštín

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Petra Řezáčová, Roštín č.p. 277, 768 03 Roštín

Ing. Zdeněk Řičica, Roštín č.p. 164, 768 03 Roštín

Hana Řičicová, Roštín č.p. 164, 768 03 Roštín

Lenka Silná, IDDS: few67i3

trvalý pobyt: Roštín č.p. 11, 768 03 Roštín

Karel Silný, Roštín č.p. 11, 768 03 Roštín

Pavel Skopal, IDDS: 5z4gdya

trvalý pobyt: Roštín č.p. 459, 768 03 Roštín

Vít Skopal, Roštín č.p. 203, 768 03 Roštín

Kateřina Skopalová, IDDS: fusvsbp

trvalý pobyt: Roštín č.p. 459, 768 03 Roštín

Lenka Staňková, Roštín č.p. 51, 768 03 Roštín

Tomáš Šabata, Roštín č.p. 43, 768 03 Roštín

Marie Šabatová, Roštín č.p. 57, 768 03 Roštín

Vendula Šalomounová, Roštín č.p. 67, 768 03 Roštín

Miroslav Šenkyřík, Cetechovice č.p. 121, 768 02 Zdounky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: rq6fs9a
sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
Dagmar Valentová, Roštín č.p. 59, 768 03 Roštín
Lada Zaviačičová, Nádražní č.p. 709, 768 11 Chropyně
Česká spořitelna, a.s., IDDS: wx6dkif
sídlo: Olbrachtova č.p. 1929/62, 140 00 Praha 4-Krč
ČSOB Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Fio banka, a.s., IDDS: 8aad5b9
sídlo: Na Florenci č.p. 2139/2, 110 00 Praha 1-Nové Město
FVE 12 s.r.o., IDDS: 6q572me
sídlo: Hlína č.p. 127, 664 91 Ivančice
Jaroslav Hoffmann, Roštín č.p. 165, 768 03 Roštín
Libuše Hoffmannová, Roštín č.p. 165, 768 03 Roštín
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb
sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
Jaroslav Šabata, Roštín č.p. 43, 768 03 Roštín
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j
sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1
Miroslav Školný, Roštín č.p. 225, 768 03 Roštín
Lenka Školná, Roštín č.p. 225, 768 03 Roštín

Ostatní účastníci (veřejná vyhláška):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 151/1, 526, 535, 537, parc. č. 192/3, 195/2, 195/3, 1634, 1638/1, 1640/1, 1640/2, 1640/3 v
katastrálním území Roštín

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Roštín č.p. 62, č.p. 154, č.p. 43 a č.p. 11

Dotčené orgány:

MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

ČR-MO Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Dále obdrží (dodejky):

Radek Matela, IDDS: b3ztj4w

trvalý pobyt: Riedlova č.p. 2245/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

Úřední deska MěÚ Kroměříž, úřední deska, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.