

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č. j.:	02/43.1/014487/288/13/2026/Sz	Kroměříž, dne 04.05.2026
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Natálie Szabó	
Telefon:	573 321 105	
E-mail:	natalie.szabo@mestokm.cz	
Záměr:	Z/2025/86281	

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 28.01.2026 podala společnost

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje společnost **M Plus elektro s.r.o., IČO 28330081, Boršice 759, 687 09 Boršice,**
zastoupená **Miroslavem Rokytou**

(dále jen "stavebník"),

a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

"Střílky, Hřbitovní, obnova NN"
Střílky, Nová č.p. 101

na pozemku st. p. 123, 145, 325, 326, 331, 332, 336, 339, parc. č. 274/4, 287/46, 292/1, 292/4, 1874/1, 1874/17, 1874/52, 1874/71, 1874/72, 1874/73, 1874/74, 1874/95, 2310, 2964, 2965 v katastrálním území Střílky (dále jen "záměr").

Předmět záměru:

Jedná se o odstranění nadzemního kabelového vedení NN ve dvou směrech v zastavěném území obce Střílky.

Účel záměru:

Účelem záměru je distribuce elektrické energie v hladině NN – provozování distribuční soustavy v rozsahu předmětu záměru.

Popis stavby:

Po provedené demontáži nadzemního vedení na daném území bude dvěma směry vyvedeno nové zemní kabelové vedení ze stávající TS NOVÁ 511009. Jeden směr povede podél polní cesty přes pozemek parc. č. 2310 v k. ú. Střílky, kde cca v půlce trasy bude přecházet kabel NAYY 4x95 přes cestu na druhou stranu a bude pokračovat podél oplocení směrem k pozemku parc. č. 287/46 v k. ú. Střílky a zde bude ukončen v novém pilíři SS 100/NK č. 1, který bude umístěn na rohu plotu, zády pilíře budou dorovnány k oplocení.

Druhým směrem přes potok a skrze celou ulici Hřbitovní bude provedena obnova druhé části trasy. Potok bude křižován dvěma neřízenými protlakami v hloubce cca 1,5 m pod úrovní koryta. Dále kabely povedou ulicí Hřbitovní kolem dřevěného infocentra, kde na podpěrném bodu č. 42 bude demontována stávající SV201, kterou nahradí vedle sloupu umístěná skříň SR652 R227560. Z dané skříně bude vyveden kabel NAYY 4x240, který nahradí stávající olejový kabel a bude veden v jeho trase podél hřbitova ke stávajícímu sloupu č. 198, kde bude zapojen do SV201 R227561.

Technický popis:

Plastové skříň se umístí na fasádách domů zároveň se zdí, aby spodní okraj skříně byl 0,6 m od terénu. Skříň se umístí na domech tak, aby se co nejméně poškodila fasáda domu, aby přírůdky byly co nejkratší a co nejméně křižovaly inženýrské sítě. Po usazení skříně do zdi bude dotčené okolí zapraveno a zamalováno v barvě omítky. Domovní skříň se umístí tak, aby bylo možno využívat stávajících kabelů pro domovní instalaci. V případech, kdy bude demontována stávající skříň a nebude nahrazena novou bude vzniklý otvor zazděn. Stávající domovní vedení, které bude mimo provoz musí být odpojeno (např. staré vedení po fasádě).

Plastové pilířové skříň se umístí do plastových pilířů v předzahrádkách tak, aby spodní okraj skříně byl 0,6 m nad terémem.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou zpracovala Lenka Hrabalíková a autorizoval Ing. Miroslav Zemánek, ČKAIT 1302008, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení stavby; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Nejpozději v den zahájení stavby umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě a ponechá jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne zahájení stavby.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, v souladu s § 159 odst. 1 stavebního zákona.
6. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti Povodí Moravy, s.p., zn. PM-20808/2025/5203/Pl, ze dne 12.05.2025:

I. Stanovisko správce povodí a správce vodního toku

O zahájení a o ukončení prací musí být zhotovitelem v dostatečném časovém předstihu vyrozuměn technik Povodí Moravy, s.p. provozu Veselí nad Moravou, Milan Maštalíř, tel: 602 414 159, e-mail: mastalir@pmo.cz.

Veškeré nově realizované prvky umístěné ve vzdálenosti do 6,0 m od břehové hrany výše uvedeného DVT musí být dimenzovány na třídu zatížení V. dle ČSN 736114 z důvodu používané mechanizace při běžné údržbě toku.

Při stavebních pracích nesmí dojít k znečištění povrchových a podzemních vod látkami vodám závadnými. Používané mechanismy musí být v dobrém technickém stavu a zabezpečeny tak, aby nedošlo k únikům či úkapům provozních kapalin.

Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nesmí být volně skladovány na břehu ani v blízkosti toku.

Přímý správce výše uvedeného DVT musí být přizván ke kontrole provedení prací po dokončení stavby před započítáním jejího užívání, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení, včetně zaměření v souřadnicovém systému S-JTSK s navázáním na výškový systém Bpv.

Upozorňujeme:

Stavba se částečně nachází v korytě a v bezprostřední blízkosti koryta výše uvedeného DVT. Povodí Moravy, s. p. neodpovídá za škody na objektech a zařízeních způsobené zvýšenými průtoky, přirozeným vývojem toku, či výkonem práv a povinností správce toku. Koryto DVT bude i nadále ponecháno svému přirozenému vývoji.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že stavbou bude dotčen pozemek státu p. č. 2964 v k. ú. Střílky, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku. Držiteli licence provozujícímu příslušnou soustavu nebo zařízení v elektroenergetice vzniká právní mocí povolení záměru zákonné věcné břemeno dle § 97b z.č. 458/2000 Sb.; obdobně podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť dle §104a z.č. 127/2005 Sb. Nejpozději po dokončení stavby strany vstoupí v jednání ke stanovení náhrady za věcné břemeno a uzavření dvoustranného právního jednání, které bude deklarovat vznik zákonného věcného břemene pro zápis do katastru nemovitostí.

Ve věci majetkoprávního dořešení a uzavření nájemní smlouvy na dočasné zábory je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Střední Morava (Moravní náměstí 766, 686 11 Uherské Hradiště, vedoucí útvaru správy majetku Mgr. Dana Pukovcová, tel.: 571 425 204) v elektronické podobě na e-mail: podatelna@pmo.cz, případně do datové schránky Povodí Moravy, s.p., s následujícím obsahem:

- Popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání.
 - Stupeň projektové dokumentace.
 - Pozemky s právem hospodaření Povodí Moravy, s.p., kterých se akce dotýká, definované parc. č. a k. ú., popřípadě další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) včetně rozsahu dotčení (záběr dočasný a trvalý).
 - Co konkrétně (jaké stavební objekty) se bude na dotčených pozemcích realizovat.
 - Předpokládaný termín zahájení realizace a doba realizace (dny/měsíce/roky).
 - Snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situací.
 - Označení investora stavby, případně plnou moc pro zastupování. Doložení stanoviska útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (toto stanovisko).
7. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti EG.D, s.r.o., zn. E7456-27155372, ze dne 13.05.2025:

Na základě předložené dokumentace souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné

stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EGD, a.s. (dále jen EGD).

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výškou 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení č. 26376484, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 12.05.2027.

11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV, a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem.

13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti CETIN a.s., č. j. 129438/25 ze dne 19.05.2025:

Společnost CETIN:

a) potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;

b) souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;

c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, níže uvedené podmínky:

- Je nutno dodržovat ČSN 736005 při křížení a souběhu vedení NN s trasou SEK CETIN. Při křížení požadujeme uložení silového vedení pod telekomunikační trasu a toto pak v místě křížení uložit do vhodné dělené chráničky / betonových žlabů s přesahem min. 0,5m na každou stranu od krajního kabelu v kynetě.
- Rozvodné skříně a další povrchová zařízení sítě NN požadujeme umístit mimo ochranné pásmo SEK.

- Při souběhu SEK s cizím zemničem musí být mezi zemničem a krajním vodičem SEK CETIN minimální požadovaná vzdálenost 1m. Při křížení SEK s cizím zemničem bude tento veden min. 0,5m pod SEK CETIN. V případě, že nelze dodržet výše popsané vzdálenosti souběhu a křížení, je třeba uložit v tomto úseku kabel SEK CETIN do chráničky PE nebo HDPE s řádně utěsněnými konci.
- Při odkrytí telekomunikační trasy je vždy nutno vyzvat POS ke kontrole vedení před záhozem. Až po prokazatelně provedené kontrole /např. zápis do stavebního deníku) je možno provést zához.
- Případné požadavky na úpravu vedení SEK je nutno projednat předem s POS.

d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a Stavebníkem;

e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., č. 611/2025 ze dne 21.05.2025:

V místě stavby se nachází vodovodní řady Lt DN80, Lt DN100, PVC D110 a kanalizační stoky PVC 400, beton DN300, DN400, které jsou v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení včetně vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek v místě stavby. Průběh sítí lze zjistit z portálu <https://dmvs.cuzk.gov.cz/portal>. Příložený situační zákres sítí je pouze informativní. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí, a před provedením protlaku, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK Kroměříž, a.s. Upozorňujeme, že v místě stavby se nachází dešťová kanalizace, která není ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Dále je nutno respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba ani zařízení (sloup, skříň, pilíř apod.).

Při stavbě inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Při zapravení zpevněných ploch a při terénních úpravách požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopu a armatur do výšky nově upraveného terénu. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003321538 ze dne 26.05.2025:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

-STL plynovody a přípojky

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení. V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Pro realizaci kabelových rozvodů NN stanovujeme tyto podmínky:

-Umístění kabelu a ostatního souvisejícího zařízení bude upřesněno na základě vytyčení plynárenského zařízení před zahájením stavby!

- Pro uložení kabelů NN bude dodržena prostorová norma (ČSN 73 6005).

- Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříně pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s ČSN 332000-5-52 ed.2 minimálně 0,6 m od plynárenského objektu.

- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od PZ - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

- Hloubku základu sloupu je nutné provést tak, aby stabilita sloupu zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

PRO ZAMEZENÍ PŘÍPADNÝCH TEPELNÝCH VLIVŮ OD ZEMNÍ SÍŤE A ROZVODŮ NN NA PZ POŽADUJEME REALIZOVAT TATO OPATŘENÍ:

- Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.

- Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být zhutněná vrstva písku.

- Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 73 6005.

- Křížení zemnicí sítě s PZ bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.

- Při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.

- Páska zemnicí sítě bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždici.

- Pokud bude při realizaci stavby zjištěna nutnost výškové nebo směrové úpravy trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. Podrobnosti o procesu jsou dostupné zde: <https://www.gasnet.cz/dalsi-sluzby/pro-stavare-a-projektanty/zmena-trasy-plynovodu>

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení.

Objednání vytyčení a kontroly na: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

*(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. **BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.***

VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ.

PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt

naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto vyjádření). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

11. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření obce Střílky, č. j. OUST-585/2025, ze dne 27.08.2025:

Stavebník řádně zajistí výkop tak, aby nedošlo k pádu chodců.

V místě stavebních prací se nachází technická infrastruktura v majetku obce – veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, místní komunikace, chodník.

V místě stavebních prací se nachází sítě dalších správců a zvláště u vedení plynu je potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

Všechny dotčené pozemky obce, chodníky, místní komunikace budou uvedeny do původního stavu.

Stavebník oznámí začátek prací či případná omezení průjezdu v dostatečném předstihu.

12. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., č. j. ARUB/1481/2026, ze dne 26.03.2026:

1. Stavebník je dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.

2. Pro bezproblémový průběh výzkumu a stavebních prací doporučuje Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., stavebníkovi splnit oznamovací povinnost alespoň 30 dní před zahájením zemních prací. Na oznámení lze využít formuláře dostupné na <https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/>. Mezi náležitosti oznámení patří mimo jiné předpokládané datum zahájení stavební činnosti a její lokalizace formou uvedení parcelních čísel nebo připojení základní projektové dokumentace.

3. Výzkum je dle § 22 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, prováděn na základě dohody uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. V případě nedohody určí podmínky výzkumu příslušný krajský úřad (srov. § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).

4. Standardní metodické nástroje záchranného archeologického výzkumu zahrnují dozor zemních prací a v případě zjištění výskytu archeologických památek plošný terénní výzkum, dokumentaci terénních jevů, laboratorní ošetření vyzvednutých nálezů a zpracování výsledků záchranného archeologického výzkumu do tzv. nálezové zprávy. Záchranný archeologický výzkum lze provést předstihově (tj. před započatím stavebních prací), nebo souběžně se stavební činností. V druhém případě může nastat zdržení samotných stavebních prací, jehož rozsah závisí na intenzitě výskytu archeologických památek v místě stavby.

5. *Konkrétní podmínky provedení záchranného archeologického výzkumu jsou blíže specifikovány v příslušné dohodě, uzavřené mezi stavebníkem a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací dle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.*

6. *Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.*

7. *Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nálezh příslušnému stavebnímu úřadu a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit – viz § 266 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.*

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno
Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno
Leoš Váňa, nar. 26.12.1967, Hradská 211, 768 04 Střílky
Jiří Lusík, nar. 01.07.1977, Zástřizly 26, 768 05 Zástřizly
Danuška Zrnová, nar. 12.02.1945, Nová 148, 768 04 Střílky
Pavel Müller, nar. 19.07.1971, Hřbitovní 79, 768 04 Střílky
Marie Müllerová, nar. 14.08.1939, náměstí Dr. E. Beneše 3, 752 01 Kojetín
Ondřej Křenek, nar. 15.04.2002, Klatovská 196, 602 00 Brno
Božena Bartáková, nar. 07.06.1949, Masarykova 431, 768 05 Koryčany
Lenka Dostálová, nar. 13.07.1966, Za mostem 636, 617 00 Brno
Marta Hanáková, nar. 01.09.1964, Kolaříkova 707, 768 33 Morkovice-Slížany
Bronislav Sekla, nar. 17.11.1974, Mouchnice 34, 683 33 Mouchnice
Miroslav Sekla, nar. 11.08.1968, Mouchnice 34, 683 33 Mouchnice
Marta Tiefenbacherová, nar. 13.06.1947, Lhotka 231, 768 05 Koryčany
Alice Klosová, nar. 20.05.1969, Kozlovice 657, 739 47 Kozlovice
Lenka Vokoljová, nar. 19.07.1979, Hřbitovní 262, 768 04 Střílky
Ladislav Karásek, nar. 06.02.1929, 739 11 Janovice 139
Marie Vokoljová, nar. 10.04.1944, Hřbitovní 262, 768 04 Střílky
Roman Daniš, nar. 15.09.1963, Hřbitovní 259, 768 04 Střílky
Gustav Pribiš, nar. 07.12.1972, Hřbitovní 260, 768 04 Střílky
Ilona Pribišová, nar. 08.12.1968, Hřbitovní 260, 768 04 Střílky
Drahomír Pavlík, nar. 21.07.1992, Hřbitovní 265, 768 04 Střílky
mBank S.A., organizační složka, Pernerova 691, 186 00 Praha
Úřední deska MěÚ Kroměříž, úřední deska, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Odůvodnění:

Dne 28.01.2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- Projektová dokumentace záměru.
- Plná moc EG.D, s.r.o. pro společnost M Plus elektro s.r.o.
- Souhlasy vlastníků staveb s předloženým záměrem vyznačeny na situačním výkresu.
- Závazná stanoviska dotčených orgánů.
- Vyjádření vlastníků sítí veřejné technické infrastruktury.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení ve smyslu § 182 stavebního zákona. Dospěl k závěru, že toto právní postavení v daném případě přísluší žadateli, městu, na jehož území má být záměr uskutečněn, vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn, a osobám jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům mohou být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčena. Účastníky řízení tedy jsou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 146, 332, 452, 453, 454, 557, 559, parc. č. 208, 274/1, 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/7, 276/1, 276/3, 276/4, 2243, 3064 v katastrálním území Střílky

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Střílky č.p. 28, č.p. 260, č.p. 309 a č.e. 336

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů po doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad podle § 193 stavebního zákona v provedeném řízení zkoumal a posoudil, zda je záměr žadatele v souladu s:

- a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,
- b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
- c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
- e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
- f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

ad a) Navržené umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. územním plánem obce Střílky účinným od 19.10.2023, po vydání změny č. 2. Dle tohoto územního plánu se stavba umísťuje v zastavěném území obce v plochách pro veřejná prostranství.

ad b) Záměr je v souladu s cíli územního plánování a nenaruší charakter území. Požadavky na ochranu cílů a úkolů územního plánování, zejména s charakterem území a ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území jsou splněny.

ad c) Stavba je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a příslušných technických norem.

ad d) Stavba splňuje požadavky zvláštních právních předpisů, tj. stavba veřejné technické infrastruktury ve veřejném zájmu v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění, kdy dle § 187 odst. 5 stavebního zákona není třeba souhlas vlastníka, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro záměr stanovený zákonem účel vyvlastnění.

Předložená žádost a podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, případně jejich podmínky či požadavky byly zpracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Dotčené orgány v průběhu řízení neuplatnily žádné požadavky na doplnění podkladů či dokumentace.

ad e) Součástí záměru je napojení na stávající veřejnou technickou infrastrukturu – podzemní vedení elektrické energie v hladině nízkého napětí. Jiné požadavky na napojení k veřejné dopravní ani technické infrastruktuře stavba nemá. Stavba vyhovuje požadavkům či podmínkám stanovených vlastníky či správcí dopravní a technické infrastruktury dotčené touto stavbou, kteří se stavbou nevyslovili nesouhlas, ale případně stanovili podmínky, které byly zpracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury přesahující rámec nutného technického zajištění jimi spravovaných sítí (např. odkazy na konkrétní pracovníky správců, odkazy na povinnosti vyplývající ze zákona či požadavky na uzavírání občanskoprávních vztahů apod.) do podmínek rozhodnutí zahrnuty nebyly, neboť přesahují rozsah ochrany

vlastnických práv těchto vlastníků a týkají se soukromoprávních vztahů jednotlivých subjektů, stejně jako požadavky, které byly již splněny zohledněním v dokumentaci záměru.

ad f) Nikdo z přizvaných účastníků řízení před jeho začátkem ani v jeho průběhu nevyslovil nesouhlas se záměrem. Stavební úřad přezkoumal práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení a jimi vyslovené relevantní požadavky zapracoval do podmínek rozhodnutí.

Stanoviska sdělili:

- EG.D, s.r.o. – sdělení ze dne 12.05.2025, zn. E7456-26376484
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. – vyjádření ze dne 12.05.2025, č. j. ARUB/2771/2025
- Povodí Moravy, s.p. – vyjádření ze dne 12.05.2025, zn. PM-20808/2025/5203/PI
- EG.D, s.r.o. – vyjádření ze dne 13.05.2025, zn. E7456-27155372
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži – vyjádření ze dne 15.05.2025, č. j. NPU-373/40618/2025
- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 19.05.2025, č. j. 129438/25
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. – stanovisko ze dne 21.05.2025, č. 611/2025
- GasNet služby, s.r.o. – vyjádření ze dne 26.05.2025, zn. 5003321538
- MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 20.08.2025, č. j. MeUKM/110854/2025/0263/25
- Obec Střílky – vyjádření ze dne 27.08.2025, č. j. OUST-585/2025
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži – vyjádření ze dne 23.03.2026, č. j. NPU-373/22209/2026
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. – vyjádření ze dne 26.03.2026, č. j. ARUB/1481/2026

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajský stavební úřad Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Platnost povolení záměru dle § 198 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je stanovena na 2 roky od právní moci tohoto rozhodnutí. Bude-li se stavbou započato v době platnosti povolení, prodlužuje se platnost povolení na 10 let od právní moci rozhodnutí.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Koplík
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

v zast. Ing. Petr Vodák
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4 000 Kč byl zaplacen dne 21.04.2026.

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

M Plus elektro s.r.o., IDDS: kpbjkjp

sídlo: Boršice č.p. 759, 687 09 Boršice u Buchlovic

zastoupení pro: EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno

Obec Střílky, IDDS: ighbis4

sídlo: Koryčanská č.p. 47, 768 04 Střílky

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j

sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Leoš Váňa, Hradská č.p. 211, 768 04 Střílky

Jiří Lusík, Zástřizly č.p. 26, 768 05 Koryčany

Danuška Zrnová, Nová č.p. 148, 768 04 Střílky

Pavel Müller, Hřbitovní č.p. 79, 768 04 Střílky

Marie Müllerová, náměstí Dr. E. Beneše č.p. 3, 752 01 Kojetín I-Město

Ondřej Křenek, Klatovská č.p. 196/4, Ponava, 602 00 Brno 2

Božena Bartáková, Masarykova č.p. 431, 768 05 Koryčany

Lenka Dostálová, Za mostem č.p. 636/6, Komárov, 617 00 Brno 17

Marta Hanáková, Kolaříkova č.p. 707, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Bronislav Sekla, IDDS: 3jajecí

trvalý pobyt: Mouchnice č.p. 34, 683 33 Nesovice

Miroslav Sekla, Mouchnice č.p. 34, 683 33 Nesovice

Marta Tiefenbacherová, Lhotka č.p. 231, 768 05 Koryčany

Alice Klosová, Kozlovice č.p. 657, 739 47 Kozlovice

Lenka Vakoljová, Hřbitovní č.p. 262, 768 04 Střílky

Roman Daniš, Hřbitovní č.p. 259, 768 04 Střílky

Gustav Pribiš, Hřbitovní č.p. 260, 768 04 Střílky

Ilona Pribišová, Hřbitovní č.p. 260, 768 04 Střílky

Drahomír Pavlík, Hřbitovní č.p. 265, 768 04 Střílky

mBank S.A., organizační složka, IDDS: rtjdda6

sídlo: Pernerova č.p. 691/42, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86

Úřední deska MěÚ Kroměříž, úřední deska, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2

Účastníci řízení dle § 188 odst. 3 stavebního zákona, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 467/1, 557, 559, 453, 454, 452, 524, 70, 146, parc. č. 292/2, 292/8, 274/2, 2243, 3064, 274/1, 274/3, 274/5, 274/7, 276/1, 276/4, 210/2, 287/45, 209/1, 208, 206/4 v katastrálním území Střílky

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Střílky č.p. 148, č.e. 336, č.p. 309, č.p. 328, č.p. 27 a č.p. 28

Dotčené orgány:

Město Kroměříž, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení ochrany vod a prostředí, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště Kroměříž, IDDS: 2cy8h6t

sídlo: Valdštejské náměstí č.p. 162/3, Praha 1-Malá Strana, 118 00 Praha 011

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
sídlo: Čechyňská č.p. 363/19, Trnítá, 602 00 Brno 2

K uveřejnění:

Úřední deska MěÚ Kroměříž, úřední deska, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Kroměříž a dále také na úřední desce obce Střílky po dobu 15 dnů, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.