

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ**  
**ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115**

---

Č.j.	02/43.1/045737/1071/83/2026/Kom	Kroměříž, dne 29.05.2026
Oprávněná úřední osoba:	Bc. Zuzana Kománková	
Telefon:	573 321 115	
E-mail:	zuzana.komankova@mestokm.cz	
Záměr:	Z/2026/48011	
Řízení:	R/2026/80841	

---

**EG.D, s.r.o.**  
**Lidická 1873**  
**602 00 Brno**

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

**ROZHODNUTÍ**  
**POVOLENÍ STAVBY**

**Výroková část:**

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru v souladu s ustanovením zákona č. 416/20009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "liniový zákon"), přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 07.04.2026 podala společnost

**EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno, zastoupena MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest 79, 768 23 Břest zastoupena zaměstnancem Petrem Totkem,**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

**I.** Podle § 197 a 211 stavebního zákona

**p o v o l u j e**

stavbu:

**"Morkovice, Havlíčkova-k. vedení NN, Fránek"**  
**Morkovice-Slížany, Morkovice**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 653/2, 654/3, 655/1, 655/2, 663/2, 664/1, 698, 699, 700, 702, 703, 705/1, 730/4, 734, 736, 738, 740/1, 740/3 v katastrálním území Morkovice.

Druh stavby:

Jedná se o úpravu veřejné technické infrastruktury - vybudování nového podzemního kabelového vedení NN, ze kterého budou připojeny jednotlivé domy.

Účel stavby:

Účelem stavby je distribuce elektrické energie v hladině NN - provozování distribuční soustavy v rozsahu předmětného záměru.

**Popis stavby:**

Ze stávajícího podpěrného bodu č. 325 (betonový sloup) uložený v rozhraní pozemků par. č. 655/1 a parc. č. 655/2 bude proveden svod kabelem NAYY 4x150 mm<sup>2</sup>, který bude uložen na pozemcích par. č. 655/1 a parc. č. 655/2 a následně bude přepojen do nově projektovaného rozpojovacího pilíře SR552/NK č. R781042. Z tohoto pilíře SR552/NK č. R781042 bude vyveden kabel NAYY 4x150 mm<sup>2</sup>, který bude uložen na pozemcích parc. č. 655/2 a parc. č. 655/1 v chodníku či zeleném pásu podél rodinných domů v ulici Havlíčkova, dále přes pozemky komunikace par. č. 654/3 a par. č. 653/2, dále na pozemcích parc. č. 740/1, 740/3 a 705/1 v zeleném pásu a ukončen bude v pojistkovém pilíři SS200/NK umístěném na pozemku zahrady parc. č. 730/4, v rozhraní pozemků parc. č. 730/4 a parc. č. 705/1. Délka trasy nového podzemního kabelového vedení NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> je 253 m.

V trase vedení kabelu NAYY 4x150 mm<sup>2</sup> bude provedeno smyčkování a přepojování jednotlivých rodinných domů včetně HDV na pozemcích par. č. 705/1, parc. č. 703, parc. č. 702, parc. č. 700, parc. č. 699, par. č. 698, parc. č. 734, parc. č. 736 a parc. č. 738.

Bude provedena demontáž závěsných přípojek z podpěrného bodu č. 325 umístěném na rozhraní pozemků parc. č. 655/1 a parc. č. 655/2 na dům na pozemku parc. č. 705/1, kde bude demontován závěsný kabel, konzola a pojistková skříň a dále z podpěrného bodu č. 328 umístěném na pozemku parc. č. 664/1, kde bude demontován závěsný kabel, sloup a přípojková skříň. Celková délka závěsného kabelu je 25 m.

**Umístění stavby na pozemku:**

Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 653/2, 654/3, 655/1, 655/2, 663/2, 664/1, 698, 699, 700, 702, 703, 705/1, 730/4, 734, 736, 738, 740/1, 740/3 v katastrálním území Morkovice.

**Vymezení území dotčeného vlivy stavby:**

Je dáno přímo dotčenými pozemky a dále ochranným pásmem podzemního vedení NN, které činí 1 m na obě strany od jeho krajních vodičů.

**II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:**

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou autorizoval Petr Totek, ČKAIT - 1302619; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Umístění stavby bude v souladu se zákresem v koordinačním situačním výkrese (výkres č. C.3), který je součástí dokumentace záměru.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a to zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
4. Při provádění stavebních prací budou učiněna taková bezpečnostní opatření, aby byla stavba zabezpečena proti úrazu třetích osob, a to zejména při provádění zemních prací proti pádu do výkopu. Po ukončení stavby bude dotčená část pozemku uvedena ihned do původního stavu.
5. Před započítím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění jejich podmínek. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka správce stávajících sítí ke kontrole před záhozem výkopu.
6. Stavebník provede veškerá opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků.
7. Stavebník bude při realizaci stavby dbát na maximální omezení hluku a prašnosti ze stavby.
8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
9. Na viditelné, místě u vstupu na staveniště bude umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do doby dokončení stavby.

10. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici ověřenou dokumentaci stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby. Na stavbě bude řádně veden jednoduchý záznam o stavbě, popř. stavební deník, s předepsanými údaji.
11. Při vlastní realizaci stavby (zhotovení) budou dodrženy technologické postupy při použití jednotlivých materiálů či výrobků, které uvádějí jednotliví výrobci stavebních materiálů nebo stavebních výrobků.
12. V souladu s § 153 stavebního zákona budou pro stavbu použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje základní požadavky na stavby, tj. požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě stavby.
13. Při stavbě a jejím provozu bude nakládáno se vzniklým odpadem v souladu s předpisy na úseku odpadového hospodářství.
14. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, v souladu s § 159 odst. 1 stavebního zákona.
15. Stavebník oznámí písemně stavebnímu úřadu dokončení stavby.
16. Budou dodrženy podmínky uvedené v Závazném stanovisku podle podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), č.j. MeUKM/0042675/2026/0172/26 ze dne 30.03.2026:

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) se stanovují tyto podmínky:

Po provedení výkopových prací, rozšíření vedení NN, stavebník v souladu s § 93a zákona o odpadech zašle, příp. předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

17. Budou dodrženy podmínky uvedené ve sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (ele. sítě) ve vlastnictví EG.D, s.r.o. a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti společnosti EG.D, s.r.o., zn: H18502-26436766 ze dne 11.03.2026:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Dovolte, abychom Vás upozornili, že dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zajistit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

1. Zapracování podmínek, uvedených v tomto sdělení, a zakreslení trasy vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do projektové dokumentace s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby.
2. Předložení projektové dokumentace se zapracovanými podmínkami správci zařízení k vydání souhlasu s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy.
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a zneprůstupnění zařízení distribuční soustavy.
4. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek o BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné, abyste zajistili:

- a. Provádění výkopových prací v blízkosti nadzemního vedení tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
- b. Dodržování platných ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů	Holé vodiče	Izolované vodiče
<b>Nad budovami</b>		
Nad neschůdnými částmi (sklon větší než 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
<b>Na budovách</b>		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
<b>Kolem zedních oken</b>		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
<b>Kolem střešních oken</b>		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

5. Výsledná stavba musí splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle zákona 283/2021 Sb.
18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření k žádosti o souhlas s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy (ele. síť) ve vlastnictví EG.D, s.r.o., zn: H18502-271183432 ze dne 12.03.2026:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení NN

Na základě předložené projektové dokumentace udělujeme souhlas s provedením výše uvedené akce v blízkosti zařízení distribuční soustavy, který se vztahuje ke Sdělení k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti č. 26436766, s platností do 11.03.2028, při splnění následujících podmínek. Dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zabezpečit, aby nedošlo k jeho poškození ani k obložení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:

1. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění venkovního elektrického vedení.
2. Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon,

zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek o BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné:

- a) Provádět výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.
  - b) Dodržovat platná ustanovení norem, stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
3. Výsledná stavba musí splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy stanovené vzdálenosti od venkovního elektrického vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle zákona č. 283/2021 Sb.
19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s., č.j. 68203/26 ze dne 11.3.2028:
- 2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti, společnost CETIN:
- a) potvrzuje, že v Zájmovém území je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;
  - b) souhlasí, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;
  - c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany;
  - d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společnostmi CETIN a stavebníkem Stavby;
  - e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společnostmi CETIN a stavebníkem Stavby byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.
20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003530422 ze dne 23.03.2026:

**V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):**

- STL OC DN 50 plynovod vč. přípojek

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Pro realizaci kabelových rozvodů NN stanovujeme tyto podmínky:

- Pro uložení kabelů NN bude dodržena prostorová norma (CSN 73 6005).
- Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříň pro HUP a plynoměr) musí být vedena v souladu s CSN 332000-5-52 ed.2 alespoň 0,6 m od plynárenského objektu.
- Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN atd.) musí být umístěny min. 1 m od PZ - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.
- Hloubku základu sloupu je nutné provést tak, aby stabilita sloupu zůstala zachována i při odkrytí sousedního PZ.

Pro zamezení případných tepelných vlivů od zemnicí sítě a rozvodů NN na PZ požadujeme realizovat tato opatření:

- Při křížení silových kabelů s PZ bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.
- Přesah betonové chráničky u PZ musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany PZ. Mezi betonovou chráničkou a PZ musí být zhutněná vrstva písku.
- Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s CSN 73 6005.

- Křížení zemnicí sítě s PZ bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.
- Při křížení zemnicích pásků s plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice (např. 0,5x0,5x0,05 m), která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2 m.
- Páska zemnicí sítě bude uložena v místě křížení s PZ na betonovou dlaždici.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Současně si vyhraujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení.

V rozsahu této stavby souhlasíme:

- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s rozhodnutím o odstranění stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s použitím tohoto vyjádření ve zrychleném řízení dle §184, odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

Pokud se toto vyjádření v době své platnosti stane součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka vyjádření), prodlužuje se automaticky jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.

**PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:**

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení je třeba si objednat min. 5 dnů předem.

Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednacích) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) jje povinen provést stavebník na svůj náklad.

**BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BYT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAZUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ.**

## PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavebních prací bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu si objednejte na: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>. Lze využít i QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba projednat smluvní vztah k tomuto pozemku.

21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., č.j. VaKKM/HO/26/0445 ze dne 01.04.2026:

Předložený situační výkres řeší stavbu zemního kabelového vedení NN v k.ú. Morkovice, v ulici Havlíčkova, pro připojení domů v dotčeném území. Ze stávajícího podpěrného bodu č. 325 bude veden kabel NN v pozemcích parc.č. 655/1 a 655/2, následně bude připojen do nového rozpojovacího pilíře SR552/NK Č.R781042. Z tohoto pilíře bude vyveden kabel NN, který bude ukončen v pojistkovém pilíři SS200/NK na parc.č. 730/4. Domy v dotčeném území budou připojeny včetně HDV. Závěsné přípojky budou demontovány.

V zájmovém území plánované stavby se nachází veřejná vodovodní a kanalizační síť, která je ve správě společnosti VaK Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o vytyčení vodohospodářského zařízení včetně vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek v místě stavby. Příložený zákres sítí je pouze informativní. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, a před provedením protlaku, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce společnosti VaK Kroměříž, a.s.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu; u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba ani zařízení (skříň, pilíř apod.).

Při stavbě požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

### III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavbu lze užívat ihned po jejím dokončení, a to pouze v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby.
2. Dokončení stavby stavebník neprodleně oznámí stavebnímu úřadu a uvede údaje dle § 230 odst. 3 stavebního zákona.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno  
Město Morkovice-Slížany, Náměstí 115, 768 33 Morkovice-Slížany  
Ing. Luboš Fránek, nar. 30.05.1962, Nová 773, 768 33 Morkovice-Slížany  
Stanislav Juřena, nar. 09.12.1960, Havlíčkova 191, 768 33 Morkovice-Slížany  
Jana Juřenová, nar. 30.11.1965, Havlíčkova 191, 768 33 Morkovice-Slížany  
Ing. Pavel Selucký, nar. 30.09.1974, Zámecká 51, 768 05 Koryčany  
Mgr. Monika Selucká, nar. 20.02.1978, Zámecká 51, 768 05 Koryčany  
Zdenka Čurejová, nar. 09.02.2005, Havlíčkova 325, 768 33 Morkovice-Slížany  
Blanka Hanáková, nar. 14.10.1974, Havlíčkova 276, 768 33 Morkovice-Slížany  
Emil Vlček, nar. 28.02.1955, Havlíčkova 69, 768 33 Morkovice-Slížany  
Soňa Vlčková, nar. 16.06.1961, Havlíčkova 69, 768 33 Morkovice-Slížany  
Marie Holubová, nar. 16.12.1954, Havlíčkova 230, 768 33 Morkovice-Slížany  
Peter Huťan, nar. 18.10.1985, Tovačovského 3166, 767 01 Kroměříž  
Bc. Monika Huťanová, nar. 01.04.1983, Tovačovského 3166, 767 01 Kroměříž  
Eva Zelinková, nar. 10.05.1980, Drahňovická 2425, 149 00 Praha  
Milan Malý, nar. 04.12.1952, Havlíčkova 268, 768 33 Morkovice-Slížany  
Milan Malý, nar. 11.12.1977, Rataje 20, 768 12 Rataje

Karel Jurák, nar. 03.07.1968, Havlíčkova 267, 768 33 Morkovice-Slížany  
Vlastislav Marčík, nar. 06.02.1967, Náměstí 34, 768 33 Morkovice-Slížany  
Frank Jiricek, nar. 06.07.1945, Quarry Hill, Bentley Terrace 33, 3550 Bendigo, Austrálie  
Zdeňka Jablunková, nar. 14.08.1937, Havlíčkova 257, 768 33 Morkovice-Slížany  
Vladimíra Nedbalová, nar. 02.03.1956, Havlíčkova 258, 768 33 Morkovice-Slížany  
Michal Janík, nar. 23.08.1979, Havlíčkova 292, 768 33 Morkovice-Slížany  
Martina Janíková, nar. 14.01.1983, Havlíčkova 292, 768 33 Morkovice-Slížany  
Jaroslava Raclavská, nar. 05.06.1953, Havlíčkova 291, 768 33 Morkovice-Slížany  
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha  
Roman Charvát, nar. 17.10.1962, Havlíčkova 283, 768 33 Morkovice-Slížany  
Ivana Charvátová, nar. 21.06.1968, Havlíčkova 283, 768 33 Morkovice-Slížany

### **Odůvodnění:**

Dne 07.04.2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- Dokumentace záměru.
- Dokladová část obsahující závazné stanovisko dotčeného orgánu, stanoviska vlastníků či správců sítí veřejné technické infrastruktury.
- Plná moc pro zástupce stavebníka.

Stavební úřad vyrozuměl o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Záměr je v souladu s ochranou práv a právem chráněných účastníků řízení. Při vymezení účastníků dospěl stavební úřad k závěru, že toto právní postavení svědčí dle § 182 stavebního zákona stavebníkovi, městu, na jehož území má být záměr uskutečněn, vlastníkům dotčených pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno. Účastníky řízení jsou: Město Morkovice-Slížany, Ing. Luboš Fránek, Stanislav Juřena, Jana Juřenová, Ing. Pavel Selucký, Mgr. Monika Selucká, Zdenka Čurejová, Blanka Hanáková, Emil Vlček, Soňa Vlčková, Marie Holubová, Peter Huťan, Bc. Monika Huťanová, Eva Zelinková, Milan Malý, Milan Malý ml., Karel Jurák, Vlastislav Marčík, Frank Jiricek, Zdeňka Jablunková, Vladimíra Nedbalová, Michal Janík, Martina Janíková, Jaroslava Raclavská, Státní pozemkový úřad, Roman Charvát, Ivana Charvátová, EG.D, s.r.o., ČSOB Hypoteční banka, a.s.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:

parc. č. 656/3, 657/1, 658/1, 706/1, 730/1, 733, 740/2, 740/4, 741, 742 v katastrálním území Morkovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Morkovice-Slížany č.p. 76, č.p. 188, č.p. 77, č.p. 895 a č.p. 290

Vlastníci staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad podle § 193 stavebního zákona v provedeném řízení zkoumal a posoudil, zda je záměr v souladu s:

- a) územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,
- b) cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
- c) požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,

- d) požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
- e) požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
- f) ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, které hodnotí a poměřuje ve vzájemných souvislostech.

ad a) Navržené umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. územním plánem města Morkovice-Slížany po vydání změny č. 4 účinným od 16.10.2024. Dle tohoto územního plánu se stavba umísťuje v zastavěném území v plochách bydlení individuální (BI) a v plochách veřejných prostranství všeobecných (PU), kde je využití pro technickou infrastrukturu přípustné.

ad b) Všechny relevantní cíle a úkoly územního plánování jsou zapracovány v územně plánovací dokumentaci (územní plán města Morkovice-Slížany), nad kterou byl záměr posuzován.

ad c) Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a příslušných prováděcích právních předpisů, zejména s vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a příslušných norem.

ad d) Stavba splňuje požadavky zvláštních právních předpisů, tj. stavba veřejné technické infrastruktury ve veřejném zájmu v souladu s liniovým zákonem, v platném znění, kdy dle § 187 odst. 5 stavebního zákona není třeba souhlas vlastníka, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro záměr stanovený zákonem účel vyvlastnění.

Předložená žádost a podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány, případné jejich podmínky či požadavky byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Dotčené orgány v průběhu řízení neuplatnily žádné požadavky na doplnění podkladů či dokumentace.

ad e) Součástí záměru je úprava veřejné technické infrastruktury - úprava veřejné technické infrastruktury - vybudování nového podzemního kabelového vedení NN. Jiné požadavky na napojení k veřejné dopravní ani technické infrastruktuře stavba nemá. Stavba vyhovuje požadavkům či podmínkám stanovených vlastníky či správcí dopravní a technické infrastruktury dotčené touto stavbou, kteří se stavbou nevyslovili nesouhlas, ale případně stanovili podmínky, které byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Požadavky vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury přesahující rámec nutného technického zajištění jimi spravovaných sítí (např. odkazy na konkrétní pracovníky správců, odkazy na povinnosti vyplývající ze zákona či požadavky na uzavírání občanskoprávních vztahů apod.) do podmínek rozhodnutí zahrnuty nebyly, neboť přesahují rozsah ochrany vlastnických práv těchto vlastníků a týkají se soukromoprávních vztahů jednotlivých subjektů, stejně jako požadavky, které byly již splněny zohledněním v dokumentaci záměru.

ad f) Nikdo z prizvaných účastníků řízení před jeho začátkem ani v jeho průběhu nevyslovil nesouhlas se záměrem. Stavební úřad přezkoumal práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení a jimi vyslovené relevantní požadavky zapracoval do podmínek rozhodnutí.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Kroměříž, závazné jednotné environmentální stanovisko č.j. MeUKM/042675/2026/0172/26 ze dne 30.3.2026
- EG.D, a.s, sdělení zn. H18502-26436766 ze dne 11.03.2026
- EG.D, a.s, vyjádření zn. H18502-27183432 ze dne 12.03.2026
- Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., vyjádření č. j. VaKKM/HO/26/0445 ze dne 01.04.2026
- CETIN a.s., vyjádření č. j. 68203/26 ze dne 11.03.2026
- GasNet Služby, s.r.o., stanovisko zn. 5003530422 ze dne 23.03.2026

Dále bylo předloženo:

- Plná moc EG.D, s.r.o.
- Pověření EG.D, s.r.o.
- Plná moc Mopre s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

### **Poučení účastníků:**

Na řízení se vztahuje líniový zákon, ve znění pozdějších předpisů, neboť jde o stavbu podle § 1 odst. 4 tohoto zákona.

V souladu s § 2 odst. 6 líniového zákona, se toto rozhodnutí doručuje jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s § 144 způsobem uvedeným v § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru Krajský stavební úřad Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let od dne, kdy nabylo právní moc.

otisk úředního razítka

Ing. Josef Koplík  
vedoucí odboru stavebního úřadu a životního prostředí  
Městského úřadu Kroměříž

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen dne 28.5.2026.

**Obdrží:****Účastníci řízení, v souladu s § 2 odst. 6 liniového zákona, kterým se doručuje jednotlivě:**

MOPRE s.r.o., IDDS: cienki2

sídlo: Břest č.p. 79, 768 23 Břest

zastoupení pro: EG.D, s.r.o., Lidická 1873, 602 00 Brno

Město Morkovice-Slížany, IDDS: kgxb2yq

sídlo: Náměstí č.p. 115, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

**Účastníci řízení, v souladu s § 2 odst. 6 liniového zákona, kterým se doručuje veřejnou vyhláškou:**

Ing. Luboš Fránek, Nová č.p. 773, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Stanislav Juřena, Havlíčkova č.p. 191, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Jana Juřenová, Havlíčkova č.p. 191, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Ing. Pavel Selucký, IDDS: se9fia5

trvalý pobyt: Zámecká č.p. 51, 768 05 Koryčany

Mgr. Monika Selucká, IDDS: kqvxmcp

trvalý pobyt: Zámecká č.p. 51, 768 05 Koryčany

Zdenka Čurejová, Havlíčkova č.p. 325, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Blanka Hanáková, Havlíčkova č.p. 276, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Emil Vlček, Havlíčkova č.p. 69, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Soňa Vlčková, Havlíčkova č.p. 69, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Marie Holubová, Havlíčkova č.p. 230, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Peter Huťan, Tovačovského č.p. 3166/23, 767 01 Kroměříž 1

Bc. Monika Huťanová, Tovačovského č.p. 3166/23, 767 01 Kroměříž 1

Eva Zelinková, Drahnovická č.p. 2425/2, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Milan Malý, Havlíčkova č.p. 268, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Milan Malý, Rataje č.p. 20, 768 12 Rataje

Karel Jurák, Havlíčkova č.p. 267, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Vlastislav Marčík, Náměstí č.p. 34, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Frank Jiricek, Quarry Hill, Bentley Terrace 33, 3550 Bendigo, Austrálie

Zdeňka Jablunková, Havlíčkova č.p. 257, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Vladimíra Nedbalová, Havlíčkova č.p. 258, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Michal Janík, Havlíčkova č.p. 292, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Martina Janíková, Havlíčkova č.p. 292, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Jaroslava Raclavská, Havlíčkova č.p. 291, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Roman Charvát, Havlíčkova č.p. 283, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

Ivana Charvátová, Havlíčkova č.p. 283, Morkovice, 768 33 Morkovice-Slížany

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxki9

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

ČSOB Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5

sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

Vlastníci staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:

parc. č. 656/3, 657/1, 658/1, 706/1, 730/1, 733, 740/2, 740/4, 741, 742 v katastrálním území Morkovice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Morkovice-Slížany č.p. 76, č.p. 188, č.p. 77, č.p. 895 a č.p. 290

**Dotčené orgány:**

MěÚ Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, IDDS: bg2bfur  
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Dále obdrží:

Úřední deska MěÚ Kroměříž, úřední deska, IDDS: bg2bfur  
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a na úřední desce Městského úřadu Morkovice-Slížany, a to i způsobem umožňující dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.