



MUKMSS12537237

Odbor Kancelář úřadu, oddělení právní

vyřizuje Mgr. Andrea Nevřalová
e-mail andrea.nevralova@mestokm.cz
č. tel. 573 321 288
datum 15. září 2026
č.j. MeUKM/123164/2026
sp.zn. MeUKM/117619/2026/04
poř.č. IN – 77/2026

Poskytnutí informací

Dne 31. 8. 2026 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o poskytnutí těchto informací:

„Žádáme o následující informace (dokumenty):

- 1) *Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby?*
- 2) *V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopie první stránky pravomocných i nepravomocných rozhodnutí - povolení o odstranění stavby vydaných podle § 248 a násl. a § 250 a násl. stavebního zákona od 1. 11. 2025 doposud, a to pouze u právnických osob, které jsou vlastníky stavby.*

Pokud první stránky rozhodnutí obsahují osobní údaje fyzických osob chráněné zákonem, žádáme o jejich anonymizaci (začernění) a poskytnutí takto upravených kopií.

- 3) *Sdělení níže uvedených informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být vydání rozhodnutí o odstranění stavby, a to pouze u záměrů, kde je vlastníkem právnická osoba.*
 - a. *Odstraňovaná stavba v části D přílohy č. 14 k vyhlášce č. 149/2024 Sb.*
- 4) *Sdělení níže uvedených informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu u právnických osob, které jsou vlastníky stavby.*
 - a. *Odstraňovaná stavba v části D přílohy č. 14 k vyhlášce č. 149/2024 Sb.“*

K předmětné žádosti o informace Vám na základě poskytnuté součinnosti věcně příslušným odborem, a to odborem stavebního úřadu a životního prostředí sdělujeme následující:

- 1) Ano.
- 2) Stavební úřad vydal v období od 01.11.2025 k dnešnímu dni celkem 14 rozhodnutí o odstranění stavby pro žadatele právnické osoby. Kopie prvních stran těchto rozhodnutí Vám posíláme v anonymizované podobě v příloze tohoto sdělení.



3) K bodu 3 (probíhající řízení o odstranění stavby) poskytujeme následující požadované informace:

Část D: Identifikační údaje o odstraňované stavbě (pozemek – k. ú., parc. č., stavba – č.p., č. ev., způsob využití, IČS, bylo-li přiděleno):

- Odstranění stavby na pozemku parc. č. 50 v katastrálním území Popovice u Kroměříže.
- Odstranění hydrogeologických vrtů č.p. 832 na pozemcích parc. č. 1106/193, 1106/194, 1106/213 vše v katastrálním území Chropyně.
- Odstranění hydrogeologických vrtů na pozemcích parc. č. 1106/140 a parc. č. 2328 vše v katastrálním území Chropyně.
- Odstranění regulačního zařízení na místní síti plynovodů na pozemcích parc. č. 506, 548/1, 510, 507, 506 vše v katastrálním území Vážany u Kroměříže.

4) K bodu 4 stavební úřad uvádí, že od 01.07.2024, kdy v plném rozsahu nabyl účinnosti nový stavební zákon (zákon č. 283/2021 Sb.), již neexistuje institut ohlášení odstranění stavby.

Informace, které Vám byly poskytnuty v předchozích sděleních, Vám již opakovaně nesdělujeme ani nezasíláme.

Mgr. Andrea Nevřalová
odbor kancelář úřadu, oddělení právní

Přílohy:

- 14 x kopie první strany rozhodnutí o povolení odstranění stavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č.j. 02/334/057029/2024/78/2025/Do
Oprávněná úřední osoba: Bc. Martin Dolák
Telefon: 573321103
E-mail: martin.dolak@mestokm.cz
Záměr: Z/2024/38256
Řízení:

Kroměříž, dne 29.07.2026

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 24.09.2024 podala

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje MOPRE s.r.o., zastoupená pověřeným zaměstnancem
28323700, Břest 79, 768 23 Břest

IČO

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I.** Podle § 249 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Zlobice-kabel NN, směr ZD - demontáž"
Zlobice

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 275, parc. č. 1214, 1217, 1218, 1221/2, 1221/3, 1224/3, 1305, 1307, 1308 v katastrálním území Zlobice, Věcná břemena: parc. č. 1221/1, 1221/2, 1221/3, 1224/1, 1224/2, 1224/3 v katastrálním území Zlobice.

Druh a účel stavby:

- Jedná se o odstranění části veřejné technické infrastruktury - nadzemního vedení distribuční soustavy elektrické energie v hladině nízkého napětí včetně podpěrných bodů v zastavěném i nezastavěném území obce Zlobice.

Popis stavby:

- Dojde k odstranění nadzemního vedení NN AlFe 4x35 v délce 349 m (včetně podpěrných bodů betonových sloupů a dřevěných sloupů s betonovou patkou) vedoucí od stávající trafostanice na pozemku parc. č. 1307 přes pozemky parc. č. 1305, 1308 (kde budou odstraněny betonové sloupy č. 97,98 a dřevěné sloupy č. 99 a 100), 1217, 1214 (kde budou odstraněny betonové sloupy č. 101, 102 a 103), 1218 (kde budou odstraněny betonové sloupy č. 104, 10 a 106), 1224/3 (kde bude na hranici s pozemkem parc. č. 1221/3 odstraněn dřevěný sloup), 1221/3 až po budovu na pozemku parc. č. st. 275, kde bude odstraněn střešník, jehož držáky budou zkráceny, rezná plocha bude zatřena tak, aby

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č. j. 02/334/141309/2780/18/2025/Kuč
Oprávněná úřední osoba: Lenka Kučerová
Telefon: 573321149
E-mail: lenka.kucerova@mestokm.cz
Záměr: Z/2025/140392
Řízení: R/2025/205970

Kroměříž, dne 10.12.2025

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 24.10.2025 podala

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest 79, 768 23 Břest,
zastoupena .

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Břest-kabel.vedení NN,obnova 1040024764"

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 148, 152/1, 153/1, 157/1, 158/1, 161/1, 162/1, 162/2, 165, 396, parc. č. 120/2, 977/1, 978/3 v katastrálním území Břest.

Popis stavby:

- Odstranění stavby nadzemního distribučního vedení NN a částečné zrušení trasy podzemního kabelového vedení NN z důvodu částečné kabelizace obce Břest. Odstraňovaná stavba se nachází v zastavěném území obce Břest.
- Demontované nadzemní vedení NN je umístěno na betonových sloupech a z větší části na střešnicích na budovách v řešeném území. Jedná se o tzv. střešníkovou síť. Demontáž bude probíhat z chodníků a zelených ploch.
- Nadzemní vedení AlFe 4x50 bude mezi podpěrnými body č.145 a 153 demontováno včetně podpěrných bodů a přípojek NN.
- Nadzemní vedení AlFe 3x50+35 mezi podpěrnými body č. 145 a 144 bude zkráceno a pro jeho ukončení bude do stávající trasy na pozemku parc. č. 120/2 v k.ú. Břest vložen betonový sloup.
- Zároveň v souvislosti s projektovanou kabelizací NN dojde ke zrušení kabelových skříní na objektu prodejny č. p. 274 a zrušení tras stávajících kabelových rozvodů v areálu prodejny a v její blízkosti.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.zn.	02/145052/2888/2025/Opr	Kroměříž, dne 09.12.2025
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Josef Opršal	
Telefon:	573321329	
E-mail:	josef.oprsal@mestokm.cz	
Záměr:	Z/2025/202839	
Řízení:	R/2025/221909	

Město Hulín
nám. Míru 162
768 24 Hulín

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 01.11.2025 podalo Město Hulín, IČO 00287229, nám. Míru 162, 768 24 Hulín, které zastupuje na základě písemné plné moci (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 249 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Odstranění vodojemu a čerpací stanice, parc. č. 4518, Hulín"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 4518 v katastrálním území Hulín.

Účel stavby:

Odstraňovanou stavbou je nadzemní věžový vodojem, který sloužil k zásobování státního statku pitnou vodou a v současné době je mimo provoz v havarijním stavu. Vodojem je založen na železobetonovém základě o půdorysných rozměrech 2,2 x 2,5 m. Vodojem je tvořen ocelovou konstrukcí, která se skládá s dutého tubusu a vlastní nádrže. V dolní části tvoří vnější průměr tubusu 680 mm, v horní části, místě pod nádrží je průměr 640 mm. Průměr ocelové nádrže je 7560 mm, výška ocelové nádrže je 8360 mm. Vodojem je kotven 6 kotevnými lany, která jsou upevněna v horní části tubusu. Kotvení lan zajišťují železobetonové bloky o půdorysných rozměrech 1,6 m x 0,8 m.

Čerpací stanice:

Čerpací stanice je přízemní zděná stavba, nepodsklepená, kde byla osazena technologie pro čerpání vody ze studny do vodojemu. Zastřešení je provedeno železobetonovou deskou s plechovou falcovanou krytinou.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.zn. 02/334/150514/3037/25/2025/Mach
Oprávněná úřední osoba: Bc. Veronika Macháčková, DiS.
Telefon: 573 321 223
E-mail: veronika.machackova@mestokm.cz
Záměr: Z/2025/164231
Řízení: R/2025/236292

Kroměříž, dne 27.02.2026

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 14.11.2025 podala společnost

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterého zastupuje MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest 79, 768 23 Břest, zastoupena
zaměstnancem

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I.** Podle § 249 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Břest, TS U Křížku, VN a NN, obnova_demontáž"
Břest

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 18/1, 18/2, 21, 22/1, 27, 29, 30, 185, 186/1, 187, 188/1, 217/1, 217/2, 228, 229, 230, 248, 300, 339, 503, 610, parc. č. 410/1, 410/2, 410/11, 888, 889, 890/1, 978/2, 978/3, 979/1, 979/3, 979/7, 981/1, 991/1, 1044/1, 1044/9, 1066, 1073, 1079, 1084/2, 1129/6, 1130/1, 1147, 1400, 1401 v katastrálním území Břest.

Účel stavby:

- Jedná se o odstranění nadzemního vedení VN a NN, které je umístěno na stávajících sloupech a střešnicích na budovách v zastavěném území Břest. Betonové sloupy budou odstraněny včetně základů.
- Venkovní trafostanice T1 U HASIČŮ 410294 bude demontována, podpěrný bod trafostanice na pozemku parc. č. 1073 v katastrálním území Břest zůstane ponechán.
- Nadzemní vedení AIFe na stávajících střešnicích a betonových sloupech bude demontováno z důvodu kabelizace. Demontáž bude probíhat z chodníků a zelených ploch.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č. j. 02/334/165341/3442/26/2025/Kuč
Oprávněná úřední osoba: Lenka Kučerová
Telefon: 573321149
E-mail: lenka.kucerova@mestokm.cz
Záměr: Z/2025/229921
Řízení: R/2026/16336

Kroměříž, dne 13.04.2026

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 18.12.2025 podala

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kteřou zastupuje EEIKA Brno, s.r.o., IČO 25573829, Kšířova 385, 619 00 Brno,
kteřou zastupuje ENTEKO s.r.o., IČO 10994122, J. Středovského 1076, 763 31 Brumov-
Bylnice, zastoupena jednatelem společnosti

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Blišice obnova NN p.b.č.75-85"
Koryčany, Blišice

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21/11, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 35, 36, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 56, 63/1, 63/2, 63/3, 75/3, 85, 87, 89, 90, 102/3, 288, 290, 292, 293, 295/1, 296/1, 313/2, 503/17, 503/18 v katastrálním území Blišice.

Popis stavby:

- Jedná se o odstranění liniové stavby nízkého napětí - demontáž stávající distribuční sítě nadzemního venkovního vedení NN.
- Odstraňovaná stavba se nachází v zastavěném území obce Blišice, kde se nachází stávající rodinné domy a stavební objekty. Stávající venkovní nadzemní distribuční rozvod nízkého napětí v této části je veden přes betonové a dřevěné podpěrné body NN, přes síťové a přípojkové střešníky a přes síťové a přípojkové zední konzole umístěné na rodinných domech a objektech, kde tento rozvod je situován do zelených ploch podél komunikace a na těchto stavebních objektech.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č. j.: 02/334/014491/290/14/2026/Sz
Oprávněná úřední osoba: Ing. Natálie Szabó
Telefon: 573 321 105
E-mail: natalie.szabo@mestokm.cz
Záměr: Z/2026/17458
Řízení: R/2026/89627

Kroměříž, dne 22.04.2026

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 28.01.2026 podala společnost

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje společnost **M Plus elektro s.r.o., IČO 28330081, Boršice 759, 687 09 Boršice,**
zastoupená

(dále jen "vlastník"),

a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Střílky, Hřbitovní, demontáž NN"
Střílky, Hřbitovní č.p. 79

na pozemku st. p. 123, 145, 325, 326, 331, 336, 339, 467/1, parc. č. 287/46, 292/1, 292/2, 292/4, 1874/1, 1874/17, 1874/52, 1874/71, 1874/72, 1874/73, 1874/74, 1874/95, 2310, 2964, 2965 v katastrálním území Střílky (dále jen "stavba").

Předmět záměru:

Jedná se o odstranění nadzemního kabelového vedení NN ve dvou směrech v zastavěném území obce Střílky.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.zn.	02/725/033125/31/2026/Pro	Kroměříž, dne 06.05.2026
Oprávněná úřední osoba:	Miloslava Procházková	
Telefon:	573321332	
E-mail:	miloslava.prochazkova@mestokm.cz	
Záměr:	Z/2026/43594	
Řízení:	R/2026/67704	

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.
Kojetínská 3666
767 01 Kroměříž

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 05.03.2026 podal

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IČO 49451871, Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž, kterého zastupuje

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Trávnícké zahrady - demolice akumulční jímky"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1444/5 v katastrálním území Kroměříž.

Popis:

Stávající stav

Jedná se o retenční objekt pro akumulaci a čerpání odpadních vod. Objekt již neslouží svému původnímu účelu a je nevyužívaný. Je situován v nezastavěném území v blízkosti lokality Trávnícké Zahrady ve městě Kroměříž. Objekt je proveden ze železobetonu o půdorysných rozměry 8x8 m, výšky 5 m nad terén a hloubky 2,8 m pod niveletu terénu, tloušťka stěn je 0,3 m. Součástí objektu je armaturní šachta, která dříve sloužila jako čerpací stanice. Je rovněž provedena ze železobetonu o půdorysných rozměrech 3x5,5 m, strop je v úrovni terénu, hloubka šachty je 2,5 m pod niveletu terénu, tloušťka stropní desky 0,2 m, tloušťka stěn 0,3 m. Na šachtě jsou osazeny dva vstupy o půdorysných rozměrech 0,8x0,8 m.

Navržený stav

Betonové konstrukce budou odstraněny do hloubky 1,5 m pod niveletu terénu, stavební jáma bude zasypána vhodnou zeminou, na posledních 0,3 m bude rozprostřena ornice a oseta travním semenem.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č.j. 02/334/021900/488/2/2026/Do
Oprávněná úřední osoba: Bc. Martin Dolák
Telefon: 573321103
E-mail: martin.dolak@mestokm.cz
Záměr: Z/2026/28729
Řízení: R/2026/59557

Kroměříž, dne 21.05.2026

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 12.02.2026 podala

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje MSEM, a.s., zastoupená pověřeným zaměstnancem
64610080, Collo-louky 126, 738 01 Frýdek-Místek

, IČO

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I.** Podle § 249 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Chropyně, Františkov - TS, kab. vedení NN - DEM"
Chropyně, Františkov

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1252/1, 1252/12, 1252/14, 1253/11, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1261/1, 1261/2, 1262, 1263/1, 1264, 1268, 1599/2 v katastrálním území Chropyně.

Druh a účel stavby:

- Jedná se o odstranění sloupové trafostanice VN/NN a části nadzemního distribučního kabelového vedení v hladině VN a NN.

Popis stavby:

- V rámci stavby bude demontována trafostanice T2 HRAD (č. 410335) na pozemku parc. č. 1252/1. Jedná se o sloupovou trafostanici osazenou na příhradovém stožáru. V rámci stavby bude dále demontováno nadzemní vedení VN 95 AlFe od demontované trafostanice a podpěrné body č. 1 typu JB 10,5/6 a č. 6 DB 10,5/10 tohoto nadzemního vedení VN na pozemku parc. č. 1252/1. Podpěrný bod č. 6 bude v rámci samostatného řízení nahrazen novým podpěrným bodem. Demontované bude dále nadzemní vedení 4x95 AES od demontované trafostanice po podpěrný bod č.20 JB 9/15 na pozemku parc. č. 1253/11, dále nadzemní vedení 4x16 AYKY od tohoto podpěrného bodu po střešníky na budově č.p. 337 (na pozemku parc. č. 1254), který bude rovněž demontován. Dále bude demontováno nadzemní vedení NN 4x35 AlFe od podpěrného bodu č. 20 včetně podpěrných bodů č. 21 JB 9/3 a č. 23 JB 9/6 na pozemku parc. č. 1261/2, dále střešníky č. 24 na soumezí domů č.p. 533 (na pozemku parc. č. 1255) a č.p. 534 (na pozemku parc. č. 1256), č. 25 na soumezí domů č.p. 542

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č. j. 02/43.1/064481/1489/6/2026/Kuč
Oprávněná úřední osoba: Lenka Kučerová
Telefon: 573321149
E-mail: lenka.kucerova@mestokm.cz
Záměr: Z/2026/91359
Řízení: R/2026/109419

Kroměříž, dne 22.07.2026

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 12.05.2026 podal

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kteou zastupuje MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest 79, 768 23 Břest,
zastoupena pověřeným zaměstnancem

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Žalkovice, náves, obnova NN 1040022610"

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1, 4/1, 5/2, 5/3, 8/1, 9/1, 12/1, 12/2, 13, 15/1, 16/1, 17/1, 17/2, 18, 21, 25, 29, 30/1, 30/2, 34, 37/2, 38/1, 41, 42/2, 45/1, 45/3, 46, 52, 61/1, 61/3, 62, 65/1, 66, 69/1, 70, 71/2, 71/4, 72, 74, 75/1, 151, 158, 159, 166, 200, 274, 282, 314, 340, parc. č. 1, 2, 4, 9/5, 32/3, 262/1, 262/4, 263/2, 263/11, 263/14, 263/15, 263/16, 263/17, 263/19, 263/20, 435/3, 436/1, 440/1, 444/12, 444/19, 444/20, 469, 471, 554/5, 572, 582/1, 582/2, 583, 617 v katastrálním území Žalkovice.

Popis stavby:

Jedná se o odstranění liniové stavby nízkého napětí – demontáž stávající distribuční sítě nadzemního vedení NN v zastavěném území obce Žalkovice. Následně bude provedeno nové podzemní kabelové vedení distribuční soustavy elektrické energie v hladině nízkého napětí. Montáž nového distribučního vedení NN je předmětem samostatného řízení.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č.j. 02/43.1/088592/2085/10/2026/Fo
Oprávněná úřední osoba: Iveta Fousková
Telefon: 573 321 117
E-mail: iveta.fouskova@mestokm.cz
Záměr: Z/2026/64040
Řízení: R/2026/150486

Kroměříž, dne 27.08.2026

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení odstranění stavby přezkoumal podle § 247 a 248 stavebního zákona žádost o povolení odstranění stavby, kterou dne 29.06.2026 podal

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje **MOPRE s. r. o., IČO 28323700, Břest 79, 768 23 Břest,** zastoupená

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Záhlinice, náves, obnova NN-demontáž nadzemního vedení"
Hulín, Záhlinice

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2, 3, 6/1, 6/3, 11/2, 14, 15, 17, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 24, 25/1, 25/2, 28, 29, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 72, 75/1, 75/2, 76, 79/1, 79/2, 92, 93, 95, 111, 120, 131, 139, 167, 185, parc. č. 52/3, 53, 74/18, 76/2, 299/10, 299/16, 299/21, 299/22, 320/1, 854, 859, 1726, 1733, 1734, 2341/1 v katastrálním území Záhlinice.

Popis stavby:

Jedná se o odstranění liniové stavby nízkého napětí – demontáž stávající distribuční sítě nadzemního vedení NN v zastavěném území obce Záhlinice. Demontáž nadzemního vedení bude prováděna až po přepojení všech odběrů elektrické energie a provedení nového podzemního kabelového vedení distribuční soustavy elektrické energie v hladině nízkého napětí. Montáž nového distribučního vedení NN je předmětem samostatného řízení.

Bude demontováno nadzemní vedení NN – 4x35 AlFe, AlFe 4x50, AES 4x50, AYKYz 4x16. Betonové sloupky budou odstraněny. Stávající konzoly a sřešníky budou z dotčených nemovitostí odstraněny.

Odběry jednotlivých domů č.p.19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 116, 28, 29, 135, 30,122, 31, 32, 34, 38, 36, 35, 3, 2, 104, 1, 42, 40, 18, 87, 65, 64, 63, 78 budou následně novým hlavním domovním vedením přepojeny na projektované podzemní kabelové distribuční vedení NN.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č. j. 02/334/147657/2953/163/2025/Kuč
Oprávněná úřední osoba: Lenka Kučerová
Telefon: 573321149
E-mail: lenka.kucerova@mestokm.cz
Záměr: Z/2025/177569
Řízení: R/2025/216047

Kroměříž, dne 15.01.2026

GasNet, s.r.o.
Klíšská 940
400 01 Ústí nad Labem

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru v souladu s ustanovením zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 10.11.2025 podala

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem,
kterou zastupuje IGEA s.r.o., jednatel IČO 46580514, Na Valše 47,
702 00 Ostrava

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Reko RS Hulín – Komenského, odstranění RS"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 258/1 (ostatní plocha), parc. č. 258/3 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Hulín.

Popis stavby:

- Stávající regulační stanice plynu (dále jen RS) v parku mezi ulicemi Komenského, Partyzánská a Františka Kokeše v Hulíně o výkonu 1200 m³/hod z roku 1992 se odstraní.
- Na stavbu bylo vydáno stavební povolení „Plynofikace ulice Komenského, Partyzánská, Dvořákova, Kokešova, Bezručova a Tylova v Hulíně“ odborem výstavby, MH a obchodu MěstNV v Hulíně dne 22.8.1990 pod zn. Výst 274/Su/90. Kolaudační rozhodnutí na stavbu „Plynofikace ulice Komenského, Partyzánská, Dvořákova, Kokešova, Bezručova a Tylova v Hulíně“ bylo vydáno odborem výstavby a ŽP MěÚ v Hulíně č. j. 1332/92 dne 18.11.1992, s nabytím právní moci dne 4.12.1992.
- Před realizací stavby (odstranění RS) se provede dočasné napojení náhradní RS o výkonu 500 m³/hod na stávající STL a NTL plynovod. Náhradní RS bude sloužit pro zásobení zemním plynem danou lokalitu. Po odpojení od všech inženýrských sítí lze začít odstraňovat RS včetně STL a NTL potrubí.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Sp.zn. 02/334/143405/2834/157/2025/Kuč
Oprávněná úřední osoba: Lenka Kučerová
Telefon: 573321149
E-mail: lenka.kucerova@mestokm.cz
Záměr: Z/2025/201814
Řízení: R/2025/214939

Kroměříž, dne 19.01.2026

GasNet, s.r.o.
Klíšská 940
400 01 Ústí nad Labem

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru v souladu s ustanovením zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 30.10.2025 podala

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem,
kterou zastupuje IGEA s.r.o., jednatel , IČO 46580514, Na Valše 47,
702 00 Ostrava

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"REKO RS Hulín – Javorová, odstranění RS"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 661 (ostatní plocha), parc. č. 663/1 (ostatní plocha), st. p. 663/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Hulín.

Popis stavby:

- Stávající regulační stanice plynu (dále jen RS) z roku 1973o výkonu 1200 m³/hod, včetně oploceného areálu a zpevněných ploch na ulici Javorová v Hulíně se odstraní.
- Stavba byla povolena rozhodnutím o přípustnosti výstavby vysokotlaké regulační stanice Hulín – sídliště Žabínek II. a středotlaké regulační stanice – na ulici J. Fučíka Odborem výstavby MěNV v Hulíně, č. j. 1480/Š/72 ze dne 30.08.1972.
- Před realizací stavby se provede dočasné napojení náhradní RS o výkonu 500 m³/hod pro zajištění dodávky zemního plynu pro danou lokalitu. Napojení na STL a NTL plynovod bude přes balonovací hrdlo. STL plynovod by měl být zásobován ze třech RS, tudíž není potřeba dělat bypass. Odpojení STL plynovodu bude pomocí stoplování, odpojení STL plynovodu řeší stavba REKO MS Hulín – Javorová. Odpojení NTL plynovodu PE dn225 bude pomocí oboustranného balonování, na potrubí se

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č. j. 02/43.1/045453/1064/81/2026/Kuč
Oprávněná úřední osoba: Lenka Kučerová
Telefon: 573321149
E-mail: lenka.kucerova@mestokm.cz
Záměr: Z/2026/65210
Řízení: R/2026/76673

Kroměříž, dne 24.07.2026

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru v souladu s ustanovením zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 02.04.2026 podala

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest 79, 768 23 Břest,
zastoupena pověřeným zaměstnancem

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Hulín, Jiráskova-kabel. vedení NN, FORT-KM 1030093692"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 130/1 (ostatní plocha), parc. č. 131 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 132 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 135 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 138/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 138/3 (ostatní plocha), parc. č. 139/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 140/3 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 141 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 144 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 145/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 147/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 150 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 155 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 156/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 156/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 157/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 159/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 161/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 163 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 167 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 168/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 171 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 172 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 178 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 179 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 182 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 183/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 190 (ostatní plocha), parc. č. 193/3 (ostatní plocha), parc. č. 194 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 205/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 205/3 (ostatní plocha), parc. č. 207/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 208 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 209 (zahrada), parc. č. 210/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 210/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 211/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č.

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č. j. 02/334/150434/3017/166/2025/Kuč
Oprávněná úřední osoba: Lenka Kučerová
Telefon: 573321149
E-mail: lenka.kucerova@mestokm.cz
Záměr: Z/2025/187549
Řízení: R/2025/220060

Kroměříž, dne 09.01.2026

EG.D, s.r.o.
Lidická 1873
602 00 Brno

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru v souladu s ustanovením zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 13.11.2025 podala

EG.D, s.r.o., IČO 21055050, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje MOPRE s.r.o., IČO 28323700, Břest 79, 768 23 Břest, zastoupena

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 249 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění stavby:

"Hulín, Záhlinická-kabel.smyčka VN, ERMAX 1030094868"

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 2247/1 (ostatní plocha), parc. č. 2247/3 (ostatní plocha), parc. č. 2247/48 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Hulín.

Popis stavby:

- Stávající podpěrný bod VN č. 34 bude demontován vč. odpínatelného kabelosvodu (KM1936) a nadzemního vedení VN až po podpěrný bod č. 33. Podpěrný bod č. 33 bude demontován a vyměněn do stávajícího místa za nový DB 10,5/15. Na tomto podpěrném bodě bude ukončeno stávající nadzemní vedení VN (linky č. VN59) 95 AlFe. Výměnou ve stávající trase bude provedena náhrada za stávající kabelové vedení VN ANKTOYPVs 240 mm².

Délka demontované trasy – nadzemní vedení VN:

- typ vedení 95 AlFe

12 m