

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
STAVEBNÍ ÚŘAD
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č.j.	02/334/083853/3784/71/2022/PoK	Kroměříž, dne 27.01.2023
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Kubáčková Hana, kancelář č. 503	
Telefon:	573 321 100	
E-mail:	hana.kubackova@mesto-kromeriz.cz	

EG.D, a.s.
Lidická 1873
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 27.09.2022 předložila

společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kteřou zastupuje společnost MOPRE s.r.o., jednatel Ing. Václav Hladil, IČO 28323700, Břest
79, 768 23 Břest

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I.** Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e

odstranění stavby

"Lubná, průtah, kabel NN, obnova - 3.etapa - odstranění nadzemního vedení NN, odstranění podzemního kabelového vedení NN"
Lubná

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1, 11/1, 11/2, 13, 15/2, 17, 18/1, 19/1, 19/3, 21, 24/1, 24/2, 26, 28/1, 28/2, 29/2, 121, 130/1, 131, 133, 193, 194, 232, 260, 280, parc. č. 2/2, 14/3, 162/1, 162/2, 162/3, 162/8, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 1850/1, 1993/2, 2047/13, 2073/1, 2073/2, 2073/10, 2074/1, 2074/2, 2074/3, 2076/1, 2076/2, 2084, 2121, 2129/50, 2129/51, 3669 v katastrálním území Lubná u Kroměříže.

Popis:

- Bude odstraněno nadzemní vedení NN z fasád domů v zájmové lokalitě. Držáky střešníků a konzoly budou zkráceny, rezná plocha bude zatřena tak, aby nedocházelo ke znečištění fasád odkapávající rží. Stávající pojistkové skříně budou z fasád objektů zdemontovány. Otvory po skříních budou zazděny a zapraveny dle typu a barvy fasády. Tam, kde majitel objektu vyjádří požadavek

pojistikovou skříň nedemontovat, bude demontována pouze výbava skříňe a vlastní skříň bude na fasádě ponechána. Betonové sloupy budou odstraněny včetně základů. Jámy po sloupech budou zasypány zeminou, v průběhu záhozu bude jáma řádně hutněna tak, aby nedocházelo k následnému sesedání terénu. Povrch bude řádně zapraven v návaznosti na povrch stávajícího terénu. Odstranění stavby neovlivní odtokové poměry v území. Demontáž stavby negativně neovlivní požární bezpečnost okolních staveb a pozemků.

- Způsob odstranění stavby bude proveden demontáží. K demontáži stavby bude použita běžná mechanizace. Před zahájením demontáže bude demontované zařízení odpojeno.

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna do **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
2. Stavba bude odstraněna podle dokumentace bouracích prací zpracované autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb Ing. Miroslavou Řezníčkovou ČKAIT - 1302144, ověřené v řízení o odstranění stavby, která bude předána vlastníkovvi po právní moci rozhodnutí.
3. Způsob provedení bouracích prací:
 - a) před zahájením bouracích prací bude provedeno odpojení stavby od přípojek inženýrských sítí a vnitřních rozvodů a to ve spolupráci a za podmínky jednotlivých správců těchto zařízení.
 - b) postupným rozebíráním konstrukcí za použití drobné mechanizace, nebudou používány trhačí práce.
4. Bude zajištěna ochrana práv účastníků řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
5. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
6. Odstranění stavby bude prováděno stavebním podnikatelem: právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Doklad o oprávnění vybrané firmy bude stavebnímu úřadu předložen před zahájením prací.
7. **V souladu s § 131a stavebního zákona - vlastník stavby, popřípadě jiná osoba, která odstranila stavbu, oznámí tuto skutečnost do 30 dnů po odstranění stavby příslušnému stavebnímu úřadu. Na základě tohoto oznámení stavební úřad provede kontrolní prohlídku po odstranění stavby.**
8. Při provádění prací budou učiněna taková bezpečnostní opatření, aby byla stavba zabezpečena proti úrazu třetích osob.
9. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména dbát o ochranu zdraví osob na staveništi, a to zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
10. Budou respektovány hlukové limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, občanský zákoník.
11. Materiál, získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace.
12. Po odstranění stavby bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
13. Před zahájením prací je vlastník stavby povinen zajistit vytýčení všech dotčených podzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
14. Budou dodrženy požadavky obsažené v Koordinovaném závazném stanovisku MěÚ Kroměříž, č.j.: MeUKM/017733/2022/0159/22 ze dne 20.04.2022:

Vodoprávní úřad odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, příslušný dle § 106 odst. 1 a podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) k předložené projektové dokumentaci "Lubná, průtah, kabel NN, obnova - 3. etapa, 1040014391"

Odstranění stavby RS20 vedení NN venkovní

vydává souhlas

č. 44/2022

Stavba se nachází na pozemcích p. č. 3669, 805/2, st. 232, 805/3, st. 194, 805/4, 805/5, 2129/51, 2129/50, 1850/1, 1993/2, st. 1, st. 193, 2074/3, 2074/1, 2/2, 2073/1, st. 11/1, st. 11/2, 2074/2, 2073/2, 162/1, 162/8, 162/3, st. 260, 162/2, st. 280, st. 133, st. 131, st. 130/1, 2076/2, st. 121, st. 13, 14/3, st. 15/2, st. 17, st. 19/1, st. 19/3, st. 18/1, st. 21, 2073/10, 2121, 2047/13, 2076/1, st. 24/2, st. 24/1, st. 26, st. 28/1, st. 28/2, 2084, st. 29/2 v k. ú. Lubná u Kroměříže, kraj Zlínský, hydrologické pořadí 4-12-02-1190, určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X 1163454.20; Y 540769.55. Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod MOV_1120 Kotojedka od toku Olšinka po ústí do toku Morava. Kabelové vedení bude pomocí protlaku křížit na pozemku pare. č. 2047/13 DVT bezejmenný tok IDVT 10190520, který je ve správě PM, s.p. Vodní tok je v dané části stavby zatrubněn. Zatrubnění vodního toku je v majetku Povodí Moravy, s.p.

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek a povinností:

Budou dodrženy podmínky stanovené v souhlasném stanovisku Povodí Moravy, s.p. vydané pod zn. PM-10169/2022/5203/Kuč dne 21.03.2022:

1. Veškeré kabelové vedení uložené v manipulačním pásmu vodního toku musí být provedeno dostatečně únosné pro pojezd mechanizací správce toku (min. 25 t). Manipulační pásmo toku (6 m od břehové hrany toku) využívá správce toku pro údržbu toku a břehových porostů.
2. Během výstavby nesmí dojít k poškození zatrubnění, vodního toku.
3. Zahájení prací požadujeme písemně oznámit min. 5 pracovních dní předem na Povodí Moravy, s.p.: provoz Zlín.
4. Zástupce PM, s.p. provoz Zlín bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření (Bpv + JTSK).

Stanovení doby platnosti souhlasu:

Vodoprávní úřad stanovuje platnost souhlasu v souladu s platností povolení obecného stavebního úřadu, ke kterému byl vydán.

15. Budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku Krajského ředitelství policie zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát č. j. KRPZ-99154-2/ČJ-2022-150806 ze dne 30.8.2022:

Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu k dotčeným komunikacím (silnice č. III/36738 a místní komunikace) Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v územním a stavebním řízení ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění novel souhlasí s vydáním územního rozhodnutí, povolení o odstranění stavby a povolení k realizaci stavby v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, zpracované Ing. Miroslavou Řezníčkovou v únoru 2022, číslo stavby 1040014391. Situace stavby tvoří přílohu tohoto stanoviska.

Dojde-li k omezení provozu na některé ze stávajících komunikací po dobu provádění prací spojených s demontáží a pokládkou řešeného vedení nízkého napětí (výkopové práce, uložení materiálu, pohyb mechanizace, apod.) bude v zájmu zajištění jeho bezpečnosti užito přechodné úpravy dopravního značení pracovního místa v rozsahu částečné nebo úplné uzavírky této komunikace. Návrh osazení příslušného přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm v souladu s platnými technickými podmínkami a normami, bude v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření s dostatečným předstihem před zahájením stavebních prací.

16. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření Obecního úřadu Lubná sp.zn.: 165/22 ze dne 14.9.2022:

Obecní úřad Lubná, jako dopravně správní úřad příslušný pro místní komunikace, souhlasí s provedením stavby „Lubná, průtah, kabel NN, obnova - 3. etapa“, dle projektu budou dotčeny místní komunikace ve vlastnictví obce. Žádáme o maximální dodržení předloženého návrhu stavby, v opačném případě ihned informovat starostu obce.

17. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření CETIN a.s., č.j.: 565691/22 ze dne 7.3.2022:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

• Nemáme připomínek k předložené dokumentaci

; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení

SEK její vlastník, společnost CETIN a.s.

18. Budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku GasNet Služby, s.r.o., značka: 5002564684 ze dne 28.3.2022:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

-STL PE 90 a PE 63 plynovody

-STL PE 32 a PE 25 přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

Při odstraňování sloupů v blízkosti plynovodu je nutné dbát zvýšené opatrnosti a doporučujeme přivolat pracovníka provozu RO Morava 2.

Současné si vyhrajujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu stavby bude v inkriminovaných místech provedena kontrola neporušenosti plynárenského zařízení.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BYT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.).

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

19. Budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku č. 310/2022 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 10.3.2022:

Předložené situační výkresy řeší 3. etapu obnovy sítě NN v obci Lubná. Bude provedena demontáž stávajícího a stavba nového kabelového vedení NN v průtahu obce.

V obci Lubná se nacházejí vodovodní řady PVC 110 a vodovodní přivaděče Lubná-Lhotka PVC 160 a Lubná-ČS Kostelany PVC 110, které jsou v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Příložený situační zakres sítí je pouze informativní. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, a před

provedením protlaků, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK Kroměříž, a.s. Dále je nutné před zahájením zemních prací přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále striktně požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m. V ochranném pásmu vodovodu nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba ani zařízení. Při stavbě nových inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem oprávněného zaměstnance VaK Kroměříž, a. s. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

Kanalizační síť v obci Lubná nespadá pod správu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů dle výše uvedených podmínek.

20. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření EG.D a.s., značka: H18502-26169830 ze dne 2.3.2022:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Distribuční trafostanice VN/NN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné

stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s. (dále jen EGD).

4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.

7. Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpозději do 10. dne předchozího měsíce.

13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.

14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na Nonstop linku EG.D.

21. Budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku Povodí Moravy s.p., značka: PM-10169/2022/5203/Kuč ze dne 21.3.2022:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Veškeré kabelové vedení uložené v manipulačním pásmu vodního toku musí být provedeno dostatečně únosné pro pojezd mechanizací správce toku (min. 25 t). Manipulační pásmo toku (6 m od břehové hrany toku) využívá správce toku pro údržbu toku a břehových porostů.

2. Během výstavby nesmí dojít k poškození zatrubnění, vodního toku.

3. Zahájení prací požadujeme písemně oznámit min. 5 pracovních dní předem na Povodí Moravy, s.p.: provoz Zlín.

4. Zástupce PM, s.p. provoz Zlín bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření (Bpv + JTSK).
22. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření Obce Lubná ze dne 15.9.2022:
Obec Lubná jako vlastník a správce kanalizace v území dotčené stavbou „Lubná, průtah, kabel NN, obnova - 3. etapa“ souhlasí s touto stavbou za předpokladu, že nedojde k poškození kanalizace ani její součástí nebo k jejímu zneprůchodnění. Pokud se tak stane, je neprodleně nutné volat odbornému zástupci a informovat starostu obce Lubná. Výše uvedené se vztahuje i na veřejné osvětlení, jehož je obec vlastníkem.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno
Obec Lubná, Lubná 177, 767 01 Lubná
Dana Kochaničková, nar. 13.03.1958, Lubná 111, 767 01 Lubná
Kateřina Kašíková, nar. 01.11.1976, Lubná 162, 767 01 Lubná
Ivo Gabrhelík, nar. 24.03.1971, Lubná 163, 767 01 Lubná
Dana Kochaničková, nar. 13.03.1958, Lubná 111, 767 01 Lubná
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Marie Novotná, nar. 09.03.1963, Lubná 6, 767 01 Lubná
Růžena Bartoníková, nar. 03.11.1934, Lubná 150, 767 01 Lubná
Dana Kochaničková, nar. 13.03.1958, Lubná 111, 767 01 Lubná
Miroslav Mynář, nar. 18.05.1957, Lubná 189, 767 01 Lubná
Marie Mynářová, nar. 30.09.1960, Lubná 189, 767 01 Lubná
Jaroslav Skácel, nar. 07.08.1955, Lubná 188, 767 01 Lubná
Ludmila Skácelová, nar. 02.04.1959, Lubná 188, 767 01 Lubná
Miroslav Sedlář, nar. 07.04.1955, Mírová 651, 768 21 Kvasice
Ludmila Sedlářová, nar. 18.04.1957, Mírová 651, 768 21 Kvasice
Sylva Trübová, nar. 30.05.1965
Jaroslav Šafer, nar. 09.08.1947, Kazimíra Rudého 3771, 767 01 Kroměříž
Jaromír Tvrďý, nar. 09.05.1961, Lubná 194, 767 01 Lubná
Ilona Tvrďá, nar. 17.08.1965, Lubná 194, 767 01 Lubná
Otakar Mareš, nar. 18.02.1943, Slov. nár. povstání 3986, 767 01 Kroměříž
Drahomír Dubina, nar. 31.03.1968, Vrbka 55, 768 21 Vrbka
Pavel Janov, nar. 13.01.1986, Spáčilova 3036, 767 01 Kroměříž
Pavla Vaculíková, nar. 29.11.1965, Lubná 207, 767 01 Lubná
Mgr. Sylvie Osičková, nar. 02.02.1980, Ztracená 62, 767 01 Kroměříž
Ing. Radim Madejewski, nar. 12.08.1975, Lubná 198, 767 01 Lubná
Marta Madejewski, nar. 06.12.1974, Lubná 198, 767 01 Lubná
Jarmila Gazdová, nar. 08.04.1952, Páleníčkova 2739, 767 01 Kroměříž
Marie Tvrďá, nar. 22.11.1935, Lubná 71, 767 01 Lubná
František Tvrďý, nar. 24.02.1933, Lubná 71, 767 01 Lubná
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno
Iveta Roubalíková, nar. 27.07.1965, Rumunská 4049, 767 01 Kroměříž
Antonín Polišenský, nar. 09.07.1979, Sládkova 2585, 767 01 Kroměříž
Ing. Nicole Chrastinová, nar. 17.08.1994, Lubná 14, 767 01 Lubná
Mgr. Dušan Zaoral, nar. 03.10.1987, Lubná 14, 767 01 Lubná
Tomáš Slanina, nar. 18.09.1985, Lubná 135, 767 01 Lubná
Jan Šťáva, nar. 15.03.1988, Milady Horákové 1920, 602 00 Brno
Martin Kučera, nar. 14.08.1973, Lubná 16, 767 01 Lubná
Sylva Kučerová, nar. 28.05.1975, Lubná 16, 767 01 Lubná

Odůvodnění:

Dne 27.9.2022 podal vlastník stavby žádost o vydání rozhodnutí o odstranění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění přísluší vedle vlastníka stavby, vlastníkům pozemků a staveb, na nichž je stavba postavena, dále pouze vlastníkům sousedních pozemků a staveb, které mohou být rozhodnutím o odstranění stavby přímo dotčeny. Vlastnická ani jiná práva k ostatním sousedním, ani dalším, vzdálenějším nemovitostem, nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Účastníci, které stavební úřad přizval, jsou:

EG.D, a.s., Obec Lubná, Dana Kochaničková, Kateřina Kašíková, Ivo Gabrhelík, Dana Kochaničková, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Marie Novotná, Růžena Bartoníková, Dana Kochaničková, Miroslav Mynář, Marie Mynářová, Jaroslav Skácel, Ludmila Skácelová, Miroslav Sedlář, Ludmila Sedlářová, Sylva Trübová, Jaroslav Šafer, Jaromír Tvrdý, Ilona Tvrdá, Otakar Mareš, Drahomír Dubina, Pavel Janov, Pavla Vaculíková, Mgr. Sylvie Osičková, Ing. Radim Madejewski, Marta Madejewski, Jarmila Gazdová, Marie Tvrdá, František Tvrdý, Povodí Moravy, s.p., Iveta Roubalíková, Antonín Polišenský, Ing. Nicole Chrastinová, Mgr. Dušan Zaoral, Tomáš Slanina, Jan Šťáva, Martin Kučera, Sylva Kučerová, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Marie Šafferová, Svatopluk Gabrhelík, GasNet, s.r.o., Raiffeisenbank a.s., Miluška Zvonařová, Hypoteční banka, a.s., CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Karel Cápek, Jarmila Gazdová, Jiří Klásek, Alena Klásková, František Kunc, Milada Kuncová, František Maixner, Vladimíra Maixnerová, Pavel Navrátil, Marie Novotná, Stanislav Přecechtílek, Iveta Roubalíková, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Marie Tvrdá, František Tvrdý, Stanislav Vlček, Anna Vlčková, Bronislava Vlčková, ČSOB Stavební spořitelna, a.s.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto rozhodnutí v souladu s § 144 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) způsobem uvedeným v § 25 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 128 stavebního zákona, projednal je s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že odstraněním předmětné stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Dotčené orgány v průběhu řízení neuplatnily žádné požadavky na doplnění podkladů či dokumentace.

Stanoviska a vyjádření sdělili:

- MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí - Koordinované závazné stanovisko, č.j. MeUKM/017733/2022/0159/22 ze dne 20.4.2022
- Stanovisko Krajského ředitelství policie zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravní inspektorát č. j. KRPZ-99154-2/ČJ-2022-150806 ze dne 30.8.2022
- Vyjádření Obecního úřadu Lubná sp.zn.: 165/22 ze dne 14.9.2022
- Vyjádření CETIN a.s. č.j.: 565691/22 ze dne 7.3.2022
- Stanovisko GasNet Služby, s.r.o. zn.: 5002564684 ze dne 28.3.2022
- Stanovisko č. 310/2022 VaK Kroměříž a.s. ze dne 10.3.2022
- Vyjádření a souhlas EG.D a.s. zn.: H18502-26169830 ze dne 2.3.2022
- Vyjádření cyrilek.net z.s. zn.: vyj 158/2022 ze dne 1.3.2022
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p., zn. PM-10169/2022/5203/Kuč ze dne 21.3.2022
- Vyjádření Obce Lubná ze dne 15.9.2022

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly též zahrnuty požadavky správců technické a dopravní infrastruktury dotčených odstraněním stavby z důvodu ochrany této infrastruktury. Požadavky správců technické a dopravní infrastruktury přesahující rámec nutného technického zajištění jimi spravovaných sítí (např. odkazy na konkrétní pracovníky správců, odkazy na povinnosti vyplývající ze zákona či požadavky na uzavírání občanskoprávních vztahů apod.) do podmínek rozhodnutí zahrnuty nebyly, stejně jako podmínky dotčených orgánů, které byly splněny již před vydáním tohoto rozhodnutí.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Kubáčková
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Kroměříž

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 12 ve výši 500,- Kč byl zaplacen.

Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kroměříž po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:**Účastníci řízení dle § 87 odst.1 stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě:**

Účastníci (dodejky):

MOPRE s.r.o., IDDS: cienki2

sídlo: Břest č.p. 79, 768 23 Břest

zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno

Obec Lubná, IDDS: 23tavj9

sídlo: Lubná č.p. 177, 767 01 Kroměříž 1

Dana Kochaníčková, Lubná č.p. 111, 767 01 Kroměříž 1

Kateřina Kašíková, Lubná č.p. 162, 767 01 Kroměříž 1

Ivo Gabrhelík, Lubná č.p. 163, 767 01 Kroměříž 1

Dana Kochaníčková, Lubná č.p. 111, 767 01 Kroměříž 1

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Marie Novotná, Lubná č.p. 6, 767 01 Kroměříž 1

Růžena Bartoníková, Lubná č.p. 150, 767 01 Kroměříž 1

Dana Kochaníčková, Lubná č.p. 111, 767 01 Kroměříž 1

Miroslav Mynář, Lubná č.p. 189, 767 01 Kroměříž 1

Marie Mynářová, Lubná č.p. 189, 767 01 Kroměříž 1

Jaroslav Skácel, Lubná č.p. 188, 767 01 Kroměříž 1

Ludmila Skácelová, Lubná č.p. 188, 767 01 Kroměříž 1

Miroslav Sedlář, Mírová č.p. 651, 768 21 Kvasice

Ludmila Sedlářová, Mírová č.p. 651, 768 21 Kvasice

Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž, odborem právním, vedoucí právního odboru Mgr. Ladislavu Žiakovou, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

zastoupení pro: Sylva Trübová

Jaroslav Šafer, Kazimíra Rudého č.p. 3771/100, 767 01 Kroměříž 1

Jaromír Tvrký, Lubná č.p. 194, 767 01 Kroměříž 1

Ilona Tvrdá, Lubná č.p. 194, 767 01 Kroměříž 1

Otakar Mareš, Slov. nár. povstání č.p. 3986/1, 767 01 Kroměříž 1

Drahomír Dubina, Vrbka č.p. 55, 768 21 Kvasice

Pavel Janov, Spáčilova č.p. 3036/9, 767 01 Kroměříž 1

Pavla Vaculíková, Lubná č.p. 207, 767 01 Kroměříž 1

Mgr. Sylvie Osičková, Ztracená č.p. 62/18, 767 01 Kroměříž 1

Ing. Radim Madejewski, Lubná č.p. 198, 767 01 Kroměříž 1

Marta Madejewski, Lubná č.p. 198, 767 01 Kroměříž 1

trvalý pobyt: Lubná č.p. 198, 767 01 Kroměříž 1

Jarmila Gazdová, Páleníčkova č.p. 2739/11, 767 01 Kroměříž 1

Marie Tvrdá, Lubná č.p. 71, 767 01 Kroměříž 1

František Tvrký, Lubná č.p. 71, 767 01 Kroměříž 1

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

Iveta Roubalíková, Rumunská č.p. 4049/18, 767 01 Kroměříž 1

Antonín Polišínský, Sládkova č.p. 2585/23, 767 01 Kroměříž 1

Ing. Nicole Chrastinová, Lubná č.p. 14, 767 01 Kroměříž 1

Mgr. Dušan Zaoral, Lubná č.p. 14, 767 01 Kroměříž 1

Tomáš Slanina, Lubná č.p. 135, 767 01 Kroměříž 1

Jan Štáva, Milady Horákové č.p. 1920/1a, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Martin Kučera, Lubná č.p. 16, 767 01 Kroměříž 1

Sylva Kučerová, Lubná č.p. 16, 767 01 Kroměříž 1

Účastníci řízení dle § 144 odst. 6 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu

sídlo: Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle

Marie Šafferová, Olbrachtova č.p. 1169, 765 02 Otrokovice 2
Svatopluk Gabrhelík, Lubná č.p. 163, 767 01 Kroměříž 1
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
Miluška Zvonařová, Díly IV č.p. 884, 760 01 Zlín 1
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j
sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1
Karel Cápek, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1
Jarmila Gazdová, Páleníčkova č.p. 2739/11, 767 01 Kroměříž 1
Jiří Klásek, Lubná č.p. 195, 767 01 Kroměříž 1
Alena Klásková, Lubná č.p. 195, 767 01 Kroměříž 1
František Kunc, Lubná č.p. 92, 767 01 Kroměříž 1
Milada Kuncová, Lubná č.p. 92, 767 01 Kroměříž 1
František Maixner, Lubná č.p. 142, 767 01 Kroměříž 1
Vladimíra Maixnerová, Lubná č.p. 142, 767 01 Kroměříž 1
Pavel Navrátil, Lubná č.p. 221, 767 01 Kroměříž 1
Marie Novotná, Lubná č.p. 6, 767 01 Kroměříž 1
Stanislav Přecechtílek, Osvoboditelů č.p. 104/12, Vážany, 767 01 Kroměříž 1
Iveta Roubalíková, Rumunská č.p. 4049/18, 767 01 Kroměříž 1
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
Marie Tvrdá, Lubná č.p. 71, 767 01 Kroměříž 1
František Tvrdý, Lubná č.p. 71, 767 01 Kroměříž 1
Stanislav Vlček, Lubná č.p. 23, 767 01 Kroměříž 1
Anna Vlčková, Lubná č.p. 23, 767 01 Kroměříž 1
Bronislava Vlčková, Lubná č.p. 23, 767 01 Kroměříž 1
ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2
sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice

Dotčené orgány:

Obecní úřad Lubná, IDDS: 23tavj9
sídlo: Lubná č.p. 177, 767 01 Kroměříž 1
MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, IDDS: w6thp3w
sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1
MěÚ Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Dále obdrží:

MěÚ Kroměříž, odbor kancelář úřadu, oddělení spisové služby, IDDS: bg2bfur
sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1