

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
STAVEBNÍ ÚŘAD
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č.j.	02/328/083852/3783/117/2022/PoK	Kroměříž, dne 27.01.2023
Oprávněná úřední osoba:	Ing. Kubáčková Hana, kancelář č. 503	
Telefon:	573 321 100	
E-mail:	hana.kubackova@mesto-kromeriz.cz	

EG.D, a.s.
Lidická 1873
602 00 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 27.09.2022 podala

společnost EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873, 602 00 Brno,
kterou zastupuje společnost MOPRE s.r.o., jednatel Ing. Václav Hladil, IČO 28323700, Břest
79, 768 23 Břest

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

"Lubná , průtah, kabel NN, obnova - 3.etapa"
Lubná

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 131 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 133 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 193 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 194 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 260 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 280 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2/2 (zahrada), parc. č. 148/1 (zahrada), parc. č. 162/1 (zahrada), parc. č. 162/2 (zahrada), parc. č. 162/3 (zahrada), parc. č. 162/8 (zahrada), parc. č. 805/2 (zahrada), parc. č. 805/3 (trvalý travní porost), parc. č. 805/4 (ostatní plocha), parc. č. 805/5 (orná půda), parc. č. 1850/1 (ostatní plocha), parc. č. 1993/2 (ostatní

plocha), parc. č. 2047/13 (vodní plocha), parc. č. 2073/1 (ostatní plocha), parc. č. 2073/2 (ostatní plocha), parc. č. 2073/6 (ostatní plocha), parc. č. 2073/9 (ostatní plocha), parc. č. 2073/10 (ostatní plocha), parc. č. 2074/1 (ostatní plocha), parc. č. 2074/2 (ostatní plocha), parc. č. 2074/3 (ostatní plocha), parc. č. 2076/1 (ostatní plocha), parc. č. 2076/2 (ostatní plocha), parc. č. 2076/15 (ostatní plocha), parc. č. 2076/16 (ostatní plocha), parc. č. 2091 (ostatní plocha), parc. č. 2121 (ostatní plocha), parc. č. 2129/50 (ostatní plocha), parc. č. 2129/51 (ostatní plocha), parc. č. 2130/1 (ostatní plocha), parc. č. 2130/4 (ostatní plocha), parc. č. 2130/5 (ostatní plocha), parc. č. 2131/1 (ostatní plocha), parc. č. 2131/2 (ostatní plocha), parc. č. 2144 (ostatní plocha), parc. č. 3669 (ostatní plocha), parc. č. 3670 (ostatní plocha) v katastrálním území Lubná u Kroměříže.

Druh a účel umístované stavby:

- Jde o umístění nového distribučního kabelového vedení VN, nové kioskové trafostanice a nového kabelového vedení NN. Předmětem stavby je kabelizace distribučního vedení NN v obci Lubná podél silnice III/36738 - 3. etapa. Jedná se o část obce podél silnice od příjezdu do obce ze Zlámanky po kapličku na pravé straně silnice a po č.p. 194 na levé straně silnice. Stavba je zřizována a provozována ve veřejném zájmu dle § 2 odst. 2 a § 3 odst. 2 zákona 458/2000 Sb. - Energetický zákon.
- Ze stávající příhradové trafostanice 410185 T1 U TOČNY budou položeny dva kabely NAYY 4x150, každý pro napájení stávajících odběrných míst na jedné straně silnice. Z trafostanice budou oba kabely položeny ve společné kynetě podél garáže, č.p.162 a sportoviště. Naproti č.p. 221 jeden z kabelu protlakem překříží silnici III/36738, prosmyčkuje stávající kabelový pilíř SS100/NK pro připojení domu č.p. 221 a bude pokračovat po pravé straně směrem do obce. Kabel na pravé straně bude položen podél domu č.p. 6 (prosmyčkuje kabelovou skříň na domě č.p. 6) a bude ukončen v projektovaném kabelovém pilíři R432674 SR332/NK vedle autobusové zastávky. Kabel na levé straně silnice (prosmyčkuje kabelový pilíř pro přepojení domu č.p. 162) bude položen podél domu č.p. 163 a bude ukončen v projektovaném kabelovém pilíři R432675 SR552/NK u domu č.p. 163.
- Z projektovaného kabelového pilíře R432674 SR332/NK bude položeno kabelové vedení NAYY 4x95 překopem pod místní komunikací, podél domu č.p. 150, kabelovou smyčkou přes kabelovou skříň na domě č.p. 150 a bude ukončeno na podpěrném bodě č. 102, kde bude napojeno na stávající nadzemní vedení NN. Dále bude z tohoto pilíře položeno kabelové vedení NAYY 4x150 podél domů na pravé straně silnice III/36738. Kabelové vedení bude smyčkovat jednotlivé kabelové skříně pro přepojení stávajících odběrů elektrické energie. U č.p. 71 kabel protlakem překříží silnici a bude ukončen v kabelovém pilíři R432676 SD952/NK u oplocení zahrady p.č. 148/1. Z projektovaného kabelového pilíře R432675 SR552/NK u č.p. 163 na levé straně silnice III/36738 (ve směru do obce) bude v zeleném pásu podél domu č.p. 163 položeno kabelové vedení NAYY 4x95, které bude na podpěrném bodě č. 90 napojeno na stávající nadzemní vedení NN. Dále bude z tohoto pilíře položeno kabelové vedení NAYY 4x150 podél domů na levé straně silnice III/36738. Kabelové vedení bude smyčkovat jednotlivé kabelové pilíře a skříně pro přepojení stávajících odběrů elektrické energie. U č.p. 49 kabel protlakem překříží místní komunikaci a bude ukončen v kabelovém pilíři R432676 SD952/NK u oplocení zahrady p.č. 148/1. Dále bude z kabelového pilíře R432675 SR552/NK u č.p. 163 položeno nové hlavní domovní vedení pro č.p. 163, které bude v blízkosti vchodu do domu naspojováno na stávající.
- Z projektovaného kabelového pilíře R432676 SD952/NK u oplocení zahrady p.č. 148/1 bude položen kabel NAYY 4x95 pro připojení stávajícího nadzemního vedení na podpěrném bodě č. 13. Dále bude do tohoto pilíře naspojováno a přepojeno stávající hlavní domovní vedení pro zahradu p.č. 148/1. Dále bude z pilíře R432676 protlakem pod silnicí III/36738 položeno kabelové vedení NAYY 4x95, které prosmyčkuje kabelový pilíř SS100/NK pro připojení domu č.p.71 a bude ukončeno na stávajícím nadzemním vedení NN na p.b.č.114. Tento kabel bude z důvodu omezeného prostoru částečně uložen podélně v okraji místní komunikace. Dále bude z tohoto kabelového pilíře položen 2x kabel NAYY 4x150. Tyto kabely budou řízeným protlakem křížit zatrubněný bezejmenný přítok vodního toku Trňák. Jeden z kabelů bude ukončen v kabelovém pilíři SS100/NK před domem č.p. 194. Druhý z kabelů protlakem překříží silnici III/36738 a bude položen podél jednotlivých domů na pravé straně silnice směrem do obce, kde bude smyčkovat jednotlivé kabelové pilíře a skříně pro přepojení stávajících odběrů elektrické energie. Kabel u kapličky překopem překříží místní komunikaci a bude ukončen v projektovaném kabelovém pilíři R432691 SR552/NK u kapličky.

- Z projektovaného kabelového pilíře R432691 SR552/NK bude provedeno nové hlavní domovní vedení do kapličky. Dále odtud bude provedeno 2x kabelové vedení NAYY 4x95 které napojí stávající nadzemní vedení na p. b. č. 78. Stávající jednoduchý betonový sloup č.78 bude do stávajícího místa vyměněn za dvojité betonový sloup.
- Stávající odběrná místa v rozsahu projektované kabelizace budou na projektované kabelové vedení NN přepojena novými hlavními domovními vedeními, případně naspojováním a délkovou úpravou stávajících.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavebním záměrem budou přímo dotčeny pozemky st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 131 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 133 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 193 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 194 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 260 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 280 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2/2 (zahrada), parc. č. 148/1 (zahrada), parc. č. 162/1 (zahrada), parc. č. 162/2 (zahrada), parc. č. 162/3 (zahrada), parc. č. 162/8 (zahrada), parc. č. 805/2 (zahrada), parc. č. 805/3 (trvalý travní porost), parc. č. 805/4 (ostatní plocha), parc. č. 805/5 (orná půda), parc. č. 1850/1 (ostatní plocha), parc. č. 1993/2 (ostatní plocha), parc. č. 2047/13 (vodní plocha), parc. č. 2073/1 (ostatní plocha), parc. č. 2073/2 (ostatní plocha), parc. č. 2073/6 (ostatní plocha), parc. č. 2073/9 (ostatní plocha), parc. č. 2073/10 (ostatní plocha), parc. č. 2074/1 (ostatní plocha), parc. č. 2074/2 (ostatní plocha), parc. č. 2074/3 (ostatní plocha), parc. č. 2076/1 (ostatní plocha), parc. č. 2076/2 (ostatní plocha), parc. č. 2076/15 (ostatní plocha), parc. č. 2076/16 (ostatní plocha), parc. č. 2091 (ostatní plocha), parc. č. 2121 (ostatní plocha), parc. č. 2129/50 (ostatní plocha), parc. č. 2129/51 (ostatní plocha), parc. č. 2130/1 (ostatní plocha), parc. č. 2130/4 (ostatní plocha), parc. č. 2130/5 (ostatní plocha), parc. č. 2131/1 (ostatní plocha), parc. č. 2131/2 (ostatní plocha), parc. č. 2144 (ostatní plocha), parc. č. 3669 (ostatní plocha), parc. č. 3670 (ostatní plocha) v katastrálním území Lubná u Kroměříže.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 11/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 13 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 15/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 18/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 19/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 21 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 24/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 28/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 29/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 112 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 121 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 130/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 131 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 133 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 193 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 194 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 260 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 280 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 2/2 (zahrada), parc. č. 148/1 (zahrada), parc. č. 162/1 (zahrada), parc. č. 162/2 (zahrada), parc. č. 162/3 (zahrada), parc. č. 162/8 (zahrada), parc. č. 805/2 (zahrada), parc. č. 805/3 (trvalý travní porost), parc. č. 805/4 (ostatní plocha), parc. č. 805/5 (orná půda), parc. č. 1850/1 (ostatní plocha), parc. č. 1993/2 (ostatní plocha), parc. č. 2047/13 (vodní plocha), parc. č. 2073/1 (ostatní plocha), parc. č. 2073/2 (ostatní plocha), parc. č. 2073/6 (ostatní plocha), parc. č. 2073/9 (ostatní plocha), parc. č. 2073/10 (ostatní plocha), parc. č. 2074/1 (ostatní plocha), parc. č. 2074/2 (ostatní plocha), parc. č. 2074/3 (ostatní plocha), parc. č. 2076/1 (ostatní plocha), parc. č. 2076/2 (ostatní plocha), parc. č. 2076/15 (ostatní plocha), parc. č. 2076/16 (ostatní plocha), parc. č. 2091 (ostatní plocha), parc. č. 2121 (ostatní plocha), parc. č. 2129/50 (ostatní plocha), parc. č. 2129/51 (ostatní plocha), parc. č. 2130/1 (ostatní plocha), parc. č. 2130/4 (ostatní plocha), parc. č. 2130/5

(ostatní plocha), parc. č. 2131/1 (ostatní plocha), parc. č. 2131/2 (ostatní plocha), parc. č. 2144 (ostatní plocha), parc. č. 3669 (ostatní plocha), parc. č. 3670 (ostatní plocha) v katastrálním území Lubná u Kroměříže.

2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
3. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní řízení, kterou zpracoval autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. Miroslava Řezníčková ČKAIT - 1302144. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Před zahájením stavby budou vytyčeny sítě technické infrastruktury ve staveništi.
5. Budou respektovány hlukové limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění.
7. Budou dodrženy požadavky obsažené v Koordinovaném závazném stanovisku č.j.: MeUKM/017734/2022/0158/22 ze dne 20.4.2022:

Vodoprávní úřad odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, příslušný dle § 106 odst. 1 a podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) k předložené projektové dokumentaci

"Lubná, průtah, kabel NN, obnova - 3. etapa, 1040014391"

vydává souhlas

č. 43/2022

Stavba se nachází na pozemcích p. č. 3669, 3670, 2129/51, 805/2, 805/3, st. 194, 805/4, 805/5, st. 193, 2074/3, 2074/1, 2073/2, 2074/2, 162/1, 162/8, 162/3, st. 260, 162/2, st. 280, st. 133, st. 131, st. 130/1, 148/1, 2047/13, 2076/2, st. 121, 2076/15, 2131/1, 2131/2, 2076/16, 2076/1, st. 24/2, st. 24/1, st. 26, st. 28/1, st. 28/2, st. 29/2, st. 112, 2073/6, 2073/9, 2130/1, 2130/5, 2073/10, st. 21, 2121, 2130/4, 2073/1, st. 18/1, st. 19/3, st. 19/1, st. 17, st. 15/2, st. 13, st. 11/2, 2091, 2/2, 1993/2, st. 1, 1850/1, 2144, 2129/50 v k. ú. Lubná u Kroměříže, kraj Zlínský, hydrologické pořadí 4-12-02-1190, určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X 1163454.20; Y 540769.55. Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod MOV_1120 Kotojedka od toku Olšinka po ústí do toku Morava. Kabelové vedení bude pomocí protlaku křížit na pozemku parc. č. 2047/13 DVT bezejmenný tok IDVT 10190520, který je ve správě PM, s.p. Vodní tok je v dané části stavby zatrubněn. Zatrubnění vodního toku je v majetku Povodí Moravy, s.p.

Souhlas vodoprávního úřadu se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek a povinností:

Budou dodrženy podmínky stanovené v souhlasném stanovisku Povodí Moravy, s.p. vydané pod zn. PM-10169/2022/5203/Kuč dne 21.3.2022:

1. *Veškeré kabelové vedení uložené v manipulačním pásmu vodního toku musí být provedeno dostatečně únosné pro pojezd mechanizací správce toku (min. 25 t). Manipulační pásmo toku (6 m od břehové hrany toku) využívá správce toku pro údržbu toku a břehových porostů.*
2. *Během výstavby nesmí dojít k poškození zatrubnění, vodního toku.*
3. *Zahájení prací požadujeme písemně oznámit min. 5 pracovních dní předem na Povodí Moravy, s.p.: provoz Zlín.*
4. *Zástupce PM, s.p. provoz Zlín bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření (Bpv + JTSK).*

Stanovení doby platnosti souhlasu:

Vodoprávní úřad stanovuje platnost souhlasu v souladu s platností povolení obecného stavebního úřadu, ke kterému byl vydán.

Dotčený orgán odpadového hospodářství, odbor životního prostředí Městského úřadu Kroměříž, příslušný dle § 126 písm. k) a § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), vydává k předložené projektové dokumentaci „Lubná, průtah, kabel NN, obnova - 3. etapa 1040014391“ umístěné v kat. území Lubná u Kroměříže na pozemku p. č. 3669, 3670, 2129/51, 805/2, 805/3, st. 194, 805/4, 805/5, st. 193, 2074/3, 2074/1, 2073/2, 2074/2, 162/1, 162/8, 162/3, st. 260, 162/2, st. 280, st. 133, st. 131, st. 130/1, 148/1, 2047/13, 2076/2, st. 121, 2076/15, 2131/1, 2131/2, 2076/16, 2076/1, st. 24/2, st. 24/1, st. 26, st. 28/1, st. 28/2, st. 29/2, st. 112, 2073/6, 2073/9, 2130/1, 2130/5, 2073/10, st. 21, 2121, 2130/4, 2073/1, st. 18/1, st. 19/3, st. 19/1, st. 17, st. 15/2, st. 13, st. 11/2, 2091, 2/2, 1993/2, st. 1, 1850/1, 2144, 2129/50 následující vyjádření.

Projektová dokumentace řeší kabelizaci distribučního vedení NN v obci Lubná podél silnice III/36738. Stavba bude prováděna v dlážděném chodníku, komunikaci, zeleném pásu a betonovém a šterkovém povrchu. Přesný popis stavby je charakterizován v projektové dokumentaci.

Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Projektová dokumentace předpokládá vznik těchto druhů odpadů.

17 0101 Beton

17 01 02 Cihly

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Odpady budou předány oprávněné osobě k využití nebo k odstranění. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby správní orgán nemá k projektové dokumentaci stavby žádné námítky.

Městský úřad Kroměříž, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad za použití ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon "o pozemních komunikacích") a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích ve spojení s § 44 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vydává pro účely společného řízení z hlediska řešení silnic II. třídy, III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací souhlasné závazné stanovisko při splnění podmínky.

Před vydáním územního rozhodnutí stavebník požádá MěUKM, oddělení dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání silnice III/36738 pro umístění kabelu NN, který bude veden v nových trasách silnice III/36738.

8. Budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, územního odboru Kroměříž, Dopravního inspektorátu č.j.: KRPZ-99154-2/ČJ-2022-150806 ze dne 30.8.2022:

Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu k dotčeným komunikacím (silnice č. III/36738 a místní komunikace) Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v územním a stavebním řízení ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění novel souhlasí s vydáním územního rozhodnutí, povolení o odstranění stavby a povolení k realizaci stavby v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, zpracované Ing. Miroslavou Řezníčkovou v únoru 2022, číslo stavby 1040014391. Situace stavby tvoří přílohu tohoto stanoviska.

Dojde-li k omezení provozu na některé ze stávajících komunikací po dobu provádění prací spojených s demontáží a pokládkou řešeného vedení nízkého napětí (výkopové práce, uložení materiálu, pohyb mechanizace, apod.) bude v zájmu zajištění jeho bezpečnosti užito přechodné úpravy dopravního značení pracovního místa v rozsahu částečné nebo úplné uzavírky této komunikace. Návrh osazení příslušného přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm v souladu s platnými technickými podmínkami a normami, bude v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření s dostatečným předstihem před zahájením stavebních prací.

9. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření Obecního úřadu Lubná sp.zn.: 165/22 ze dne 14.9.2022:

Obecní úřad Lubná, jako dopravně správní úřad příslušný pro místní komunikace, souhlasí s provedením stavby „Lubná, průtah, kabel NN, obnova - 3. etapa“, dle projektu budou dotčeny místní komunikace ve vlastnictví obce. Žádáme o maximální dodržení předloženého návrhu stavby, v opačném případě ihned informovat starostu obce.

10. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření CETIN a.s. č.j.: 565679/22 ze dne 7.3.2022:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

• Dodržet vzdálenost vedení NN od trasy PVSEK při souběhu 0,3m (uložit do chráničky), při křížení 0,1m (uložit do chráničky s přesahem 1m na každou stranu od osy NN vedení). V místě křížení uložit vedení NN pod trasu PVSEK.

Uzemnění objektů NN nesmí křížit trasu PVSEK CETIN.

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s.

11. Budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisko GasNet Služby s.r.o. zn.: 5002564654 ze dne 28.3.2022:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

-STL PE 90 a PE 63 plynovody

-STL PE 32 a PE 25 přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.

Umístění kabelu bude upřesněno dle skutečné polohy PZ na základě vytyčení plynárenského zařízení před zahájením stavby!

Při křížení kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL plynovodu musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v souladu s ČSN 736005.

V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:

- křížení bude kolmé nebo pod úhlem max 60 st.

- při křížení zemnicích pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2m.
- páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7m a položena v místě křížení na betonovou dlaždici
- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelným vlivům od uzemňovací pásky na plynárenské zařízení a přípojek.

Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území.

Případně nutno řešit samostatně.

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

Před zahájením prací bude provedeno vytyčení PZ a v průběhu výstavby před záhozem bude provedena kontrola souběhu a křížení.

Objednání vytyčení a kontroly

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BYT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.).

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast. Kontroluje třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/a> v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

12. Budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku č. 310/2022 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 10.3.2022:

Předložené situační výkresy řeší 3. etapu obnovy sítě NN v obci Lubná. Bude provedena demontáž stávajícího a stavba nového kabelového vedení NN v průtahu obce.

V obci Lubná se nacházejí vodovodní řady PVC 110 a vodovodní přivaděče Lubná-Lhotka PVC 160 a Lubná-ČS Kostelany PVC 110, které jsou v provozování společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení. Příložený situační zákres sítí je pouze informativní. V případě, že nebude možné trasu sítě bezpečně určit, a před provedením protlaků, je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK Kroměříž, a.s. Dále je nutné před zahájením zemních prací přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s., který spolu se stavebníkem provede kontrolu včetně zápisu do stavebního deníku o existenci vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení v místech prováděných prací.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále striktně požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu; u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m. V ochranném pásmu vodovodu nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba ani zařízení. Při stavbě nových inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. V blízkosti vodovodního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního potrubí dle ČSN 73 6005. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem oprávněného zaměstnance VaK Kroměříž, a. s. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

Kanalizační síť v obci Lubná nespadá pod správu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů dle výše uvedených podmínek.

13. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření a souhlasu EG.D, a.s., zn.: H18502-26169830 ze dne 02.03.2022:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Nadzemní vedení VN

Distribuční trafostanice VN/NN

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EG.D, a.s. (dále jen EGD).
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
7. Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na Nonstop linku EG.D.
14. Budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku Povodí Moravy s.p. zn.: PM-10169/2022/5203/Kuč ze dne 21.3.2022:
- I. Stanovisko správce povodí a správce DVT bezejmenný tok IDVT 10190520

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce dotčeného vodního toku následující

stanovisko:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Veškeré kabelové vedení uložené v manipulačním pásmu vodního toku musí být provedeno dostatečně únosné pro pojezd mechanizací správce toku (min. 25 t). Manipulační pásmo toku (6 m od břehové hrany toku) využívá správce toku pro údržbu toku a břehových porostů.

2. Během výstavby nesmí dojít k poškození zatrubnění, vodního toku.

3. Zahájení prací požadujeme písemně oznámit min. 5 pracovních dní předem na Povodí Moravy, s.p.: provoz Zlín.

4. Zástupce PM, s.p. provoz Zlín bude přizván k závěrečné prohlídce stavby, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení včetně geodetického zaměření (Bpv + JTSK).

II. Vyjádření Povodí Moravy, s. p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že stavbou bude dotčený pozemek státu pare. č. 2047/13 k.ú. Lubná u Kroměříže, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat samostatnou žádost na útvar správy majetku Povodí Moravy, s.p., závodu Střední Morava.

15. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření Obce Lubná ze dne 15.9.2022:

Obec Lubná jako vlastník a správce kanalizace v území dotčené stavbou „Lubná, průtah, kabel NN, obnova - 3. etapa“ souhlasí s touto stavbou za předpokladu, že nedojde k poškození kanalizace ani její součástí nebo k jejímu zneprůchodnění. Pokud se tak stane, je neprodleně nutné volat odbornému zástupci a informovat starostu obce Lubná. Výše uvedené se vztahuje i na veřejné osvětlení, jehož je obec vlastníkem.

16. Stavební úřad ukládá stavebníkovi v souladu s § 92 odst. 1) stavebního zákona povinnost zpracování dokumentace pro provádění stavby, která musí být vždy zpracována u stavebních záměrů podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8.

17. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.

18. V průběhu zpracování dalšího stupně projektové dokumentace bude prověřena poloha vedení stávajících sítí technického vybavení a projektová dokumentace bude zpracována při dodržení podmínek stanovených příslušnými správci a respektování ochranných pásem sítí technického vybavení v souladu s ustanoveními ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

19. Další stupeň projektové dokumentace s technickým řešením dotčení stávajících sítí technického vybavení navrhovanou stavbou bude předložen k odsouhlasení jednotlivým správcům či provozovatelům sítí technického vybavení, jejichž zařízení budou předmětnou stavbou dotčena.

20. V dalším stupni projektové dokumentace budou dopracovány detailní výkresy uložení sítí v blízkosti vodních toků a budou předloženy k odsouhlasení správcům vodních toků.
21. Stavebník má povinnost oznámit stavebnímu úřadu před zahájením stavby název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
22. Před započítím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění jejich podmínek. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu.
23. S veškerými odpady, které vzniknou při realizaci této stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zejména musí být dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech (novela zákona o odpadech č. 154/2010 Sb.). Vzniklé odpady lze předávat do vlastnictví pouze oprávněné osobě dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech, provozující povolená zařízení k nakládání s odpady. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude plnit povinnosti původce odpadů dle § 16 zákona o odpadech.
24. Výkopy základových rýh a jam budou otevřeny jen po nezbytně nutnou dobu.
25. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy budou stavbou dotčeny.
26. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků.
27. Stavebník bude při realizaci stavby dbát na maximální omezení hluku a prašnosti ze stavby, a to zejména zaplachtováním objektu, kropením a průběžným čištěním.
28. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
29. Po skončení stavby bude proveden řádný úklid na stavbě. Stavba nebude prováděna v noční době (§ 34 odst.2 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů).
30. Staveniště bude označeno vývěskou, ze které bude patrné, kdo je stavebník, kdo stavbu provádí, kdy byla stavba povolena a kdy musí být dokončena. Příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn z přilehlé místní komunikace.
31. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Dokončení stavby před zahájením jejího užívání

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavba může být užívána na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému stavebník předloží stavebnímu úřadu náležitosti dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Souhlas vydá na základě žádosti stavebníka zdejší stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení a opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno
Růžena Bartoníková, nar. 03.11.1934, Lubná 150, 767 01 Lubná
Karel Cápek, nar. 22.09.1955, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Drahomír Dubina, nar. 31.03.1968, Vrbka 55, 768 21 Vrbka
Ivo Gabrhelík, nar. 24.03.1971, Lubná 163, 767 01 Lubná
Jarmila Gazdová, nar. 08.04.1952, Páleníčkova 2739, 767 01 Kroměříž
Ing. Nicole Chrastinová, nar. 17.08.1994, Lubná 14, 767 01 Lubná
Pavel Janov, nar. 13.01.1986, Spáčilova 3036, 767 01 Kroměříž
Kateřina Kašíková, nar. 01.11.1976, Lubná 162, 767 01 Lubná
Dana Kochaničková, nar. 13.03.1958, Lubná 111, 767 01 Lubná
Martin Kučera, nar. 14.08.1973, Lubná 16, 767 01 Lubná
Sylva Kučerová, nar. 28.05.1975, Lubná 16, 767 01 Lubná
Marta Madejewski, nar. 06.12.1974, Lubná 198, 767 01 Lubná
Ing. Radim Madejewski, nar. 12.08.1975, Lubná 198, 767 01 Lubná
Otakar Mareš, nar. 18.02.1943, Slov. nár. povstání 3986, 767 01 Kroměříž
Miroslav Mynář, nar. 18.05.1957, Lubná 189, 767 01 Lubná
Marie Mynářová, nar. 30.09.1960, Lubná 189, 767 01 Lubná
Pavel Navrátil, nar. 29.12.1977, Lubná 221, 767 01 Lubná
Marie Novotná, nar. 09.03.1963, Lubná 6, 767 01 Lubná
Obec Lubná, Lubná 177, 767 01 Lubná
Mgr. Sylvie Osičková, nar. 02.02.1980, Ztracená 62, 767 01 Kroměříž
Antonín Polišenský, nar. 09.07.1979, Sládkova 2585, 767 01 Kroměříž
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932, 602 00 Brno
Iveta Roubalíková, nar. 27.07.1965, Rumunská 4049, 767 01 Kroměříž
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Miroslav Sedlář, nar. 07.04.1955, Mírová 651, 768 21 Kvasice
Ludmila Sedlářová, nar. 18.04.1957, Mírová 651, 768 21 Kvasice
Jaroslav Skácel, nar. 07.08.1955, Lubná 188, 767 01 Lubná
Ludmila Skácelová, nar. 02.04.1959, Lubná 188, 767 01 Lubná
Tomáš Slanina, nar. 18.09.1985, Lubná 135, 767 01 Lubná
Jaroslav Šafer, nar. 09.08.1947, Kazimíra Rudého 3771, 767 01 Kroměříž
Jan Šťáva, nar. 15.03.1988, Milady Horákové 1920, 602 00 Brno
Sylva Trübová, nar. 30.05.1965
Ilona Tvrdá, nar. 17.08.1965, Lubná 194, 767 01 Lubná
Marie Tvrdá, nar. 22.11.1935, Lubná 71, 767 01 Lubná
František Tvrdý, nar. 24.02.1933, Lubná 71, 767 01 Lubná
Jaromír Tvrdý, nar. 09.05.1961, Lubná 194, 767 01 Lubná
Pavla Vaculíková, nar. 29.11.1965, Lubná 207, 767 01 Lubná
Mgr. Dušan Zaoral, nar. 03.10.1987, Lubná 14, 767 01 Lubná

Odůvodnění:

Dne 27.09.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad Kroměříž stanovil okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Dospěl k závěru, že toto právní postavení v daném případě přísluší stavebníkovi, jeho zástupci, vlastníkům dotčených pozemků a staveb, vlastníkům sousedních nemovitostí v těsné blízkosti záměru, Městu Kroměříž a vlastníkům technické infrastruktury. Jako účastníky řízení prizval stavební úřad:

EG.D, a.s., Růžena Bartoníková, Karel Cápek, Drahomír Dubina, Ivo Gabrhelík, Jarmila Gazdová, Ing. Nicole Chrastinová, Pavel Janov, Kateřina Kašíková, Dana Kochaničková, Martin Kučera, Sylva Kučerová, Marta Madejewski, Ing. Radim Madejewski, Otakar Mareš, Miroslav Mynář, Marie Mynářová, Pavel Navrátil, Marie Novotná, Obec Lubná, Mgr. Sylvie Osičková, Antonín Polišenský, Povodí Moravy, s.p., Iveta Roubalíková, Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, Miroslav Sedlář, Ludmila Sedlářová, Jaroslav Skácel, Ludmila Skácelová, Tomáš Slanina, Jaroslav Šafer,

Jan Šťáva, Sylva Trübová, Ilona Tvrdá, Marie Tvrdá, František Tvrdý, Jaromír Tvrdý, Pavla Vaculíková, Mgr. Dušan Zaoral, ČSOB Stavební spořitelna, a.s., Svatopluk Gabrhelík, GasNet, s.r.o., Hypoteční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s., Marie Šafferová, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Miluška Zvonařová, CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 3/1, 11/1, 11/3, 22/6, 53/1, 53/2, 119, 232, 233, 249, 264, 305, 320, parc. č. 1/1, 2/1, 14/3, 27/2, 146/1, 147/1, 147/3, 162/4, 162/7, 162/9, 162/10, 165/2, 165/3, 571/1, 773/8, 805/9, 2047/11, 2073/3, 2073/8, 2076/17, 2084, 2122, 2124, 2130/2, 2130/3, 2914, 3954 v katastrálním území Lubná u Kroměříže

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Lubná č.p. 111, č.p. 151, č.p. 23, č.p. 195, č.p. 196, č.p. 211 a č.p. 221

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto rozhodnutí v souladu s § 144 zák.č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) způsobem uvedeným v § 25 správního řádu a § 87 odst.1 stavebního zákona.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky:

- a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř. s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popř. s výsledkem řešení sporů.

Stavba je v souladu s požadavky toho zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území, které jsou řešeny vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění.

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu.

Předložená žádost a podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Dotčené orgány v průběhu řízení neuplatnily žádné požadavky na doplnění podkladů či projektové dokumentace.

Stavba je v souladu s územním plánem obce Lubná, účinným dne 15.11.2016. Liniová stavba bude umístěna v zastavěném území obce, převážně v plochách ulic a v plochách, kde je umístění staveb technické infrastruktury přípustné. Záměr je v souladu s územním plánem

Záměr stavby je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili a dále bylo předloženo:

- Plná moc pro zástupce stavebníka ze dne 17.1.2022
- Souhlasy dle § 184a stavebního zákona
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Kroměříž č.j.: MeUKM/017734/2022/0158/22 ze dne 20.4.2022
- Rozhodnutí MěÚ Kroměříž, odboru občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání komunikace č.j.: MeUM/079066/2022 ze dne 12.9.2022

- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát č.j.: KRPZ-99154-2/ČJ-2022-150806 ze dne 30.8.2022
- Vyjádření Obecního úřadu Lubná sp.zn.: 165/22 ze dne 14.9.2022
- Vyjádření CETIN a.s. č.j.: 565679/22 ze dne 7.3.2022
- Stanovisko GasNet Služby s.r.o. zn.: 5002564654 ze dne 28.3.2022
- Stanovisko VaK Kroměříž a.s. č. 310/2022 ze dne 10.3.2022
- Vyjádření a souhlas EG.D a.s. zn.: H18502-26169830 ze dne 2.3.2022
- Vyjádření cyrilek.net z.s. zn.: Vyj 158/2022 ze dne 1.3.2022
- Stanovisko Povodí Moravy s.p. zn.: PM-10169/2022/5203/Kuč ze dne 21.3.2022
- Vyjádření Obce Lubná ze dne 15.9.2022

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly též zahrnuty požadavky správců technické a dopravní infrastruktury dotčených navrženou stavbou z důvodu ochrany této infrastruktury. Požadavky správců technické a dopravní infrastruktury přesahující rámec nutného technického zajištění jimi spravovaných sítí (např. odkazy na konkrétní pracovníky správců, odkazy na povinnosti vyplývající ze zákona či požadavky na uzavírání občanskoprávních vztahů, či způsob financování stavby apod.) do podmínek rozhodnutí zahrnuty nebyly, neboť přesahují rozsah ochrany vlastnických práv těchto vlastníků a týkají se soukromoprávních vztahů jednotlivých subjektů.

Stavební úřad v souladu s § 132 odst. 3 písm. c) stavebního zákona, stanovil ve výrokové části III. podmínku č. 1, že stavba může být užívána až po vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci se k doplněným a upraveným podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Kubáčková
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Kroměříž

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Příloha:

Grafická příloha rozhodnutí:

- situační výkres

Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kroměříž po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 87 odst.1 stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě:

Obdrží:

Účastníci (dodejky):

MOPRE s.r.o., IDDS: cienki2

sídlo: Břest č.p. 79, 768 23 Břest

zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873, 602 00 Brno

Růžena Bartoníková, Lubná č.p. 150, 767 01 Kroměříž 1

Karel Cápek, Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Drahomír Dubina, Vrbka č.p. 55, 768 21 Kvasice

Ivo Gabrhelík, Lubná č.p. 163, 767 01 Kroměříž 1

Jarmila Gazdová, Páleníčkova č.p. 2739/11, 767 01 Kroměříž 1

Ing. Nicole Chrastinová, Lubná č.p. 14, 767 01 Kroměříž 1

Pavel Janov, Spáčilova č.p. 3036/9, 767 01 Kroměříž 1

Kateřina Kašíková, Lubná č.p. 162, 767 01 Kroměříž 1

Dana Kochaníčková, Lubná č.p. 111, 767 01 Kroměříž 1

Martin Kučera, Lubná č.p. 16, 767 01 Kroměříž 1

Sylva Kučerová, Lubná č.p. 16, 767 01 Kroměříž 1

Marta Madejewski, Lubná č.p. 198, 767 01 Kroměříž 1

trvalý pobyt: Lubná č.p. 198, 767 01 Kroměříž 1

Ing. Radim Madejewski, Lubná č.p. 198, 767 01 Kroměříž 1

Otakar Mareš, Slov. nár. povstání č.p. 3986/1, 767 01 Kroměříž 1

Miroslav Mynář, Lubná č.p. 189, 767 01 Kroměříž 1
Marie Mynářová, Lubná č.p. 189, 767 01 Kroměříž 1
Pavel Navrátil, Lubná č.p. 221, 767 01 Kroměříž 1
Marie Novotná, Lubná č.p. 6, 767 01 Kroměříž 1
Obec Lubná, IDDS: 23tavj9
 sídlo: Lubná č.p. 177, 767 01 Kroměříž 1
Mgr. Sylvie Osičková, Ztracená č.p. 62/18, 767 01 Kroměříž 1
Antonín Polišenský, Sládkova č.p. 2585/23, 767 01 Kroměříž 1
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2
Iveta Roubalíková, Rumunská č.p. 4049/18, 767 01 Kroměříž 1
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
 sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
Miroslav Sedlář, Mírová č.p. 651, 768 21 Kvasice
Ludmila Sedlářová, Mírová č.p. 651, 768 21 Kvasice
Jaroslav Skácel, Lubná č.p. 188, 767 01 Kroměříž 1
Ludmila Skácelová, Lubná č.p. 188, 767 01 Kroměříž 1
Tomáš Slanina, Lubná č.p. 135, 767 01 Kroměříž 1
Jaroslav Šafer, Kazimíra Rudého č.p. 3771/100, 767 01 Kroměříž 1
Jan Šťáva, Milady Horákové č.p. 1920/1a, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž, odborem právním, vedoucí právního odboru Mgr. Ladislavu Žiakovou, IDDS: bg2bfur
 sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1
 zastoupení pro: Sylva Trübová
Ilona Tvrdá, Lubná č.p. 194, 767 01 Kroměříž 1
Marie Tvrdá, Lubná č.p. 71, 767 01 Kroměříž 1
František Tvrdý, Lubná č.p. 71, 767 01 Kroměříž 1
Jaromír Tvrdý, Lubná č.p. 194, 767 01 Kroměříž 1
Pavla Vaculíková, Lubná č.p. 207, 767 01 Kroměříž 1
Mgr. Dušan Zaoral, Lubná č.p. 14, 767 01 Kroměříž 1

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a dle § 144 odst. 6 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):

ČSOB Stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjqq2
 sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Svatopluk Gabrhelík, Lubná č.p. 163, 767 01 Kroměříž 1
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Hypoteční banka, a.s., IDDS: 5azegu5
 sídlo: Radlická č.p. 333/150, 150 00 Praha 5-Radlice
Raiffeisenbank a.s., IDDS: skzfs6u
 sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
Marie Šafferová, Olbrachtova č.p. 1169, 765 02 Otrokovice 2
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IDDS: pmigtdu
 sídlo: Želetavská č.p. 1525/1, 140 00 Praha 4-Michle
Miluška Zvonařová, Díly IV č.p. 884, 760 01 Zlín 1
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j
 sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 3/1, 11/1, 11/3, 22/6, 53/1, 53/2, 119, 232, 233, 249, 264, 305, 320, parc. č. 1/1, 2/1, 14/3, 27/2, 146/1, 147/1, 147/3, 162/4, 162/7, 162/9, 162/10, 165/2, 165/3, 571/1, 773/8, 805/9, 2047/11, 2073/3, 2073/8, 2076/17, 2084, 2122, 2124, 2130/2, 2130/3, 2914, 3954 v katastrálním území Lubná u Kroměříže

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Lubná č.p. 111, č.p. 151, č.p. 23, č.p. 195, č.p. 196, č.p. 211 a č.p. 221

Dotčené orgány:

Obecní úřad Lubná, IDDS: 23tavj9

sídlo: Lubná č.p. 177, 767 01 Kroměříž 1

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, IDDS: w6thp3w

sídlo: J. A. Bati č.p. 5637, 760 01 Zlín 1

MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

MěÚ Kroměříž, stavební úřad, oddělení územního plánování, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

MěÚ Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Dále obdrží:

MěÚ Kroměříž, odbor kancelář úřadu, oddělení spisové služby, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

272,
11,
ná



Schvaluje se dle rozhodnutí
ze dne 27.01.2023, pod č.j:
02/328/083852/3783/117/2022/PoK

Ing. Hana Kubáčková
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Kroměříž

