

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
STAVEBNÍ ÚŘAD
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115

Č.j.	02/328/019106/702/21/2023/Po	Kroměříž, dne 7.9.2023
Oprávněná úřední osoba:	Bc. Pospíšilová Gabriela, kancelář č. 507	
Telefon:	573 321 106	
E-mail:	gabriela.pospisilova@mesto-kromeriz.cz	

GasNet, s.r.o.
Klíšská 940
400 01 Ústí nad Labem

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Kroměříži, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 27.02.2023 podala

společnost GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem,
kterou zastupuje společnost emh system project, s.r.o., jednatel Ing. Marek Hladný, IČO
26932067, Vinařská 240, 603 00 Brno,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

"Reko MS Kroměříž - Březinova"
Kroměříž, Březinova

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 2254 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2255 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2256 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2257 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2258 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2512 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2513 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3579 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 94/30 (ostatní plocha), parc. č. 94/32 (ostatní plocha), parc. č. 94/33 (ostatní plocha), parc. č. 976/5 (zahrada), parc. č. 978/9 (zahrada), parc. č. 979/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Kroměříž.

Druh a účel umísťované stavby:

Jde o umístění nového STL plynovodu dn 160 v délce 152,2 m, 17 kusů STL plynových přípojek v celkové délce 90,8 m a 11 kusů NTL vnějších částí domovních rozvodů plynu v ulici Březinova

v Kroměříži. Plynovod začíná napojením na STL plynovod vybudovaný v rámci stavby "REKO MS Kroměříž - Kollárova" v místní komunikaci před objektem č.p. 5298 a vede ulicí Březinova jihozápadním směrem k ulici Velehradská, kde bude před objektem č.p. 3579 ukončen a zaslepen.

a) PS-01 STL Plynovody

- Plynovodní řad bude proveden z plastových trub mat. PE100RC (černý s oranžovými pruhy) o dimenzi dn160x9,1 mm středně těžké řady SDR 17,6 pro rozvod zemního plynu s maximálním provozním přetlakem do 400 kPa.
- PE potrubí bude spojováno pomocí svárů na tupo nebo elektrospojek.
- Chráničky a ochranné trubky budou provedeny z trub plastových PEHD SDR 26 (SN 4) příslušných dimenzí, na obou koncích utěsněny proti vnikání vody a nečistot těsníci manžetami nebo montážní pěnou (ochr. trubky). Chráničky budou opatřeny na vyšším konci číchačkou vyvedenou do litinového poklopu na terén. Plynovod bude v chráničce vymezen středícími prvky (např. RACI nebo JM Tech).
- Rušené části plynovodu budou odpojeny a řádně odplyněny. V souběhu s nově pokládaným plynovodem budou odplyněné trubky vyjmuty ze země a ekologicky zlikvidovány. Likvidace stávajících plynovodů a plynovodních přípojek bude provedena dle platné směrnice provozovatele "Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy místních sítí" a dle ČSN 73 6005.

b) PS-02 STL Plynovodní přípojky

- Domovní plynovodní přípojky - 17 kusů, budou provedeny z plastových trub mat. PE100RC (černý s oranžovými pruhy) o dimenzi dn32x3,0 mm, dn40x3,7 mm.
- Plynovodní přípojky budou napojeny pomocí navrtávacího "T" kusu přípojkového PE100 příslušné dimenze. Dále pak pokračují trubkou PE100RC do skříňky HUP, umístěné na veřejně přístupných místech, pokud možno na hranici pozemku (typicky v průčelní zdi domu nebo na hranici pozemku objektů, ve výjimečných případech v zemním provedení před obvodovou zdí budovy). Přechod "trubka PE/HUP" bude proveden zalisovaným kovovým nástavcem se závitem typ ISIFLO. Svislá část přípojky do nadzemní skříňky bude provedena uložením PE potrubí d trub plastových PEHD SDR 26 (SN 4). Upevnění přípojky a ochranné trubky bude provedeno pomocí objímky a držáku ISIFLO ke skříni HUP.
- Skříň HUP, kde bude umístěn hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku plynu a případně i plynoměr, bude provedená z nehořlavého materiálu a umístěná dle ČSN EN 1775 ed.2, TPG 704 01 a situačního výkresu. Prostor, kde je uzávěr plynu, regulátor a plynoměr musí být trvale přístupný, větratelný a označen dle ČSN ISO 3864-1.

NTL Plynovodní domovní rozvody:

- Vnější domovní plynovody v počtu 11 kusů, mezi HUP a objektem budou provedeny v zemi z plastových trub materiálu PE100RC příslušné dimenze. Ve vzdálenosti nejméně 1,0 m před objektem bude umístěn přechodový kus PE-ocel v zemním provedení a dopojení do objektu provedeno z ocelových trub příslušné dimenze opatřených tovární plastovou izolací PE - Bralen. Alternativně - tam, kde je vzdálenost mezi objektem HUP a připojovanou nemovitostí příliš malá a přechodování PE-ocel by bylo neekonomické - může být z ocelových trub opatřených tovární plastovou izolací PE - Bralen provedena celá vnější část OPZ. V případě nadzemního vedení plynovodu (podél zídek oplocení a vstupů) bude plynovod proveden z ocelových trub bezešvých, hladkých, chráněných proti korozi vhodným nátěrem v souladu s TPG 704 01.
- Napojení a úprava vnitřního plynovodu bude provedena dle ČSN EN 1775 ed.2 a TPG 704 01 z ocelových trubek černých, materiál dle ČSN EN ISO 3183, příloha L - L245 (ev. 11 353.1 dle ČSN 41 1503). Ohyby budou ocelové, neizolované, stejné jakosti jako materiál potrubí. Spojování potrubí a ohybů bude provedeno svařováním. Potrubí bude uchyceno na konzolách, zasazených do zdiva ve vzdálenosti po cca 3,0 m. Za plynoměry budou instalovány kulové uzávěry příslušných dimenzí.
- Plynovodní potrubí nesmí ležet přímo na stěně, stropu nebo zemi. Po odzkoušení bude potrubí natřeno 2x ochranným nátěrem proti korozi a 1x vrchním nátěrem. Plynovodní rozvod musí být vzhledem k ostatním instalacím veden tak, aby mezi povrchy jednotlivých potrubí ostatních instalací a kabelů byla zachována vzdálenost min. 20 mm. Při prostupech potrubí stěnou nebo stropem bude toto opatřeno ocelovou chráničkou nebo ochrannou trubkou.

- Objekty odběratelů narušené montážní činností budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
- Montáž plynovodního zařízení z PE bude prováděna dle ČSN EN 12 007-1, 2, 3, 4 a 5, ČSN 73 6005, Technických pravidel G 702 01 a souvisejících norem a pravidel, platných v době realizace projektu.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavebním záměrem budou přímo dotčeny pozemky st. p. 2254 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2255 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2256 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2257 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2258 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2512 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2513 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3579 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 94/30 (ostatní plocha), parc. č. 94/32 (ostatní plocha), parc. č. 94/33 (ostatní plocha), parc. č. 976/5 (zahrada), parc. č. 978/9 (zahrada), parc. č. 979/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Kroměříž.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 2254 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2255 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2256 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2257 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2258 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2512 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 2513 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 3579 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 94/30 (ostatní plocha), parc. č. 94/32 (ostatní plocha), parc. č. 94/33 (ostatní plocha), parc. č. 976/5 (zahrada), parc. č. 978/9 (zahrada), parc. č. 979/8 (ostatní plocha) v katastrálním území Kroměříž.
2. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
3. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní řízení, kterou zpracoval autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. Marek Hladný ČKAIT - 1003735. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
4. Před zahájením stavby budou vytýčeny sítě technické infrastruktury ve staveništi.
5. Při provádění stavby a jejím provozu budou respektovány hlukové limity dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, občanský zákoník a obecné závazné vyhlásky Města Kroměříže o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
6. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění.
7. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření Nej.cz s.r.o., zn.: VYJNEJ-2022-10025-01 ze dne 9. 8. 2022:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Nej.cz s.r.o.

V příložených zákresech je orientačně zachycen průběh a druh naší sítě v místech, kde se naše vedení či zařízení nacházejí v oblasti vyznačeného zájmového území nebo se k němu bezprostředně blíží. Ochranné pásmo podzemního kabelového vedení SEK dle § 102 zákona č. 127/2005 (zákon o elektronických komunikacích) činí 0,5 m po obou stranách krajního vedení. Toto ochranné pásmo není v příložených zákresech zakresleno. Upozorňujeme, že kromě samotných kabelových vedení (metalických nebo optických) se pod úroveň terénu mohou nacházet i další zařízení jako jsou kabelové chráničky, spojky, komory, markéry, sloupky a označníky apod., nad úroveň terénu se mohou nacházet např. sloupky či technologické skříně s rozvaděči a zesilovači a další zařízení.

*Na základě žadatelem uvedeného důvodu slouží toto vyjádření výhradně pro účel(y): územního řízení
Za předpokladu, že budou dodrženy níže uvedené obecné podmínky, společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební*

povolení či jiné), je-li v odstavci výše uvedeno, že toto vyjádření slouží i pro účely příslušného správního řízení.

Stavebník či jím pověřená třetí osoba je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK podle § 101, zák. č. 127/2005 Sb., a to především:

- Zajistit zanesení informací o přítomnosti sítí elektronických komunikací v majetku Nej.cz s.r.o. vyskytujících se v lokalitě dotčené předmětnou stavební akcí do příslušné projektové dokumentace včetně zohlednění a řešení případného střetu dle podmínek v tomto vyjádření.
- Dodržovat platnou legislativu, technologické postupy a technické normy pro příslušný druh staveb a veškerá doporučená bezpečnostní opatření, aby nedošlo ohrožení či k poškození jak naší SEK, tak majetku a zdraví osob.
- Naše SEK spolu s pomocnými zařízeními (např. „kiosky“, kabelové komory, sloupky, kabelové rezervy, technologické skříně, rozvaděče, napájecí zařízení, antény atd.) nesmí být bez našeho souhlasu odstraněna, přeložena, manipulována ani dotčena žádným jiným způsobem. Existuje-li v místě stavby (pozemek, budova apod.) věcné břemeno či jiné právo ve prospěch naší společnosti, musí zůstat zachováno, případně být po provedení stavby obnoveno.
- V případě, že předmětný stavební záměr koliduje s naší SEK (situace kdy přítomnost SEK vylučuje možnost provedení předmětné stavební akce, nebo by její provedení ohrožovalo bezpečný a bezporuchový chod SEK), případně zasahuje-li do jejího ochranného pásma a existuje zároveň důvod domnívat se, že by předmětná stavba mohla negativně ovlivňovat bezpečný a bezporuchový provoz naší SEK nebo zamezovat přístupu k ní, případně i v jiných případech, kdy hrozí poškození SEK, je žadatel či jím pověřená třetí osoba bez zbytečného odkladu povinen kontaktovat pracovníky pověřené ochranou sítě (dále jen „POS“) za účelem dojednání konkrétních podmínek ochrany, případně společnost Nej.cz s.r.o. vyzvat k přeložení SEK. Stavbou (stavebním záměrem, stavební akcí) se rozumí jakékoliv stavební práce, demoliční práce, rekonstrukce či stavební úpravy, odstraňování havárií, výkopové práce (včetně bezvýkopové technologie jako jsou např. protlaky či podvrty), úpravy terénu, výsadby zeleně apod.
- V případě nutnosti přeložení, manipulace či úprav naší SEK budou veškeré práce spojené s přeložkou či úpravou SEK provedeny pracovníky společnosti Nej.cz s.r.o. Nedílnou součástí přeložení nebo úpravy SEK jsou také kontrolní zkoušky SEK (tlakové zkoušky těsnosti HDPE chrániček, reflektometrické měření optických kabelů, případně i jiné), vypracování dokumentace skutečného provedení apod. Dojde-li k přeložce naší SEK, dodá stavebník polohopisnou dokumentaci (geodetické zaměření) překládaného úseku naší sítě v elektronické. V případě přeložky rovněž stavebník zajistí veřejnoprávní a majetkové vypořádání (věcná břemena, stavební povolení atp.).
- V ochranném pásmu SEK neprovádět výsadbu trvalých porostů, zejména dřevin či jiných hlubokokořenících rostlin bez užití technologie, která spolehlivě a trvale zabrání poškození našich kabelů vlivem prorůstání kořenů mezi naše vedení. S ohledem na budoucí růst kořenových systémů rostlin je třeba provádět případnou výsadbu v takové vzdálenosti od našich vedení, aby jejich kořeny nemohly negativně ovlivňovat naše kabelové trasy (např. deformovat plastové kabelové chráničky) či nebránily přístupu ke kabelům v případě nutnosti provádění servisního zásahu. Bude-li použita technologie bránící prorůstání kořenů mezi naše kabely (např. protirůstové plachty či folie), je výsadba v blízkosti našeho vedení možná za předpokladu, že tato technologie nebude v případě potřeby servisního zásahu bránit přístupu k našim kabelům a zároveň, že nám bude vždy bezpodmínečně umožněno přistupovat k našemu vedení a provádět práce v případném ochranném pásmu dřevin. Vedou-li v blízkosti místa výsadby naše nadzemní sítě, je třeba dřeviny sázet v takové vzdálenosti, aby s ohledem na růst větví v budoucnu nedocházelo ke kolizi s naší SEK. Způsob ochrany našich vedení je vždy potřeba projednat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem.
- Při případném odstraňování či demolici stavby, ve (na) které jsou umístěna naše zařízení či se nachází v bezprostřední blízkosti odstraňované stavby, je nutné s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem domluvit další postup, zejména o zajištění bezpečného odpojení a přeložení našich zařízení.
- Pokud by jakákoliv nově budovaná stavba zasahovala svým ochranným pásmem do ochranného pásma našeho vedení, je nutné stavbu navrhnout takovým způsobem, aby byla možná bezproblémová údržba či provádění oprav naší sítě bez jakýchkoliv omezení (např. včetně používání mechanizace, otevřeného plamene apod.).

- *Nachází-li se v dotčené lokalitě naše podzemní vedení, je před započítím stavebních prací nutno v terénu trasu vedení vytýčit. Objednání vyhledání a vytýčení SEK je nutno provést 14 dní před plánovaným zahájením stavby.*
- *Nachází-li se v dotčené lokalitě naše nadzemní vedení, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při případném používání vysokozdvížných zařízení, jako jsou například jeřáby, žebříky, vysokozdvížné montážní plošiny apod.*
- *Při provádění prací uvnitř objektů, na střeších budov či na stožárech je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést průzkum a zjistit polohu všech našich vedení a zařízení, které by mohly být stavbou dotčeny či poškozeny a provést taková opatření, aby k tomu nedošlo. Nachází-li se v místě provádění prací naše antény, nesmí před ně být umísťovány žádné zařízení (nesmí dojít k jejich „zastínění“). V případě potřeby pomoci s vyhledáním našich zařízení (jedná-li se např. o vedení pod omítkami či jinak skryté) kontaktujte POS*
- *V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrností kvůli ubývajícímu krytí nad SEK.*
- *Nachází-li se nadzemní vedení SEK na sloupech, stožárech či podpěrách, je třeba se vyvarovat všech prací a postupů, při kterých by mohla být narušena stabilita takových podpěrných bodů. Jsou-li takové podpěrné body v majetku třetí strany (např. ČEZ, technické služby apod.), je nutno oslovit jejich vlastníka a respektovat jím navržené podmínky ochrany.*
- *Stavebník či jím pověřená třetí osoba zajistí, aby pracovníci provádějící stavební práce byli prokazatelně seznámeni s polohou naší SEK i s podmínkami její ochrany. Rovněž je nutno obeznámit pracovníky s možnou odchylkou polohy našich vedení a zařízení. Nebude-li možné trasu našich vedení spolehlivě určit, je stavebník či jím pověřená třetí osoba povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond dle pokynů námi pověřeného pracovníka.*
- *Zjistí-li stavebník či jím pověřená osoba rozpor v projektové dokumentaci (např. nenachází-li se trasy našich sítí tam, kde podle projektové dokumentace mají být či je zřejmé, že trasy vedou jinudy), případně bude-li nalezeno neidentifikované vedení s podezřením, že by mohlo patřit naší společnosti, je nutné zastavit práce a situaci za účelem zajištění ochrany vedení konzultovat s POS či jiným námi určeným zaměstnancem.*
- *V případě, že se v průběhu stavby naskytnou předem nepředvídané okolnosti, které by mohly mít za následek ohrožení či poškození naší SEK, je nutné tyto okolnosti konzultovat s POS či jiným námi pověřeným zaměstnancem a přijmout případně navržená opatření vedoucí k zabezpečení naší SEK.*
- *Při jakékoliv činnosti v ochranném pásmu SEK (0,5 m od podélné osy krajního vedení) či v jeho blízkosti musí být postupováno tak, aby nedošlo k ohrožení či poškození SEK. Práce je třeba provádět ručně se zvýšenou opatrností a bez použití mechanizace (bagry či jiné hloubící stroje) a nevhodného nářadí. Dále je třeba respektovat jakékoliv vznesené konkrétní požadavky na způsob ochrany našich zařízení.*
- *Vedení SEK nepřejíždět těžkými vozidly a mechanizací pokud nebude provedena odpovídající ochrana těchto tras proti mechanickému poškození (panely nebo jiným vhodným způsobem) - bude řešeno v dokumentaci pro provádění stavby.*
- *V ochranném pásmu SEK nesmí být uskládován stavební materiál, zemina či suť ani v něm nesmí být umísťováno technické vybavení stavenišť. Je nutno zajistit, aby k naší SEK byl vždy možný bezproblémový přístup.*
- *Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy SEK jakýmkoliv způsobem znepřístupnit, např. zabetonováním.*
- *Při provádění prací je nutno postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení a prostorového uspořádání trasy SEK. Není možné snižovat ani zvyšovat krytí zeminou nad SEK bez našeho předchozího souhlasu.*
- *Při odkrytí vedení SEK je nutno toto vedení zabezpečit proti poškození, prověšení nebo odcizení. Rovněž je třeba učinit taková opatření, aby vedení nebylo poškozeno živly (např. sesuvem zeminy).*
- *Každé způsobené nebo zjištěné poškození SEK neprodleně telefonicky nahlásit osobě POS a současně na oddělení dohledu sítě.*
- *V případě křížení či souběhu je nutno dodržovat platné normy (zejména ČSN 736005 o prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a technologické postupy, přičemž bude křížení či*

souběh řešen v dokumentaci předmětné stavby. Při křížení je nutno Vaše zařízení uložit pod naše stávající vedení. Dále je třeba obnovit pískové lože, důkladně zhutnit písek či zeminu pod naším zařízením a obnovit krycí výstražnou fólii a trasovací kabel.

- Dojde-li v průběhu stavby k odkrytí naší SEK, je nutno pořídit fotodokumentaci obnaženého vedení. Dále je nutno před záhozem vyzvat společnost Nej.cz s.r.o. , resp. pracovníka pověřeného ochranou sítě, k provedení kontroly obnaženého vedení za účelem ověření, zda není zařízení SEK poškozeno. Bez této kontroly není možné provést zához (nebude-li tato podmínka dodržena, mohou být případné poruchy či škody na našem zařízení považovány za zaviněné stavebníkem). Zároveň stavebník či jím pověřená třetí osoba předá POS kopii stavebního deníku příslušné stavby se všemi zápisy o provedených kontrolách při křížení či souběhu, poruchách, poškození SEK apod, a dále poskytne pořízenou fotodokumentaci.

- V případě, že toto vyjádření či poskytnuté podklady neobsahují dostatek informací k provedení stavby či zpracování dokumentace, či v případě, kdy předmětný stavební záměr koliduje se SEK a je zjevně nutné přeložení SEK, je žadatel povinen kontaktovat POS či dalšího námi pověřeného zaměstnance a projednat s tím situaci za účelem upřesnění detailů a stanovení konkrétních podmínek ochrany.

- Ohlásit ukončení stavby.

8. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření CETIN a.s., č.j.: 725688/22 ze dne 4.8.2022:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- S umístěním jmenovité stavby souhlasíme za předpokladu respektování zařízení podzemních vedení sítě elektronických komunikací (dále jen PVSEK) v majetku společnosti CETIN a.s., které se budou na staveništi a v jeho blízkosti nacházet. Požadujeme provedení zákresu veškerých tras PVSEK do výkresové části projektové dokumentace. ; a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

9. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření a souhlasu EG.D, a.s., zn.: H18502-26197995 ze dne 01.08.2022:

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD, a.s. (dále jen EGD).
4. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s distribučním zařízením bude odpovídat příslušným ČSN normám.
7. Přizvání zástupce EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
13. Nenarušení podzemní uzemňovací soustavy.
14. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení.
10. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření Kroměřížských technických služeb, s.r.o. zn.: 3430/BD/2022 ze dne 16.8.2022:
- K Vaši žádosti o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme, že KTS, s.r.o. Kroměříž nemají ve vztahu k sítím VO a předložené žádosti ze strany vlastních zájmů žádných zásadních a pozměňujících připomínek.
- V prostoru výše uvedené stavby „ŘEKO MS Kroměříž - Březinova“ v k.ú. Kroměříž se nachází stávající zařízení veřejného osvětlení v naší správě (kabelové vedení a stožáry VO) Dojde ke vstupu do ochranného pásma, k souběhu a ke křížení se stávající kabelovou trasou VO. Stávající kabelová trasa VO je vedena - viz přiložená situace.
- Kabel je uložen v hloubce 500-800 mm, pod komunikací je v hloubce 1,0 až 1,2 m.
- Z výše uvedeného popisu uvádíme a požadujeme:

- 1) před zahájením zemních a výkopových prací požádat předem o provedení vytyčení stávající kabelové trasy VO. Vytyčení provede na základě objednávky správce sítí VO, KTS s.r.o. Kroměříž, odd. VO.
 - 2) organizace, dodavatelé, případně osoby, které budou provádět povolené práce, jsou povinny učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození kabelů VO stavebními nebo zemními pracemi, případně provozně hospodářskou činností.
 - 3) v ochranném pásmu kabelového vedení VO požadujeme zemní a výkopové práce provádět ručně.
 - 4) v případě obnažení kabelu je nutno zajistit obnažené kabely před poškozením dle ČSN 341050 a po ukončení a před záhozem vykopu přizvat ke kontrole odpovědného pracovníka KTS s.r.o.
 - 5) investor nebo dodavatel prací zajistí, aby nedošlo k poškození stávajícího kabelu VO a nebylo se zařízením manipulováno a odpojováno atd.
 - 6) v případě poškození zařízení VO tuto skutečnost neprodleně oznámit správci sítě VO.
 - 7) práce na případných opravách provede na základě objednávky výhradně správce sítí VO, KTS s.r.o., Kroměříž.
 - 8) v místech obnažení tras VO stavebními pracemi požadujeme před záhozem provést kontrolu na místě samém s provedením příslušného zápisu písemnou formou (stavební deník, protokol apod.).
 - 9) případné změny, rozšíření rozsahu stavby a jiné doplňky, zasahující svým rozsahem jiné prostory, než uvedené v žádosti (PD) a kolidující s trasami VO, požadujeme předložit písemnou či výkresovou dokumentaci a tuto s námi předem konzultovat a odsouhlasit.
11. Budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku č. 975/2022 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. ze dne 24.8.2022:

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci stávajícího NTL plynovodu a plynovodních přípojek v Kroměříži, ul. Březinova. Stavba bude provedena od křižovatky ulic Březinova x Kollárova po křižovatku Březinova x Velehradská. Bude vybudováno 17 ks plynovodních přípojek napojených na projektovaný plynovod STL PE DN160. Stávající HUP, které nejsou umístěny na hranici pozemku odběratele nebo nejsou jinak přístupné z veřejného prostranství, budou přemístěny na hranici pozemku nebo fasádu objektu.

V zájmovém území stavby se nacházejí vodovodní řady Lt DN80, Lt DN100 a kanalizační stoky beton DN300, DN400, které jsou ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. Před zahájením zemních prací je nutné požádat o jejich vytyčení včetně vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek v dotčené lokalitě. Příložený situační zákres sítí je pouze orientační. Pro upřesnění polohy a způsobu uložení vodovodního a kanalizačního potrubí je investor zemních prací povinen provést nezbytně nutný počet ručně kopaných sond dle pokynů zástupce VaK.

Při realizaci stavby požadujeme dodržet ustanovení dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. Dále požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního a kanalizačního potrubí na každou stranu, u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěna žádná nadzemní stavba ani zařízení. Při stavbě inženýrských sítí požadujeme dodržet prostorová uspořádání podzemních sítí technické vybavenosti dle ČSN 73 6005. V blízkosti vodovodního a kanalizačního potrubí je nutné veškeré zemní práce provádět ručně. Během stavebních prací i po jejich dokončení musí zůstat naše zařízení včetně vnějších povrchových znaků přístupné a funkční. Při realizaci zemních prací musí být dodrženo min. krytí vodovodního řadu a kanalizační stoky dle ČSN 73 6005. Při úpravě okolního terénu požadujeme osazení vodovodních a kanalizačních poklopů a armatur do výšky nově upraveného terénu. Případné úpravy poklopů a armatur na vodohospodářském zařízení je nutné projednat se zástupcem VaK Kroměříž, a.s., jejich zapravení provede zhotovitel investora pod dohledem oprávněného zaměstnance VaK Kroměříž, a.s. Po dokončení stavebních prací bude přizván zástupce VaK Kroměříž, a.s. ke kontrole a ověření správnosti osazení vnějších povrchových znaků na vodohospodářském zařízení.

K zahájení stavebních prací v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace požadujeme přizvat zástupce VaK Kroměříž, a.s.

Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. souhlasí s realizací zemních a stavebních prací v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok dle výše uvedených podmínek.

12. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření Nordic Telecom s.r.o., č.: 2022-2907093631 ze dne 29.7.2022:

Dle předložené dokumentace žadatele bylo zjištěno:

- 1. Realizaci navržené stavby dochází ke křížení a souběhům se stávající technickou infrastrukturou v našem vlastnictví*
- 2. navrženou stavbou jsou dotčena ochranná pásma PVSEK společnosti Nordic Telecom s.r.o.*
- 3. v zájmové oblasti se nachází plánovaná, povolovaná či přípravná práce k realizaci na PVSEK v našem vlastnictví a dochází ke křížení a souběhům s námi plánovanou výstavbou*

Na základě předložených podkladů vydáváme:

souhlas s ŘEKO MS Kroměříž - Březinova

při dodržení podmínek následujících podmínek

- 1. Požadujeme doplnění průběhů našich tras do projektové dokumentace*
- 2. Dodržení všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Nordic Telecom s.r.o.*

Vydané vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu PVSEK v předmětné lokalitě a k datu vydání vyjádření.

Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy.

13. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření cyrilek.net z.s., zn.: Vyj 226/2022 ze dne 01.08.2022:

Dle ustanovení § 102, odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb. souhlasíme s provedením prací spojených s realizací předmětné stavby v ochranném pásmu PVSEK za následujících podmínek:

- stavbou nebudou narušeny či ohroženy trubkovody PVSEK v našem vlastnictví vč. vytyčovacího vedení*
- trasa stávajícího PVSEK v našem vlastnictví musí být zaznamenána v projektové dokumentaci stavby*
- zahájení stavby stavebník oznámí spolku nejméně 15 dnů předem a požádá o vytyčení polohy vedení sítě*
- při provádění prací je nutno postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na vytyčených sítích a v jejich blízkosti dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů*
- případné výkopové práce v ochranném pásmu PVSEK budou prováděny zásadně ručně*
- zajistit dodržení krytí a odstupů sítí podle ČSN 736005*
- v případě křížení oddělit stávající trubkovody PVSEK chráničkou s přesahem 1m na každou stranu od osy vedení (před vlastním provedením nutno projednat a nechat si odsouhlasit zástupcem spolku)*
- odkryté trubkovody PVSEK vč. vytyčovacího vedení stavebník na vlastní náklady řádně zabezpečí proti průvěsu, poškození a to i třetí osobou*
- při poškození trubkovodů PVSEK či vytyčovacího vedení přerušit další práce, zabezpečit vedení před dalším poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit spolku,*
- není dovoleno odkrývat či jinak zasahovat do podzemních kabelových komor sítě*
- před záhozem musí být k prohlídce stavu trubkovodů PVSEK a vytyčovacího vedení stavebníkem pozván zástupce spolku, který zápisem do stavebního deníku potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení*
- při záhozu musí stavebník zajistit obnovu ochranných a výstražných prvků PVSEK (krycí desky, výstražná folie)*
- na trase PVSEK nesmí být bez souhlasu vlastníka zřizovány stavby, skládky materiálu a vysazovány trvalé porosty*
- bez předchozího souhlasu spolku nesmí být měněna poloha či hloubka krytí PVSEK*
- stavebník nebude provádět práce bez splnění výše uvedených požadavků, které podmiňují platnost tohoto souhlasu*

14. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s., č.j.: E39158/22 ze dne 29.7.2022:

V dané lokalitě se nachází technická infrastruktura (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (TMCZ), která je nezbytná pro provoz elektronického zařízení veřejné telekomunikační sítě.

Dle předložené dokumentace dojde ke kolizi s TI typu:

Druh TI	TI v kolizi	Příloha
Optické trasy	Ano	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.3
Mikrovlnné (MW) spoje	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.4
Elektropřípojky (vedení NN)	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.5
Základnové stanice	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6
Body sítě	Ne	V případě kolize postupujte podle instrukcí v příloze č.6

Při splnění podmínek uvedených v přílohách podle druhu kolize s TI souhlasí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. s výstavbou v zájmovém území.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

15. Budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku Města Kroměříž zastoupeného MěÚ Kroměříž, odboru služeb KS č. 0563/22 ze dne 24. srpna 2022:

Odbor služeb MěÚ Kroměříž nemá k PD za níže uvedených podmínek námítky.

Obecné podmínky:

V případě, že stavbou budou dotčeny pozemky v majetku města /zábor, skládka, rozkopávka/ požádá stavebník o povolení odbor služeb, kde budou stanoveny další podmínky, min. 20 dnů před zahájením prací. Po ukončení stavebních prací uvede stavebník povrch travnatých ploch a povrch a konstrukci komunikací města, dotčených stavbou, do původního stavu. Konkrétní způsob zapravení komunikace města je uveden níže.

V rámci obnovy živичného povrchu vozovky po rozkopání místní komunikace na ul. Březinova požadujeme po provedených pracích, řádném zhutnění a zhotovení podkladních vrstev vozovky dále odfrézovat a zapravit živичný povrch v celé šířce vozovky v úseku dotčeném stavbou.

Podmínky za úsek správy veřejné zeleně:

- Veškeré stromy budou chráněny v souladu s normou ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména:*

- Ochrana kořenového prostoru při hloubení stavebních jam a jiných hloubených výkopů - Bude dodržena minimální vzdálenost výkopů do paty kmene stromů 200 cm, kde to nelze dodržet, provést výkop co nejdál od paty kmene, po dohodě se správcem zeleně.*

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit (ihned po vzniku poranění začistit ránu hladkým řezem a zatřít stromovým balzámem či vodou ředitelnou barvou). Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu (včasným záhozem zeminou, zakrytím, vlhčením). Výkopy budou prováděny ručně.

- Ochrana kořenové zóny při navážce - V kořenové zóně stromu nebude provedena žádná navážka, ani zde nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. Při provádění prací nebude přejížděna kořenová zóna stavebními mechanizmy.*

- Ochrana stromu před mechanickým poškozením - Kmen stromu, v jehož blízkosti se bude pohybovat mechanizace, bude obedněn do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení bude připevněno bez poškození stromu a vůči kmenu bude vypolštářováno. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Koruna stromu bude chráněna před poškozením stavebními mechanizmy.*

- Před realizací stavby bude požádáno o povolení vstupu do plochy veřejné zeleně a za přítomnosti správce zeleně bude upřesněn způsob provádění prací.*

- Při zahájení prací a po jejich skončení bude provedena terénní kontrola dotčených stromů a ploch zeleně za účasti správce zeleně a zástupce stavby, o stavu stromů bude sepsán záznam.*

16. Budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku Krajského ředitelství policie zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, Dopravního inspektorátu č.j.: KRPZ-93207-2/ČJ-2022-150806 ze dne 15. srpna 2022:

Po posouzení předložené žádosti z hlediska námi chráněných zájmů ve vztahu ke komunikacím dotčeným stavbou (místní komunikace) Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát jako dotčený orgán státní správy v územním řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění novel souhlasí s vydáním územního rozhodnutí k předmětné akci v rozsahu dle předložené projektové dokumentace, zpracované Pavlem Hladným v srpnu červenci 2022 pod zakázkovým číslem 04-06-21. Situace stavby tvoří přílohu tohoto stanoviska.

Po dobu předpokládaného k omezení provozu na některé z komunikací dotčených stavbou při provádění prací spojených s rekonstrukcí řešeného plynovodu (výkopové práce, uložení materiálu, pohyb mechanizace, apod.) bude užito přechodné úpravy dopravního značení pracovního místa v rámci částečné nebo úplné uzavírky dotčené komunikace.

Návrh osazení přechodného dopravního značení, zpracovaný odborným pracovištěm dle platných obecně právních norem a technických podmínek, bude v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění novel předložen zdejšímu dopravnímu inspektorátu k vyjádření s dostatečným předstihem před zahájením stavebních prací.

17. Budou dodrženy požadavky obsažené v Koordinovaném závazném stanovisku MěÚ Kroměříž č.j.: MeU KM/065218/2022/0563/22 ze dne 23.08.2022:

Městský úřad Kroměříž, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní úřad za použití ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon") posoudil předloženou projektovou dokumentaci výše uvedené stavby podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon "o pozemních komunikacích") a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích ve spojení s § 44 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vydává pro účely územního řízení z hlediska řešení místních komunikací souhlasné závazné stanovisko při splnění níže uvedených podmínek.

1. Před vydáním územního rozhodnutí stavebník požádá MěUKM, oddělení dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání místní komunikace, silnice, pro umístění inženýrských sítí do tělesa místní komunikace (komunikace, chodníku) v souladu ust. § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. (Jedná se o nově zřizované vedení, uložené v nové trase).

2. Stavebník před zahájením stavebních prací požádá MěUKM, oddělení dopravy a silničního hospodářství o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona o pozemních komunikacích z důvodu rozkopání místních komunikací (chodníku) na ul. Březinova v Kroměříži.

18. Budou dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku GasNet Služby s.r.o., zn.: 7700103582 ze dne 5.6.2023:

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený společností GasNet Služby, s.r.o., souhlasí s předloženým technickým řešením projektové dokumentace plynárenského zařízení pro stavbu s názvem „ŘEKO MS Kroměříž - Březinova", číslo stavby 7700103582 a souhlasí s vydáním územního rozhodnutí.

Po získání výše uvedeného povolení projektant předloží k vyjádření projektovou dokumentaci pro provedení stavby včetně všech dokladů nutných k realizaci stavby dle zákona č. 183/2006 Sb.

19. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření UMABEL SE ze dne 6.6.2023:

Dáváme souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby, za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- nebude stavbou dotčena naše optická síť.

20. Stavební úřad ukládá stavebníkovi v souladu s § 92 odst. 1) stavebního zákona povinnost zpracování dokumentace pro provádění stavby, která musí být vždy zpracována u stavebních záměrů podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8.
21. Ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, se ukládá investorovi zajistit v plném rozsahu geodetické práce na stavbě kvalifikovanými pracovníky.
22. V průběhu zpracování dalšího stupně projektové dokumentace bude prověřena poloha vedení stávajících sítí technického vybavení a projektová dokumentace bude zpracována při dodržení podmínek stanovených příslušnými správci a respektování ochranných pásem sítí technického vybavení v souladu s ustanoveními ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
23. Další stupeň projektové dokumentace s technickým řešením dotčení stávajících sítí technického vybavení navrhovanou stavbou bude předložen k odsouhlasení jednotlivým správcům či provozovatelům sítí technického vybavení, jejichž zařízení budou předmětnou stavbou dotčena.
24. V dalším stupni projektové dokumentace budou dopracovány detailní výkresy uložení sítí v blízkosti vodních toků a budou předloženy k odsouhlasení správcům vodních toků.
25. Stavebník má povinnost oznámit stavebnímu úřadu před zahájením stavby název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
26. Před započatím výkopových prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních vedení jejich správci, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození a zajistit plnění jejich podmínek. V případě křížení či přeložek stávajících sítí je nutno přizvat pracovníka dotčené organizace ke kontrole před záhozem výkopu.
27. S veškerými odpady, které vzniknou při realizaci této stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zejména musí být dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady dle § 9a zákona o odpadech (novela zákona o odpadech č. 154/2010 Sb.). Vzniklé odpady lze předávat do vlastnictví pouze oprávněné osobě dle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech, provozující povolená zařízení k nakládání s odpady. Původce odpadů (dodavatel stavby) bude plnit povinnosti původce odpadů dle § 16 zákona o odpadech.
28. Výkopy základových rýh a jam budou otevřeny jen po nezbytně nutnou dobu.
29. Po celou dobu výstavby bude zajištěn bezpečný přístup do všech objektů, jejichž stávající přístupy budou stavbou dotčeny.
30. Stavebník provede všechna potřebná opatření, aby realizací stavby nemohlo dojít k poškození sousedních staveb a pozemků.
31. Stavebník bude při realizaci stavby dbát na maximální omezení hluku a prašnosti ze stavby a to zejména zaplachtováním objektu, kropením a průběžným čištěním.
32. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, především pak zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o pozdějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
33. Po skončení stavby bude proveden řádný úklid na stavbě. Stavba nebude prováděna v noční době (§ 34 odst.2 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů).
34. Staveniště bude označeno vývěskou, ze které bude patrné, kdo je stavebník, kdo stavbu provádí, kdy byla stavba povolena a kdy musí být dokončena. Příjezd a výjezd na staveniště je zajištěn z přilehlé místní komunikace.

35. Platnost tohoto rozhodnutí byla stanovena dle § 93 odst. 1 stavebního zákona na dobu 5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
36. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- Dokončení stavby před zahájením jejího užívání

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby:

1. Stavba může být užívána na základě kolaudačního souhlasu, ke kterému stavebník předloží stavebnímu úřadu náležitosti dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. Souhlas vydá na základě žádosti stavebníka zdejší stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení a opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem
Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž, odborem kancelář úřadu, úsekem právním, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
Ing. Anna Adamíková, nar. 16.08.1986, Rumunská 4060, 767 01 Kroměříž
Miloš Bradík, nar. 24.09.1956, Březinova 2889, 767 01 Kroměříž
CASA MAGDA s.r.o., Stoličkova 1816, 767 01 Kroměříž
Marie Čechová, nar. 10.04.1945, Březinova 2890, 767 01 Kroměříž
Rudolf Duba, nar. 09.03.1969, Gen. Bočka 4549, 767 01 Kroměříž
Helena Geroltová, nar. 23.07.1948, Březinova 1039, 767 01 Kroměříž
Eva Havelková, nar. 19.04.1941, Březinova 2889, 767 01 Kroměříž
MVDr. Jan Holík, nar. 01.03.1947, Březinova 2889, 767 01 Kroměříž
Martin Horák, nar. 02.09.1971, Březinova 2890, 767 01 Kroměříž
Petr Janek, nar. 04.05.1984, Březinova 2889, 767 01 Kroměříž
Miroslava Jerglová, nar. 12.01.1943, Březinova 2890, 767 01 Kroměříž
Ing. Václav Job, nar. 05.07.1982, Štefánikova 405, 251 01 Říčany
Ing. Pavel Kadlečík, nar. 19.06.1972, Březinova 2890, 767 01 Kroměříž
Vladimíra Kadlečíková, nar. 27.01.1972, Březinova 2890, 767 01 Kroměříž
Jakub Koukal, nar. 20.09.2000, Gorkého 2567, 767 01 Kroměříž
Tomáš Koukal, nar. 20.01.1996, Gorkého 2567, 767 01 Kroměříž
Tomáš Kulda, nar. 16.06.1983, Milana Korejse 798, 250 65 Líbeznice
Ing. Hana Mrštáková, nar. 02.02.1979, Stavbařů 183, 767 01 Kroměříž
Růžena Navrátilová, nar. 17.02.1938, Březinova 2889, 767 01 Kroměříž
Mgr. Dušan Neuwirt, nar. 30.03.1979, Skaštice 125, 767 01 Skaštice
Mgr. Adéla Neuwirtová, nar. 08.11.1974, Skaštice 125, 767 01 Skaštice
Božena Nováčka, nar. 03.04.1947, Březinova 2890, 767 01 Kroměříž
Antonín Pátík, nar. 04.01.1940, Březinova 2890, 767 01 Kroměříž
Eva Pátíková, nar. 30.12.1945, Březinova 2890, 767 01 Kroměříž
Jiří Pavelka, nar. 18.06.1983, Hvězdoslavova 760, 768 24 Hulín
Zdeňka Petříková, nar. 26.03.1947, Březinova 2691, 767 01 Kroměříž
Anna Raclavská, nar. 26.07.1940, Březinova 2889, 767 01 Kroměříž
Vladimír Růžička, nar. 20.02.1954, Kojátky 90, 685 01 Kojátky
Marie Růžičková, nar. 14.12.1954, Kojátky 90, 685 01 Kojátky
Mgr. Aleš Strnadel, nar. 21.08.1988, Březinova 1034, 767 01 Kroměříž
Magdaléna Surýnková, nar. 31.05.1963, Březinova 2691, 767 01 Kroměříž
SVORNOST, stavební bytové družstvo, Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž
Lubomír Šamánek, nar. 12.05.1963, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž
Radek Šamánek, nar. 15.10.1976, Březinova 2889, 767 01 Kroměříž
Ing. Lubomír Šiška, nar. 28.07.1982, Březinova 2889, 767 01 Kroměříž

Pavla Šišková, nar. 22.06.1986, Březinova 2889, 767 01 Kroměříž
Zdeněk Šupola, nar. 25.05.1980, Tovačovského 3161, 767 01 Kroměříž
Andrea Šupolová, nar. 01.08.1981, 3. pluku 4581, 767 01 Kroměříž
Alice Švábíková, nar. 05.09.1969, Třasoňova 3344, 767 01 Kroměříž
Vojtěch Telecký, nar. 01.09.1990, Zborovská 4184, 767 01 Kroměříž
RNDr. Jiří Vala, CSc., nar. 09.03.1946, Březinova 2890, 767 01 Kroměříž
RNDr. Emilie Valová, nar. 07.04.1946, Březinova 2890, 767 01 Kroměříž
MUDr. Eva Veselá, nar. 21.12.1970, Bolívarova 2097, 169 00 Praha
Anežka Vlková, nar. 01.06.1990, Kovářská 187, 767 01 Kroměříž
Markéta Vymětalová, nar. 29.04.1977, Březinova 1041, 767 01 Kroměříž
Hana Zavadilová, nar. 09.09.1986, Březinova 2889, 767 01 Kroměříž
JUDr. Petr Žďára, nar. 19.02.1956, Březinova 2890, 767 01 Kroměříž
Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252, 148 00 Praha
UMABEL SE, Hodonínská 967, 141 00 Praha
Justiční akademie, Masarykovo náměstí 183, 767 01 Kroměříž
Mgr. Jana Kozáková, nar. 25.03.1983, Spáčilova 3032, 767 01 Kroměříž
Linda Hrabal, nar. 25.01.2001, Za Humny 1830, 688 01 Uherský Brod
Libuše Hradilová, nar. 21.01.1955, Březinova 1004, 767 01 Kroměříž

Odůvodnění:

Dne 27.02.2023 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel vyzván k doplnění žádosti ve lhůtě do 31.7.2023 a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 27.6.2023.

Stavební úřad Kroměříž stanovil okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 stavebního zákona. Dospěl k závěru, že toto právní postavení v daném případě přísluší stavebníkovi, jeho zástupci, vlastníkům dotčených pozemků a staveb, vlastníkům sousedních nemovitostí v těsné blízkosti záměru, Městu Kroměříž a vlastníkům technické infrastruktury. Jako účastníky řízení přizval stavební úřad:

GasNet, s.r.o., Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž, odborem kancelář úřadu, úsekem právním, Ing. Anna Adamíková, Miloš Bradík, CASA MAGDA s.r.o., Marie Čechová, Rudolf Duba, Helena Geroltová, Eva Havelková, MVDr. Jan Holík, Martin Horák, Petr Janek, Miroslava Jerglová, Ing. Václav Job, Ing. Pavel Kadlecík, Vladimíra Kadlečková, Jakub Koukal, Tomáš Koukal, Tomáš Kulda, Ing. Hana Mrštáková, Růžena Navrátilová, Mgr. Dušan Neuwirt, Mgr. Adéla Neuwirtová, Božena Nováčka, Antonín Pátík, Eva Pátíková, Jiří Pavelka, Zdenka Petříková, Anna Raclavská, Vladimír Růžička, Marie Růžičková, Mgr. Aleš Strnadel, Magdaléna Surýnková, SVORNOST, stavební bytové družstvo, Lubomír Šamánek, Radek Šamánek, Ing. Lubomír Šiška, Pavla Šišková, Zdeněk Šupola, Andrea Šupolová, Alice Švábíková, Vojtěch Telecký, RNDr. Jiří Vala, CSc., RNDr. Emilie Valová, MUDr. Eva Veselá, Anežka Vlková, Markéta Vymětalová, Hana Zavadilová, JUDr. Petr Žďára, Nej.cz s.r.o., UMABEL SE, Justiční akademie, Mgr. Jana Kozáková, Linda Hrabal, Libuše Hradilová, Raiffeisen stavební spořitelna a.s., MONETA Money Bank, a.s., CETIN a.s., EG.D, a.s., GasNet Služby, s.r.o., Kroměřížské technické služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Nordic Telecom Regional s.r.o., cyrilek.net z.s., T-Mobile Czech Republic a.s.,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:

st. p. 2248, 2259, 2509, 2510, 2511, 2807/1, 2837, 3049, 3050, 3577, 6380, 6588, 6589, parc. č. 94/8, 94/15, 94/28, 94/29, 95/1, 966/1, 966/4, 966/8, 967/5, 967/26, 976/6, 977/8, 979/12, 979/23, 979/36, 979/48 v katastrálním území Kroměříž

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kroměříž č.p. 1005, č.p. 1040, č.p. 1080, č.p. 1041, č.p. 1042, č.p. 2431, č.p. 2598, č.p. 2691, č.p. 2686, č.p. 2889 a č.p. 653

Z dostupných registrů bylo zjištěno, že jeden z hlavních účastníků řízení, spoluvlastník dotčeného pozemku parc.č. 94/32 v k.ú. Kroměříž Vladimír Havelka, nar. 28.07.1942, Březinova 2889, 767 01 Kroměříž, zemřel dne 24.11.2021. Proto stavební úřad dne 2.6.2023 požádal Okresní soud v Kroměříži

o sdělení jmen a adres všech možných dědiců Vladimíra Havelky. Dne 27.6.2023 obdržel stavební úřad údaje o dědicích tohoto účastníka, které přizval jako hlavní účastníky řízení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručuje se toto rozhodnutí v souladu s § 144 zák.č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) způsobem uvedeným v § 25 správního řádu a § 87 odst.1 stavebního zákona.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad podle § 90 stavebního zákona posoudil, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky:

- a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popř. s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popř. s výsledkem řešení sporů.

Stavba je v souladu s požadavky toho zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s požadavky na využívání území, které jsou řešeny vyhl. č. 501/2006 Sb., v platném znění.

Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu.

Předložená žádost a podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Dotčené orgány v průběhu řízení neuplatnily žádné požadavky na doplnění podkladů či projektové dokumentace.

Stavba je v souladu s územním plánem města Kroměříže, schváleným dne 12. 1. 2006 ve znění následných změn č. 1, 2, 3, 4, 5A, 6A. Liniová stavba bude umístěna v zastavěném území obce, převážně v plochách ulic a v plochách, kde je umístění staveb technické infrastruktury přípustné. Záměr je v souladu s územním plánem.

Záměr stavby je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací a se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Na základě žádosti stavebníka byla platnost tohoto rozhodnutí stanovena dle § 93 odst. 1 stavebního zákona na **dobu 5 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí z důvodu toho, že příprava stavby si vyžádá delší dobu.

Stanoviska sdělili a dále bylo předloženo:

- Plná moc pro zástupce stavebníka ze dne 19.1.2021
- Substituční plná moc pro zástupce stavebníka ze dne 27.4.2021
- Stanovisko GasNet Služby s.r.o., zn.: 7700103695 ze dne 7.2.2023, zn.: 5002704468 ze dne 7.11.2022 a zn.: 7700103582 ze dne 5.6.2023
- Stanovisko UMABEL SE ze dne 6.6.2023
- Stanovisko Justiční akademie č.j.: 5/2023-EO-SUM/13 ze dne 8.6.2023
- Vyjádření Nej.cz s.r.o. zn.: VYJNEJ-2022-10025-01 ze dne 9.8.2022
- Vyjádření CETIN a.s. č.j.: 725688/22 ze dne 4.8.2022
- Vyjádření a souhlas EG.D a.s. zn.: H18502-26197995 ze dne 1.8.2022
- Stanovisko Kroměřížských technických služeb, s.r.o. zn.: 3430/BD/2022 ze dne 16.8.2022
- Stanovisko VaK Kroměříž a.s. č. 975/2022 ze dne 24.8.2022
- Vyjádření Nordic Telecom s.r.o. č.: 2022-2907093631 ze dne 29.7.2022
- Vyjádření cyrilek.net z.s. zn.: Vyj 226/2022 ze dne 1.8.2022

- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j.: E39158/22 ze dne 29.7.2022
- Vyjádření Archeologického ústavu AV ČR č.j.: ARUB/6008/2022 ze dne 1.8.2022
- Stanovisko ČD-Telematika a.s. č.j.: 1202215251 ze dne 29.7.2022
- Vyjádření České Radiokomunikace a.s. zn.: UPTS/OS/311150/2022 ze dne 1.8.2022
- Vyjádření LD Energy s.r.o. ze dne 29.7.2022
- Vyjádření NET4GAS s.r.o. zn.: 8485/22/OVP/N ze dne 29.7.2022
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. zn.: MW9910204762452417 ze dne 29.7.2022
- Vyjádření AVONET s.r.o. ze dne 2.9.2022
- Výpis z usnesení Rady města Kroměříže ze dne 29.8.2022
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Kroměříž č.j.: MeUKM/065218/2022/0563/22 ze dne 23.8.2022
- Stanovisko Města Kroměříž zastoupeného MěÚ Kroměříž, odborem služeb KS č. 0563/22 ze dne 24.8.2022
- Stanovisko Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, Doprávní inspektorát č.j.: KRPZ-93207-2/ČJ-150806 ze dne 15.8.2022
- Rozhodnutí MěÚ Kroměříž, odboru občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství o povolení zvláštního užívání komunikace č.j.: MeUM/090056/2022 ze dne 21.10.2022
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kroměříž, stavební úřad, oddělení státní památkové péče sp.zn.: 02/066771/2022/St ze dne 5.9.2022
- Souhlas Ministerstva obrany sp.zn.: 136520/2022-1322 ze dne 3.8.2022

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí byly též zahrnuty požadavky správců technické a doprávní infrastruktury dotčených navrženou stavbou z důvodu ochrany této infrastruktury. Požadavky správců technické a doprávní infrastruktury přesahující rámec nutného technického zajištění jimi spravovaných sítí (např. odkazy na konkrétní pracovníky správců, odkazy na povinnosti vyplývající ze zákona či požadavky na uzavírání občanskoprávních vztahů, či způsob financování stavby apod.) do podmínek rozhodnutí zahrnuty nebyly, neboť přesahují rozsah ochrany vlastnických práv těchto vlastníků a týkají se soukromoprávních vztahů jednotlivých subjektů.

Stavební úřad v souladu s § 132 odst. 3 písm. c) stavebního zákona, stanovil ve výrokové části III. podmínku č. 1, že stavba může být užívána až po vydání kolaudačního souhlasu podle § 122 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci se k doplněným a upraveným podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Kubáčková
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Kroměříž

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1 000,- Kč byl zaplacen dne 3.7.2023.

Příloha:

Grafická příloha rozhodnutí:

- situační výkres

Toto rozhodnutí se doručuje účastníkům řízení uvedeným v § 85 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Kroměříž po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:**Účastníci řízení dle § 87 odst.1 stavebního zákona, kterým se doručuje jednotlivě:**

Účastníci (dodejky):

emh system project, s.r.o., IDDS: rgi33hd

sídlo: Vinařská č.p. 240/38, Pisárky, 603 00 Brno 3

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klášská 940, 400 01 Ústí nad Labem

Město Kroměříž zastoupeno MěÚ Kroměříž, odborem kancelář úřadu, úsekem právním, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Ing. Anna Adamíková, Rumunská č.p. 4060/15, 767 01 Kroměříž 1

Miloš Bradík, Březinova č.p. 2889/22, 767 01 Kroměříž 1

CASA MAGDA s.r.o., IDDS: 5tzu47t

sídlo: Stoličkova č.p. 1816/3, 767 01 Kroměříž 1

Marie Čechová, Březinova č.p. 2890/24, 767 01 Kroměříž 1

Rudolf Duba, Gen. Bočka č.p. 4549/1, 767 01 Kroměříž 1

Helena Geroltová, Březinova č.p. 1039/21, 767 01 Kroměříž 1

Eva Havelková, Březinova č.p. 2889/22, 767 01 Kroměříž 1

MVDr. Jan Holík, Březinova č.p. 2889/22, 767 01 Kroměříž 1

Martin Horák, IDDS: bqj73h2

trvalý pobyt: Březinova č.p. 2890/24, 767 01 Kroměříž 1

Petr Janek, IDDS: b3awmii

trvalý pobyt: Březinova č.p. 2889/22, 767 01 Kroměříž 1

Miroslava Jerglová, Březinova č.p. 2890/24, 767 01 Kroměříž 1

Ing. Václav Job, Štefánikova č.p. 405/6, 251 01 Říčany u Prahy

Ing. Pavel Kadlečík, Březinova č.p. 2890/24, 767 01 Kroměříž 1

Vladimíra Kadlečíková, Březinova č.p. 2890/24, 767 01 Kroměříž 1

Jakub Koukal, Gorkého č.p. 2567/12, 767 01 Kroměříž 1

Tomáš Koukal, Gorkého č.p. 2567/12, 767 01 Kroměříž 1

Tomáš Kulda, IDDS: c3ik3fn

trvalý pobyt: Milana Korejse č.p. 798, 250 65 Líbeznice

Ing. Hana Mrštáková, Stavbařů č.p. 183/2, Vážany, 767 01 Kroměříž 1

Růžena Navrátilová, Březinova č.p. 2889/22, 767 01 Kroměříž 1

Mgr. Dušan Neuwirt, Skaštice č.p. 125, 767 01 Kroměříž 1

Mgr. Adéla Neuwirtová, Skaštice č.p. 125, 767 01 Kroměříž 1

Božena Nováčka, Březinova č.p. 2890/24, 767 01 Kroměříž 1

Antonín Pátík, Březinova č.p. 2890/24, 767 01 Kroměříž 1

Eva Pátíková, Březinova č.p. 2890/24, 767 01 Kroměříž 1

Jiří Pavelka, Hvězdoslavova č.p. 760, 768 24 Hulín

Zdeňka Petříková, Březinova č.p. 2691/26, 767 01 Kroměříž 1

Anna Raclavská, Březinova č.p. 2889/22, 767 01 Kroměříž 1

Vladimír Růžička, Kojátky č.p. 90, 685 01 Bučovice

Marie Růžičková, Kojátky č.p. 90, 685 01 Bučovice

Mgr. Aleš Strnadel, Březinova č.p. 1034/25, 767 01 Kroměříž 1

Magdaléna Surýnková, Březinova č.p. 2691/26, 767 01 Kroměříž 1

SVORNOST, stavební bytové družstvo, IDDS: m435nf4

sídlo: Ztracená č.p. 2647/16, 767 01 Kroměříž 1

Lubomír Šamánek, Zeyerova č.p. 3354/2, 767 01 Kroměříž 1

Radek Šamánek, Březinova č.p. 2889/22, 767 01 Kroměříž 1

Ing. Lubomír Šiška, Březinova č.p. 2889/22, 767 01 Kroměříž 1

Pavla Šišková, Březinova č.p. 2889/22, 767 01 Kroměříž 1

Zdeněk Šupola, Tovačovského č.p. 3161/13, 767 01 Kroměříž 1

Andrea Šupolová, IDDS: nyz2f87

trvalý pobyt: 3. pluku č.p. 4581/21, 767 01 Kroměříž 1

Alice Švábíková, Třasoňova č.p. 3344/8a, 767 01 Kroměříž 1

Vojtěch Telecký, Zborovská č.p. 4184/21, 767 01 Kroměříž 1

RNDr. Jiří Vala, CSc., Březinova č.p. 2890/24, 767 01 Kroměříž 1

RNDr. Emilie Valová, Březinova č.p. 2890/24, 767 01 Kroměříž 1

MUDr Eva Veselá, Bolívarova č.p. 2097/31, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Anežka Vlková, Kovářská č.p. 187/12, 767 01 Kroměříž 1
Markéta Vymětalová, Březinova č.p. 1041/9, 767 01 Kroměříž 1
Hana Zavadilová, Březinova č.p. 2889/22, 767 01 Kroměříž 1
JUDr. Petr Žďára, Březinova č.p. 2890/24, 767 01 Kroměříž 1
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcw
sídlo: Kaplanova č.p. 2252/8, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
UMABEL SE, IDDS: w84wcps
sídlo: Hodonínská č.p. 967/13, Praha 4-Michle, 141 00 Praha 41
Justiční akademie, IDDS: gg5aa56
sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 183/15, 767 01 Kroměříž 1
Mgr. Jana Kozáková, IDDS: vwap28x
trvalý pobyt: Spáčilova č.p. 3032/1, 767 01 Kroměříž 1
Linda Hrabal, Za Humny č.p. 1830, 688 01 Uherský Brod 1
Libuše Hradilová, Březinova č.p. 1004/29, 767 01 Kroměříž 1
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., IDDS: f6qr5pb
sídlo: Hvězdova č.p. 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle
MONETA Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk
sídlo: Vyskočilova č.p. 1442/1b, 140 00 Praha 4-Michle
MVDr. Josef Kubíček, Březinova č.p. 1006/27, 767 01 Kroměříž 1
Marie Kubíčková, Březinova č.p. 1006/27, 767 01 Kroměříž 1

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a dle § 144 odst. 6 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou):

CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Kroměřížské technické služby, s.r.o., IDDS: pu7gzuj
sídlo: Kaplanova č.p. 2959/6, 767 01 Kroměříž 1
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., IDDS: uk9gx2j
sídlo: Kojetínská č.p. 3666/64, 767 01 Kroměříž 1
Nordic Telecom Regional s.r.o., IDDS: i2ecqat
sídlo: Jihlavská č.p. 1558/21, 140 00 Praha 4-Michle
cyrilek.net z.s., IDDS: dpqkuv
sídlo: Spáčilova č.p. 3194/38, 767 01 Kroměříž 1
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich:

st. p. 2248, 2259, 2509, 2510, 2511, 2807/1, 2837, 3049, 3050, 3577, 6380, 6588, 6589, parc. č. 94/8, 94/15, 94/28, 94/29, 95/1, 966/1, 966/4, 966/8, 967/5, 967/26, 976/6, 977/8, 979/12, 979/23, 979/36, 979/48 v katastrálním území Kroměříž

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Kroměříž č.p. 1005, č.p. 1040, č.p. 1080, č.p. 1041, č.p. 1042, č.p. 2431, č.p. 2598, č.p. 2691, č.p. 2686, č.p. 2889 a č.p. 653

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, IDDS: w6thp3w

sídlo: Březinova č.p. 2819/2, 767 01 Kroměříž 1

MěÚ Kroměříž, odbor občansko - správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

MěÚ Kroměříž, odbor životního prostředí, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

MěÚ Kroměříž, Odbor kultury, cestovního ruchu a památkové péče, oddělení SPP, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

MěÚ Kroměříž, Odbor investic, oddělení územního plánování, IDDS: bg2bfur

sídlo: Velké náměstí č.p. 115/1, 767 01 Kroměříž 1

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

STL PE100RC dn160 - 152,2 m

Místo napojení na STL plynovod PE100RC dn160
projektovaný v rámci stavby REKO MS Kroměříž - Kollárova

Ověřuje se dle podmínek vydaného
územního rozhodnutí ze dne
7.9.2023 pod č.j.:
02/328/019106/702/21/2023/Po



Ing. Hana Kubáčková
vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Kroměříž