



Schvaluje se ve smyslu rozhodnutí
č.j. 02/328/002519/52/40/2024/Bach
ze dne 29.08.2024

Ing. Josef Koplík
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

LEGENDA EL. PRVKŮ

- uzemnění
 - přípojové skříně
- LEGENDA MAPOVÝCH PODKLADŮ**
- hranice katastru
 - hranice parcely KN
 - parcelní číslo KN
 - vnitřní kresba parcely KN

LEGENDA EL. VEDENÍ

- nové zemní kabelové vedení NN
 - nové územňovací vedení
 - kabelová chránička
- LEGENDA OCHRANNÝCH PÁSEM ELEKTRICKÉHO VEDENÍ**
- navržené OP vedení NN

Navržené zařízení NN je zobrazeno zelenou barvou.

Provodová soustava: NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V, TN-C

Ochrana při poruše v rozvodných el. zařízeních v distribuční soustavě dodavatele elektřiny do 1000 V (NN): izolací dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.3.2.1
odpojovací lokací dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.3.2.2
přepětiovými dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.3.2.3
automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji dle PNE 33 0000, ed. 6, čl. 3.3.2.5

Ochrana před přímým dotykem v rozvodných el. zařízeních v distribuční soustavě dodavatele elektřiny do 1000 V: pokřevy dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.1
zábrany dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.2
přepětiové nebo kryty dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.3
izolací dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.4

Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční soustavy stanovuje PNE 33 0000-2, V, VI - dle PNE 33 0000-2

Prostory:



VYPRACOVAL	Aleš Gabriel	ZOD. PROJEKTANT	Radek Matela	eg.d
ZHOTOVITEL PD	ENPRO Ene np, s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí			
KRAJ	ZLÍNSKÝ	OKRES	KROMĚŘÍŽ	Č. STAVBY: 1030080454 DATUM: 01-2024 FORMÁT: 2x A4 STUPEŇ PD: DŮR
KATASTR. ÚZEMÍ	Skačovice, 748226			
MÍSTO STAVBY	Skačovice			
STAVEBNÍK	EG.D, a.s.	LIDICKÁ 1873/85, 602 00 BRNO		
NÁZEV STAVBY	Skačovice-kabel NN			MĚŘÍTKO 1:500 Č. VÝKRESU C.2
NÁZEV VÝKRESU	Katastrální situační výkres			