

**MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ**  
**ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1**

---

<b>vyřizuje</b>	Kateřina Dostálíková
<b>oddělení</b>	ekologie krajiny
<b>e-mail</b>	katerina.dostalikova@mestokm.cz
<b>telefon</b>	+420 573 321 323
<b>číslo řízení</b>	R/2024/4991
<b>číslo záměru</b>	Z/2024/14104
<b>datum</b>	23.09.2024
<b>počet stran</b>	5

## Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

**název:** Kroměříž, Kaplanova-přel.VN,Plastika 1030089321

**žadatel:** EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ 28085400, *zastoupena na základě plné moci:* MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Miroslava Řezníčková, nar. 28.05.1969

**podklad pro:** povolení stavby

**den podání žádosti:** 09.08.2024

**záměr:** nahrazení nadzemního distribučního vedení VN podzemním kabelovým vedením VN v areálu společnosti Plastika a.s. v Kroměříži.

V rohu pozemku p. č. 2200/1 v k. ú. Kroměříž bude osazen nový koncový betonový podpěrný bod b. č. 3, na který budou přepojeny stávající vodiče venkovního vedení VN198, o. JMP (p. č. 1442 k. ú. Skaštice, p. č. 4933 k. ú. Kroměříž, p. č. 2200/10 k. ú. Kroměříž, p. č. 2200/1 k. ú. Kroměříž). Tento podpěrný bod bude osazen konzolou pro ukončení nadzemního vedení VN a odpínatelným kabelosvodem pro přechod nadzemního vedení do podzemního kabelového vedení VN. Odtud bude náhradou za demontované nadzemní vedení VN položeno podzemní kabelové vedení VN (p. č. 2200/1 v k. ú. Kroměříž), které bude v blízkosti demontovaného příhradového stožáru b. č. 4 naspojováno na stávající podzemní kabelové vedení VN. Ve společném svazku s kabelovým vedením VN bude položena optotrubka, jako součást telekomunikačního zařízení v elektroenergetice. Pro ukončení stávajícího nadzemního vedení VN a umístění koncového betonového podpěrného bodu b. č. 3 na pozemku p. č. 2200/1 bude žádáno o výjimku z vyhlášky o požadavcích na výstavbu (vyhl. č. 146/2024 Sb.). Zdůvodnění výjimky – Dochází ke zkrácení stávajícího nadzemního vedení VN v zastavěném území obce.

Stávající nadzemní vedení VN nelze ukončit jinak než na podpěrném bodě. Podpěrný bod pro ukončení tohoto vedení se umísťuje v zastavěném území obce, v těsné blízkosti jeho hranice. Za hranicí zastavěného území se nachází vodní tok (ostatní vodní linie HOZ přítok 02), jehož existence zabraňuje umístění podpěrného bodu v nezastavitelném území obce, v jeho těsné blízkosti nebo v toku.

**umístění záměru:** záměr se nachází v záplavové zóně Q<sub>20</sub> a Q<sub>100</sub> vodního toku Morava. Hydrologické pořadí 4-12-02-1040-00-0, určení polohy místa záměru orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální: X 1153889,28; Y 539309,24. Dojde k dotčení vodního toku ostatní vodní linie HOZ přítok 02 IDVT 10206940, kde není určený správce. Dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, leží předmětný záměr ve vysokém povodňovém ohrožení. Stavba se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod: Kvartér řeky Moravy. Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod (MOV\_1170) Morava od toku Haná po tok Dřevnice. Délka projektované trasy nadzemního vedení VN je 14 m. Délka projektované trasy podzemního kabelového vedení VN a telekomunikační sítě společně s podzemním kabelovým vedením je 22 m.

**katastrální území:** Kroměříž

**pozemek parc. č.:** 2200/1, 2200/10, 4933

**katastrální území:** Skaštice

**pozemek parc. č.:** 1442

**projektová dokumentace:** *vypracoval:* MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *hlavní projektant:* Ing. Miroslava Řezníčková, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, ČKAIT 1302144, *ID dokumentace:* SR00X0019U12

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

## **SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:**

### **I.**

Záměr „**Kroměříž,Kaplanova-přel.VN,Plastika 1030089321**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**

za těchto podmínek:

Po dokončení stavby, příp. při kolaudaci stavebník v souladu s § 93a zákona o odpadech zašle, příp. předloží obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (MěÚ Kroměříž) doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využití vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

### **Odůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

#### Charakteristika záměru:

Nahrazení nadzemního distribučního vedení VN podzemním kabelovým vedením VN v areálu společnosti Plastika a.s. v Kroměříži.

V rohu pozemku p. č. 2200/1 v k. ú. Kroměříž bude osazen nový koncový betonový podpěrný bod b. č. 3, na který budou přepojeny stávající vodiče venkovního vedení VN198, o. JMP (p. č. 1442 k. ú. Skaštice, p. č. 4933 k. ú. Kroměříž, p. č. 2200/10 k. ú. Kroměříž, p. č. 2200/1 k. ú. Kroměříž). Tento podpěrný bod bude osazen konzolou pro ukončení nadzemního vedení VN a odpínatelným kabelosvodem pro přechod nadzemního vedení do podzemního kabelového vedení VN. Odtud bude náhradou za demontované nadzemní vedení VN položeno podzemní kabelové vedení VN

(p. č. 2200/1 v k. ú. Kroměříž), které bude v blízkosti demontovaného příhradového stožáru b. č. 4 naspojováno na stávající podzemní kabelové vedení VN. Ve společném svazku s kabelovým vedením VN bude položena optotrubka, jako součást telekomunikačního zařízení v elektroenergetice. Pro ukončení stávajícího nadzemního vedení VN a umístění koncového betonového podpěrného bodu b. č. 3 na pozemku p. č. 2200/1 bude žádáno o výjimku z vyhlášky o požadavcích na výstavbu (vyhl. č. 146/2024 Sb.). Zdůvodnění výjimky – Dochází ke zkrácení stávajícího nadzemního vedení VN v zastavěném území obce.

Stávající nadzemní vedení VN nelze ukončit jinak než na podpěrném bodě. Podpěrný bod pro ukončení tohoto vedení se umísťuje v zastavěném území obce, v těsné blízkosti jeho hranice. Za hranicí zastavěného území se nachází vodní tok (ostatní vodní linie HOZ přítok 02), jehož existence zabraňuje umístění podpěrného bodu v nezastavitelném území obce, v jeho těsné blízkosti nebo v toku.

#### Doručené podklady:

Dne 09.08.2024 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 23.08.2024 bylo přes ISSŘ dodáno doplnění. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

#### Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Příslušný orgán odpadového hospodářství ve smyslu § 126 písm. k) a § 146 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr z hlediska jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že za předpokladu splnění podmínek lze udělit souhlasné stanovisko (vyjádření) dle § 146 odst. 3 písm. a) a odst. 4. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Nakládání s odpady, vzniklými stavební činností jsou popsány v souhrnné technické zprávě předložené projektové dokumentace. Z hlediska nakládání s odpady nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námítky.

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru s § 5 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a dále zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky tohoto ustanovení.

Záměr se nachází v záplavovém území vodního toku Morava a podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) písm. a) a c) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko souhlas podle § 17 odst. 1) se nevydává.

K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko správce povodí.

Orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska došel k závěru, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo

dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Odůvodnění stanovené podmínky:

Podmínka týkající se předložení dokladů prokazujících nakládání v souladu se zákonem o odpadech a hierarchií odpadového hospodářství vychází z § 93a zákona o odpadech.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Ing. Petr Vodák
- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Bc. Martina Adámková

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

**Poučení**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

**Informace:**

Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (§ 11 – 15).

Při výkopových pracích bude odděleně ukládána ornice od výkopové zeminy a následně při zpětném ukládání bude dodrženo správné uložení vrstev podle původního stavu.

Část záměru - nadzemní vedení VN bude křížit vodní tok. Stavbou nedojde k oslabení, či ohrožení ekologicko - stabilizační funkce vodního toku jako významného krajinného prvku. Vzhledem k charakteru provedení stavby nebude orgán ochrany přírody vydávat závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 ZOPK.

Bc. Alena Kotasová  
vedoucí oddělení ekologie krajiny  
odboru stavebního úřadu a životního prostředí  
Městského úřadu Kroměříž

**Doručí se:**

Žadatel:

MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, IDDS cienki2

Na vědomí:

Město Kroměříž, Odbor investic, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351, IDDS  
bg2bfur

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu  
úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351