

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
číslo řízení	R/2024/30263
číslo záměru	Z/2024/43726
datum	24.10.2024
počet stran	3

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Uhřice-kabel NN, Pasierb

žadatel: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, IČ 28085400, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Vlastimil Bednařík, nar. 02.11.1974, *zástupce žadatele:* MP Projekt s.r.o., Sokolská 862, 763 62 Tlumačov, IČ 27734609, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Martin Polách, nar. 09.06.1972

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 03.10.2024

záměr: stavba distribuční sítě spočívající ve výstavbě nového podzemního vedení NN v délce trasy 67 m, včetně nové rozpojovací skříně SV101 a nové přípojkové skříně – pilíře, typu SS200. Na stávající nadzemní vedení NN 4x120 AES bude na sloupu č. 29 napojen svod kabelem NN, typu 4x150 NAYY do nové rozpojovací skříně SV101 R777601, která bude osazena na tomto sloupu ve výšce cca 3 m nad definitivně upraveným terénem. Z této nové rozpojovací skříně bude následně vyvedeno zemní kabelové vedení NN, typu 4x150 NAYY, které povede v travnaté ploše v zemní rýze 35x80 cm (dále překop komunikace, protlak pod chodníkem a vjezdem k RD č. p. 97). Toto nové kabelové vedení NN bude ukončeno v nové přípojkové skříně – pilíř SS200. Vybudování HDV z nové přípojkové skříně – pilíře SS200 zemním kabelem si zajišťuje vlastník pozemku na vlastní náklady. Parcely dotčené stavbou jsou parcela č. 1218, 1233, 208, 1135, 210, 212. Rozpojovací skříně bude uzemněna. Kabel NN bude v místech křížení s ostatními inž. sítěmi a v místech mechanického poškození umístěn do chráničky.

katastrální území: Uhřice u Kroměříže

pozemek parc. č.: 208, 210, 212, 1135, 1218, 1233

projektová dokumentace: *vypracoval:* Josef Látal, MP Projekt s.r.o., *zodpovědný projektant:* Polách Martin, MP Projekt s.r.o., *ID dokumentace:* SR00X004YSNB

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „**Uhřice-kabel NN, Pasierb**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Stavba distribuční sítě spočívající ve výstavbě nového podzemního vedení NN v délce trasy 67 m, včetně nové rozpojovací skříně SV101 a nové přípojkové skříně – pilíře, typu SS200. Na stávající nadzemní vedení NN 4x120 AES bude na sloupu č. 29 napojen svod kabelem NN, typu 4x150 NAYY do nové rozpojovací skříně SV101 R777601, která bude osazena na tomto sloupu ve výšce cca 3 m nad definitivně upraveným terénem. Z této nové rozpojovací skříně bude následně vyvedeno zemní kabelové vedení NN, typu 4x150 NAYY, které povede v travnaté ploše v zemní rýze 35x80 cm (dále překop komunikace, protlak pod chodníkem a vjezdem k RD č. p. 97). Toto nové kabelové vedení NN bude ukončeno v nové přípojkové skříně – pilíř SS200. Vybudování HDV z nové přípojkové skříně – pilíře SS200 zemním kabelem si zajišťuje vlastník pozemku na vlastní náklady. Parcely dotčené stavbou jsou parcela č. 1218, 1233, 208, 1135, 210, 212. Rozpojovací skříň bude uzemněna. Kabel NN bude v místech křížení s ostatními inž. sítěmi a v místech mechanického poškození umístěn do chráničky.

Doručené podklady:

Dne 03.10.2024 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona se nevydává.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:
– zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Ing. Josef Opršal

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že vstup na zemědělské pozemky musí být předem projednán s jejich vlastníkem. Při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany ZPF. Při výkopových pracích bude odděleně ukládána ornice od výkopové zeminy a následně při zpětném ukládání bude dodrženo správné uložení vrstev podle původního stavu.

Ing. Petr Vodák
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

MP Projekt s.r.o., Sokolská 862, 763 62 Tlumačov, IČ 27734609, IDDS etenvky

Na vědomí:

Obec Uhřice, Uhřice 84, 768 33 Morkovice - Slížany, IČ 00287857, IDDS m2sjdnh

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351