

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
číslo řízení	R/2024/36288
číslo záměru	Z/2024/49080
datum	26.11.2024
počet stran	5

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Koryčany, Masarykova, rozš.NN, Polášek, 1030085303

žadatel: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ 28085400, *zástupce žadatele:* MOPRE s.r.o., Břest 79, 768 23 Břest, IČ 28323700, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* František Sejpka, nar. 19.10.1966

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 23.09.2024

záměr: rozšíření distribuční sítě NN společnosti EG.D, a.s. a zřízení nového odběrného místa, pro žadatele na parc. č. 1186 v k. ú. Koryčany [669661]. V návaznosti na rozšíření DS dojde rovněž k úpravě stávající distribuční sítě, bude demontována stávající venkovní přípojka závěsným kabelem pro RD na parc. č. 1189 a parc. č. 1192 a bude nahrazena zemním kabelovým připojením. Současně bude demontován již nepoužívaný betonový sloup na parc. č. 440/33.

V 1. úseku rozšíření DS bude na parc. č. 1208 vybudována nová zemní kabelová smyčka NAYY 4x150 mm² v délce trasy cca 41 m. U vstupu do BD č. p. 268 (parc. č. 2715) bude stávající zemní kabelové vedení AYKY 4x120 mm² obnaženo, říznuto a spojkami SJL-5a nadstaveno vedením nové kabelové smyčky, které bude uloženo převážně ve volném travnatém terénu, na parc. č. 1208 a v krátkém úseku v překopu dlážděného chodníku. Novou kabelovou smyčkou bude napájena nová rozpojovací skříň SR432/NK (R777146) osazená vedle chodníku na parc. č. 1208. V 2. úseku bude z nové skříně SR432/NK vyvedeno kabelové vedení NAYY 4x150 mm² v délce trasy 50 m, kterým budou připojeny k DS dvě nové přípojkové skříně. První skříň SS200/NK (1) bude sloužit pro nové zemní připojení pro RD č. p. 475 a č. p. 513 a druhá skříň SS200/NK (2) bude určena pro připojení nového OM na parc. č. 1186. Nové kabelové vedení bude uloženo v zemi ve volném terénu (v zeleném pásu) podél místní asfaltové komunikace, v odstupu cca 0,8-1,2 m. Nájezd a chodník k RD č. p. 513 (na parc. č. 1190) vč. betonové zídky a oplocení chodníku budou překonány zemním protlakem v délce cca 8,5 m.

HDV pro nové připojení RD č. p. 475 a č. p. 513 bude vyvedeno ze skříně SS200/NK (1) ve směru k připojovaným RD. Trasa HDV povede průrazem pod betonovou zídkou a poté volným terénem a překopem dlážděného chodníčku k RD. Nové HDV bude ve stávající přípojkové skříně

na boční zdi RD č. p. 475 naspojováno na stávající HDV, rozvedené do jednotlivých ER skříní pro RD č. p. 475 a č. p. 513.

Nové kabelové vedení bude v celé délce trasy uloženo v chráničce DUOFLEX 110. V obou úsecích bude do výkopu k novému vedení „připoložena“ nová rezervní chránička DOUFLEX 160 a uzemnění (zemní pásek FeZn 30/4). Profil výkopu ve volném terénu bude 0,35x0,8 m (š x hl). Zemina, která bude po dobu prací uložena u výkopů, bude použita na zásyp kabelové rýhy, přebytky budou odvezeny na skládku dle zákona o nakládání s odpady. Dočasné uložení zeminy z výkopů a technických jam pro protlak je částečně možné, při zachování průjezdnosti šterkové cesty, na parcelách žadatele parc. č. 1186 a p. č. 1188.

Tato stavba obsahuje 4 stavební objekty:

SO20 – Vedení NN venkovní

SO21 – Vedení NN kabelové

SO23 – Hlavní domovní vedení – rekonstrukce

SO49 – Demolice, demontáže

katastrální území: Koryčany

pozemek parc. č.: 440/33, 1186, 1189, 1190, 1192, 1195/1, 1208

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* MOPRE s.r.o., RS Vyškov, Krátká 642/1, 682 01 Vyškov, *vypracoval:* Ing. František Sejpka, *zodpovědný projektant:* Ing. Martin Kyselák ČKAIT 0012796, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, *ID dokumentace:* SR00X005RC7P

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „**Koryčany, Masarykova, rozš.NN, Polášek, 1030085303**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Rozšíření distribuční sítě NN společnosti EG.D, a.s. a zřízení nového odběrného místa, pro žadatele na parc. č. 1186 v k. ú. Koryčany [669661]. V návaznosti na rozšíření DS dojde rovněž k úpravě stávající distribuční sítě, bude demontována stávající venkovní přípojka závěsným kabelem pro RD na parc. č. 1189 a parc. č. 1192 a bude nahrazena zemním kabelovým připojením. Současně bude demontován již nepoužívaný betonový sloup na parc. č. 440/33.

V 1. úseku rozšíření DS bude na parc. č. 1208 vybudována nová zemní kabelová smyčka NAYY 4x150 mm² v délce trasy cca 41 m. U vstupu do BD č. p. 268 (parc. č. 2715) bude stávající zemní kabelové vedení AYKY 4x120 mm² obnaženo, říznuto a spojkami SJL-5a nadstaveno vedením nové kabelové smyčky, které bude uloženo převážně ve volném travnatém terénu, na parc. č. 1208 a v krátkém úseku v překopu dlážděného chodníku. Novou kabelovou smyčkou bude napájena nová rozpojovací skříň SR432/NK (R777146) osazená vedle chodníku na parc. č. 1208. V 2. úseku bude z nové skříně SR432/NK vyvedeno kabelové vedení NAYY 4x150 mm² v délce trasy 50 m, kterým budou připojeny k DS dvě nové přípojkové skříně. První skříň SS200/NK (1) bude sloužit pro nové zemní připojení pro RD č. p. 475 a č. p. 513 a druhá skříň SS200/NK (2) bude určena pro připojení nového OM na parc. č. 1186. Nové kabelové vedení bude uloženo v zemi ve volném terénu (v zeleném pásu) podél místní asfaltové komunikace, v odstupu cca 0,8-

1,2 m. Nájezd a chodník k RD č. p. 513 (na parc. č. 1190) vč. betonové zídky a oplocení chodníku budou překonány zemním protlakem v délce cca 8,5 m.

HDV pro nové připojení RD č. p. 475 a č. p. 513 bude vyvedeno ze skříně SS200/NK (1) ve směru k připojovaným RD. Trasa HDV povede průrazem pod betonovou zídou a poté volným terénem a překopem dlážděného chodníku k RD. Nové HDV bude ve stávající přípojkové skříně na boční zdi RD č. p. 475 naspojováno na stávající HDV, rozvedené do jednotlivých ER skříní pro RD č. p. 475 a č. p. 513.

Nové kabelové vedení bude v celé délce trasy uloženo v chrániče DUOFLEX 110. V obou úsecích bude do výkopu k novému vedení „připolozena“ nová rezervní chránička DOUFLEX 160 a uzemnění (zemnicí pásek FeZn 30/4). Profil výkopu ve volném terénu bude 0,35x0,8 m (š x hl). Zemina, která bude po dobu prací uložena u výkopů, bude použita na zásyp kabelové rýhy, přebytky budou odvezeny na skládku dle zákona o nakládání s odpady. Dočasné uložení zeminy z výkopů a technických jam pro protlak je částečně možné, při zachování průjezdnosti šterkové cesty, na parcelách žadatele parc. č. 1186 a p. č. 1188.

Tato stavba obsahuje 4 stavební objekty:

SO20 – Vedení NN venkovní

SO21 – Vedení NN kabelové

SO23 – Hlavní domovní vedení – rekonstrukce

SO49 – Demolice, demontáže

Doručené podklady:

Dne 23.09.2024 (přes datovou schránku) Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 11.10.2024 byl záměr doplněn přes ISSŘ, dne 22.10.2024 byl záměr doplněn přes ISSŘ dne 05.11.2024 byl záměr doplněn přes ISSŘ a dne 08.11.2024 byl záměr doplněn přes ISSŘ pod číslem *ID dokumentace*: SR00X007W9MG. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o odpadech:

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při demontáži zařízení a realizaci stavby, nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námítky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, vyjádření dle §146 odst. 3 písm. b) se nevydává.

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru s § 5 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky tohoto ustanovení.

Jedná se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, závazné stanovisko podle § 104 odst. 3 vodního zákona se nevydává.

Orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska došel dále k závěru, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Bc. Martina Adámková
- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Jana Urbanová

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Orgán ochrany ZPF upozorňuje, že vstup na zemědělské pozemky musí být předem projednán s jejich vlastníkem. Při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany ZPF. Při výkopových pracích bude odděleně ukládána ornice od výkopové zeminy a následně při zpětném ukládání bude dodrženo správné uložení vrstev podle původního stavu.

Bc. Alena Kotasová
vedoucí oddělení ekologie krajiny
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

František Sejpka, nar. 19.10.1966, Krátká 642/1, 682 01 Vyškov

Na vědomí:

Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany, IČ 00287334, IDDS 3p3bdj7

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351