

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
číslo řízení	R/2024/18332
číslo záměru	Z/2024/28981
datum	27.11.2024
počet stran	3

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: Kvasice, Bělovská-kabel.smyčka NN, Obec

žadatel: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno - Černá Pole, IČ 28085400, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Ivo Vysloužil, nar. 30.09.1964, *zástupce žadatele:* Ivo Vysloužil, nar. 30.09.1964, Družstevní 593, 768 21 Kvasice

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 10.09.2024

záměr: připojení nového odběrného místa, postavení nové přípojkové skříně – pilíře SS300/NK na pozemek žadatele p. č. 3429. Úprava se provede na stávajícím kabelovém vedení 4x150 NAYY mezi skříněmi SR652 a SS100. Dojde k rozpojení, naspojování a nově k zasmyčkování do pilíře SS300 kabelem NAYY 4x150. Stávající HDV pro pálenici (AVOS a.s.) bude ukončeno v novém pilíři SS300. Hlavní domovní vedení HDV a elektroměrový rozvaděč si zajišťuje žadatel. Viz situace. Výstavba nového kabelového vedení NN bude provedena tak, aby byla splněna příslušná ustanovení zákonů a norem ČSN, při dodržení technologických pravidel a zásad EG.D, a.s. a požadavku na max. hospodárnost provedení.

Délka trasy nového kabelového vedení distribuční sítě NN je 5 m.

umístění záměru: stavba se nachází v záplavovém území Q₁₀₀ vodního toku Morava, hydrologické pořadí 4-12-02-1450-0-00. Dle map povodňového ohrožení, které jsou podkladem pro Plán pro zvládnutí povodňových rizik v povodí Dunaje, leží předmětný záměr ve zbytkovém povodňovém ohrožení. Stavbou nedojde k dotčení toků ani pozemků ve správě Povodí Moravy, s.p. Řešená lokalita se nachází ve vodním útvaru povrchových vod (MOV_1170) Morava od toku Haná po tok Dřevnice.

katastrální území: Kvasice

pozemek parc. č.: 3429

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* ELMO a.s., Příluky 386, 760 01 ZLÍN, IČ 15528588, *hlavní projektant:* Roman Novotný, ČKAIT 1302234, TT00 - technologická zařízení staveb, *ID dokumentace:* SR00X002ZOPE

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „**Kvasice, Bělovská-kabel.smyčka NN, Obec**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný.**

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Připojení nového odběrného místa, postavení nové přípojkové skříně – pilíře SS300/NK na pozemek žadatele p. č. 3429. Úprava se provede na stávajícím kabelovém vedení 4x150 NAYY mezi skříněmi SR652 a SS100. Dojde k rozpojení, naspojování a nově k zasmyčkování do pilíře SS300 kabelem NAYY 4x150. Stávající HDV pro pálenici (AVOS a.s.) bude ukončeno v novém pilíři SS300. Hlavní domovní vedení HDV a elektroměrový rozvaděč si zajišťuje žadatel. Viz situace. Výstavba nového kabelového vedení NN bude provedena tak, aby byla splněna příslušná ustanovení zákonů a norem ČSN, při dodržení technologických pravidel a zásad EG.D, a.s. a požadavku na max. hospodárnost provedení.

Délka trasy nového kabelového vedení distribuční sítě NN je 5 m.

Doručené podklady:

Dne 10.09.2024 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 13.09.2024 byl záměr přes ISSŘ doplněn pod číslem *ID dokumentace*: SR00X002ZOPE a dne 08.11.2024 byl záměr přes ISSŘ doplněn pod číslem *ID dokumentace*: SR00X003DNRS. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto jednotného environmentálního stanoviska.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru s § 5 odst. 3) zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon a dále zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky tohoto ustanovení.

Záměr se nachází v záplavovém území vodního toku Morava a podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) písm. c) vodního zákona. Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko souhlas podle § 17 odst. 1) se nevydává.

K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko správce povodí/vyjádření příslušného správce vodního toku.

Orgán příslušný k vydání jednotného environmentálního stanoviska došel k závěru, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potencialu útvary povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvary podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potencialu útvary povrchové vody nebo dobrého stavu útvary podzemní vody.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

– zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Jana Urbanová

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Pozemek p. č. 3429 v k. ú. Kvasice je veden pod ochranou ZPF.

Upozorňujeme, že při stavebních pracích prováděných na pozemcích pod ochranou ZPF, je nutné respektovat a dodržovat zásady ochrany ZPF ve smyslu zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a § 11 - 15 vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu.

Bc. Alena Kotasová
vedoucí oddělení ekologie krajiny
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

Ivo Vysloužil, nar. 30.09.1964, Družstevní 593, 768 21 Kvasice

Na vědomí:

Obec Kvasice, A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice, IČ 00287385, IDDS quhbdab

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351