

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ
ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115/1

vyřizuje	Kateřina Dostálíková
oddělení	ekologie krajiny
e-mail	katerina.dostalikova@mestokm.cz
telefon	+420 573 321 323
spisová značka	MeUKM/040768/2025/03/OZP/DoS
číslo jednací	MeUKM/052425/2025/0180/25
číslo záměru	Z/2025/54745
číslo řízení	R/2025/58491
datum	15.04.2025
počet stran	4

Závazné stanovisko

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES v rámci výkonu přenesené působnosti podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti:

název: REKO MS Chropyně - Berniska+1

žadatel: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Mgr. Andrzej Martynek, [REDAKCE], *zástupce žadatele:* IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava - Přívoz, IČ 46580514, *osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:* Ing. Petr Charamza, [REDAKCE]

podklad pro: povolení stavby

den podání žádosti: 24.03.2025

záměr: rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek, záměr bude proveden v zastavěném území města Chropyně, ul. Berniska a ul. Hřbitovní.

Členění stavby:

IO-01 STL Plynovod

IO-02 STL Plynovodní přípojky včetně OPZ

umístění záměru: záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Plešovec - Břestský les.

katastrální území: Chropyně

pozemek parc. č.: 932, 964, 990

projektová dokumentace: *zpracovatel PD:* IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava - Přívoz, IČ 46580514, *ID dokumentace:* SR00X00MATDO

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr „**REKO MS Chropyně - Berniska+1**“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“).

Charakteristika záměru:

Rekonstrukce plynovodu a plynovodních přípojek, záměr bude proveden v zastavěném území města Chropyně, ul. Berniska a ul. Hřbitovní.

Členění stavby:

IO-01 STL Plynovod

Nový STL plynovod PE100 RC SDR11 dn63 (větev „A“) bude napojen na jednom konci na stávající PE potrubí dn63 (u domu č. p. 313 (parc. č. 965) v ulici Berniska). Na druhém konci bude nový STL plynovod ukončen elektro víčkem (u domu č. p. 302 v ulici Berniska). Nový STL plynovod PE100 RC SDR11 dn63 (větev „B“) bude napojen na jednom konci na stávající PE potrubí dn63 (u domu č. p. 179 (parc. č. 927/1) v ulici Hřbitovní). Na druhém konci bude nový STL plynovod ukončen elektro víčkem (u domu č. p. 170 v ulici Hřbitovní). Nové STL plynovodní přípojky budou napojeny na nový hlavní řad plynovodu pomocí přípojkových T-kusů příslušných dimenzí. Plynovody budou vedeny částečně v nové trase a částečně ve stávající trase nebo v rámci stávajícího ochranného pásma v komunikaci a dlážděném chodníku. Celková délka nových plynovodů je cca 285,0 m uložení bude do otevřeného výkopu.

IO-02 STL Plynovodní přípojky včetně OPZ

Akce zahrnuje celkem 37 ks plynovodních přípojek. Uložení nových přípojek bude částečně ve stávající trase a částečně v nové trase, kde není možné z technického hlediska stávající trasu dodržet. Přípojky budou uloženy do otevřeného výkopu. Plynovodní přípojky budou provedeny z materiál PE100 RC SDR11 dn32. V některých případech jsou již HUP veřejně přístupné, zůstanou osazeny na stávajících místech. V případě potřeby budou stávající HUP vyměněny ve stávajících skříních. V případech, kde nebude HUP na veřejně přístupném místě, bude provedena nová skříň HUP, která bude umístěna do oplocení domu nebo se osadí zemní uzávěr do chodníku před domem. Za HUP budou ve skříních osazeny regulátory tlaku plynu (RTP), plynoměry a za plynoměry budou osazeny uzávěry a pak pokračuje venkovní část OPZ přes předzahrádku, dále přes průraz do objektu až k napojení na stávající rozvod v nemovitosti (vnitřní část OPZ).

Uložení potrubí plynovodů a plynovodních přípojek:

Potrubí vedeno v chodníku bude uloženo s krytím 1,0 m pod niveletou chodníku (min. dle ČSN 73 6005 – 0,8 m), potrubí vedeno v komunikaci bude uloženo s krytím 1,2 m pod niveletou komunikace (min. dle ČSN 73 6005 – 1,0 m). V místech, kde jsou plynovod nebo plynovodní přípojka vedeny v nové trase, se stávající potrubí rozřeže, odplyní, zaslepí víčky a ponechá v zemi. V místech, kde je výstavba prováděna ve stávající trase, případně v souběhu se stávající trasou, se stávající potrubí, rozřeže, odplyní a vytěží ze země. Odstavení plynovodu od okolní části distribuční soustavy je navrženo pomocí balonování a stlačování. Při kolizi s kabely je nutné provádět výkopové práce ručně, kabely se vyvěsí a uloží do kabelových žlabů (Zekan) případně do betonových korytek.

Doručené podklady:

Dne 24.03.2025 Městský úřad Kroměříž, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obdržel žádost, jejíž součástí byla plná moc a projektová dokumentace k záměru. Dne 08.04.2025 byl záměr doplněn přes ISSŘ pod číslem *ID dokumentace*: SR00X00MATDO. Příslušný orgán shledal doručené podklady za úplné a mohl přistoupit k vydání tohoto JES.

Předmětným záměrem budou dotčeny složky životního prostředí, chráněné následujícími zákony:

– zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o odpadech“)

– zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“)

Záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné těmito zákony:

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o odpadech:

Příslušný orgán odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, posoudil předložený záměr ve smyslu § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití a dále jeho souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů a vyhodnotil, že lze udělit souhlasné stanovisko. Uskutečněním záměru při dodržení platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a předložené dokumentace nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Z hlediska nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby, nemá správní orgán k projektové dokumentaci žádné námítky.

Vzhledem k tomu, že se jedná o záměr vyžadující JES, vyjádření dle §146 odst. 3 písm. b) se nevydává.

Zákon o vodách:

Vodoprávní úřad posoudil soulad záměru se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon a zjistil, že s výše uvedeným záměrem lze souhlasit, neboť jsou splněny podmínky ustanovení § 5 odst. 3) a dále, že provedení záměru nemůže vést ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo ke zhoršení stavu útvaru podzemní vody nebo znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Plešovec - Břestský les a podléhá vydání souhlasu vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1) písm. c) vodního zákona prostřednictvím JES.

K žádosti bylo přiloženo souhlasné stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 07.04.2025 pod značkou PM-13486/2025/5203/Ku, příslušného správce povodí.

Na vydání JES se podílely tyto oprávněné úřední osoby:

- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech – Ing. Petr Vodák
- zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon – Ing. Josef Opršal

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Informace:

Veřejné zájmy na úseku státní památkové péče nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Upozornění:

Předmětné území je klasifikováno jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb).

Formulář pro splnění oznamovací povinnosti naleznete na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i.: <http://arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/>.

Ing. Petr Vodák
vedoucí oddělení ochrany vod a prostředí
odboru stavebního úřadu a životního prostředí
Městského úřadu Kroměříž

Doručí se:

Zástupce žadatele:

IGEA s.r.o., Na Valše 47/3, 702 95 Ostrava - Přívoz, IČ 46580514, IDDS 58iqf7e

Na vědomí:

Město Chropyně, náměstí Svobody 29, 768 11 Chropyně, IČ 00287245, IDDS rbsbexq

Ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 ZJES se závazné stanovisko zasílá příslušnému obecnímu úřadu k vyvěšení na úřední desku:

Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 797 01 Kroměříž, IČ 00287351