



Délka kabelového vedení NAYY-J 4x150 je 440m
 Délka kabelového vedení NAYY-J 4x240 je 182m.



Schvaluje se ve smyslu opatření č.j.
 02/328/063276/1553/70/2024/Do
 re dne 30.04.2025

ing. Josef Koplík
 vedoucí odboru stavebního úřadu
 a životního prostředí
 Městského úřadu Kroměříž

LEGENDA MAPOVÝCH PODKLADŮ

- hranice parcely KN
- vnitřní kresba parcely KN
- parcelní číslo KN
- ⊙ betonový sloup
- ⊥ uzemnění
- ⊠ svodící přepětí
- ⊠ přípojková skříň
- ⊠ rozpojovací skříň

LEGENDA EL. VEDENÍ
 — nově zemní kabelové vedení NN
 — nově zemní HDV (kabel vedený od přípojky skříň do elektrického rozvaděče)
 — nově uzemňovací vedení
 — kabelová chráněčka
 — betonový kabelový žlab
LEGENDA OCHRANNÝCH PÁSEM ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
 — návržene OP vedení NN

Použití zařízení NN je upraveno zákonem č. 46/2002 Sb.
 Proudová soustava: NN 3PEN-50Hz 230/400 V TN-C
 Ochrana při poruše v rozvodných el. zařízeních v distribuční soustavě dodavatele elektřiny do 1000 V (NN):
 izolaci dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.1
 doplnkovou izolaci dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.2
 pospojováním dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.3
 automatickým odpojením od zdroje nadproudovými ochrannými přístroji dle PNE 33 0000 ed. 6, čl. 3.2.2.4
 Ochrana před přímým dotykem v rozvodných el. zařízeních v distribuční soustavě dodavatele elektřiny do i nad 1000 V:
 polohou dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.1
 zábrany dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.2
 přepážkami nebo kryty dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.3
 izolací dle PNE 33 0000-1, edice 6, čl. 3.2.2.4
 Vnější vlivy působící na rozvodná zařízení distribuční soustavy stanovuje PNE 33 0000-2 Přístroje V. VI. dle PNE 33 0000-2
 Větrná odliště: I dle PNE 33 3302 (ed. 4) čl. 4.3.1
 Namrazová oblast: I dle PNE 33 3302 (ed. 4) čl. 4.5
 Všechny podzemní sítě jsou zakresleny orientačně
 Před zahájením zemních prací je nutno zabezpečit vytyčením



VYPRACOVAL	Aleš Gabriel	ZOD. PROJEKTANT	Radek Matela
ZHOTOVITEL PD	ENPRO Energo, s.r.o., Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí		
KRAJ	Zlínský	OKRES	Kroměříž
KATASTR. ÚZEMÍ	Miňůvky (726133)		
MIŠTO STAVBY	Miňůvky		
STAVEBNÍK	EG D. a. s.	LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO	
NAZEV STAVBY	Miňůvky-kabel NN Jagoš		
NAZEV VÝKRESU	Katastrální situační výkres		
Č. STAVBY	1030085565	DATUM	06-2024
FORMÁT	2x3A4	STUPĚŇ PD	DUR
MĚŘÍTKO	1:500	Č. VÝKRESU	C.2